KOMUNALA RIBNICA

Komunala Ribnica d.o.o.
Goriča vas 11A, 1310 Ribnica
www.komunala-ribnica.si

T: 01 8361 138, 01 8359 080
F: 01 8360 650
E: info@komunala-ribnica.si

Datum:17.4.2023
Številka:24A/8

PREJETO
21. 04. 2023
CESTA LUNAR d.o.o.

Vlagatelj: **Cestar Lunar d.o.o., Ulica Tuga Vidmarja 11, 4000 Kranj**
Investitor: **Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica**
Kraj: **Hrastje**
k.o.: **Gorenja vas**
ID kanalizacije: **/**
ID čistilne naprave:**/**
Naziv in ID aglomeracije: **Ribnica – ID 5560**
Parcelna štev.: **po projektu št. CL-102**
Objekt: **Cesta in ostala infrastruktura – Hrastje v Ribnici**

PROJEKTNI POGOJI

Na osnovi Na osnovi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Ribnica (Ur.l.RS št. 86/12), Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih voda v občini Ribnica (Ur. l. RS, št. 67/13), predloženih listin, ugotovitev pri ogledu terena, izdajamo projektne pogoje za **Cesta in ostala infrastruktura – Hrastje v Ribnici** pod naslednjimi pogoji:

Pri projektiranju je potrebno upoštevati:

- **Vse kanalizacijske cevi v vozišču, ki so vgrajene na globini manj kot 0,8 m je potrebno obbetonirati, ostale cevi, ki pa so na globini več kot 0,8 m se polaga samo na utrjeno peščeno posteljico**
- **Revizijski jaški kanalizacije:**
  - **revizijski jaški morajo biti v poliestrski izvedbi,**
  - **revizijski jaški do globine 1,5 m morajo biti premera fi 800,**
  - **revizijski jaški, ki so vgrajeni na večji globini od 1,5 m morajo biti premera fi 1000,**
  - **pokrovi revizijskih jaškov so LTŽ in imajo vsi nosilnost 400 KN (cesta, travnik)**
  - **pokrovi revizijskih jaškov so protihrupni z najmanj 10 letno garancijo proti hrupu (na primer PAMREX)**
- **Hišni priključki:**
  - **za priključitvene jaške se uporabi PE izvedbo premera fi 600,**
  - **Priključitvene jaške se locira na parcelah lastnikov (max. 2m od javne površine na parcelo občana)**
  - **priključke se priklaplja na revizijske jaške ali na cev glavnega kanala (v primeru višjega priklopa na jašek in ne na dno jaška se izvede »fajfo«)**
  - **priključek mora biti izveden s cca 2-5% padcem**
  - **pokrovi hišnih priključitvenih jaškov so LTŽ z nosilnostjo 250 kN**
  - **V PZI je potrebno vrisati tudi hišne priključke**
- **Pri projektiranju črpališč je potrebno:**
  - **uporabiti PZI tipskega krmiljenja črpališč Komunale Ribnica, ki omogoča telemetrijo, nadzor nivojev in več načinov delovanja.**
  - **črpalke, armature, jašek črpališča in ostala strojna oprema, naj bo dobavljena, kot tipska črpalna postaja proizvajalca črpalk (komplet naj bo od istega proizvajalca) npr. KSB**
  - **v jašku črpališča morajo biti vgrajene lestve**

- **jaški črpališča naj bodo poliesterski, dimenzije min. fi 1200 (odvisno od globine)**
- **na dno jaškov se vgradi konusni vložek, ki preprečuje odlaganje mehanskih delcev ob stenah jaška**

- **Pred izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti pozitivno mnenje na projektne pogoje**
- **Veljavnost projektnih pogojev je dve (2) leti od dneva izdaje**

Pripravila:
Jernej Brelih Zemljič
Metka Dobovšek Jerbič d.i.g.

v.d. direktor:
Trdan Bojan dipl.inž.str.

KOMUNALA RIBNICA

V vednost:
- Stranki
- Arhiv, tu

KOMUNALA RIBNICA