DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Izdajatelj: Republika Slovenija Ref. št. dokumenta: 430-729/2024/28
Številka certifikata: 88 74 4d e6 00 00 00 00 56 7e 1d ab
Potek veljavnosti: 22.02.2028
Čas podpisa: 17:16, 14.10.2024 Podpisnik: Boštjan Poklukar

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

T: 01 428 40 00
E: gp.mnz@gov.si
www.gov.si

Številka: 430-729/2024/28 (1541-14)
Datum: 10. 10. 2024

Na podlagi tretjega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 - ZOPNN-F, v nadaljevanju ZJN-3) ter v zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti za zamenjavo hladilnega agregata, št. 430-729/2024, objavljenim na portalu javnih naročil, dne 9. 8. 2024, pod št. objave JN005692/2024-SL1/01, izdajam naslednjo

ODLOČITEV V ZVEZI Z ODDAJO NAROČILA

Javno naročilo za zamenjavo hladilnega agregata se odda ponudniku ASTECH d.o.o., Obrtna cona Logatec 6A, 1370 Logatec, in sicer v skupni vrednosti 150.627,34 EUR z DDV.

Obrazložitev:

Na javno naročilo je prispelo 5 ponudb. Ponudbe so v informacijski sistem e-JN prispele pravočasno, to je do dne 9. 9. 2024 do 11.00 ure. Prispele so ponudbe naslednjih ponudnikov:

1. ARBA PLUS d.o.o., Špruha 19, 1236 Trzin;
2. ASTECH d.o.o., Obrtna cona Logatec 6A, 1370 Logatec;
3. FIBERNET d.o.o., Gmajnice 15, 1000 Ljubljana;
4. IMEXA d.o.o., Zaloška cesta 163, 1000 Ljubljana;
5. PIL 2 INŽENIRING d.o.o., Brezje 1A, 1290 Grosuplje.

Odpiranje ponudb je potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 9. 9. 2024 ob 14.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudniki so imeli v sistemu e-JN možnost dostopa do zapisnika o odpiranju ponudb ter do dokumentov, ki so jih pripeli v zavihek »Predračun«.

Pri pregledu in analizi ponudb je naročnik najprej preveril obrazca, ki se nanašata na merilo ekonomsko najugodnejša ponudba, na podlagi cene, ki je bilo v skladu s 84. členom ZJN-3 objavljeno v objavi in podano v razpisni dokumentaciji, in sicer obrazec ponudbenega predračuna (Priloga št. 3.1) in povzetek ponudbenega predračuna (Priloga št. 3. 2).

Pri pregledu obrazca ponudbenega predračuna v prilogi št. 4, v zavihku »Zamenjava hladilnega agregata – strojne inštalacije in oprema, je bilo pri ponudniku ARBA PLUS d.o.o. ugotovljeno, da v postavki št. 2.08 ni ponudil cene na kos in skupnega zneska, kar je v nasprotju s točko 10.1.1 Ponudbeni predračuni iz razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, kjer je bilo navedeno: Ponudnik mora izpolniti vse postavke v ponudbenem predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije. Ponudba

skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, ni dopustna, ter je kot taka izključena iz nadaljnjega postopka.

Pri pregledu obrazcev ponudbenega predračuna (Priloga št. 3.1) in povzetka ponudbenega predračuna (Priloga št. 3.2) so bile pri ponudniku ASTECH d.o.o. ugotovljene računske napake, zato je bil ponudnik pozvan k predložitvi soglasja k popravku računskih napak. Ponudnik je posredoval soglasje k popravku računskih napak, kar je bilo upoštevano pri nadaljnji analizi.

Pri pregledu obrazcev ponudbenih predračunov in povzetkov ponudbenih predračunov, pri ponudnikih: FIBERNET d.o.o., IMEXA d.o.o. in PIL 2 INŽENIRING d.o.o. je bilo ugotovljeno, da so le-ti izpolnjeni skladno z navodili in ne vsebujejo računskih napak.

Skladno z načinom ocenjevanja po merilu ekonomsko najugodnejše ponudbe, na podlagi cene, navedenem v 9. točki Navodil za izdelavo ponudbe, so bile ponudbe razvrščene po naslednjem vrstnem redu:

Zap. št.	Naziv ponudnika	Skupna vrednost z DDV v EUR
1	ASTECH d.o.o.	150.627,34
2	FIBERNET d.o.o.	161.085,92
3	IMEXA d.o.o.	203.636,41
4	PIL 2 INŽENIRING d.o.o.	225.473,20

Glede na navedeno je najnižjo ceno ponudil ponudnik ASTECH d.o.o., iz česar sledi, da je ponudba tega ponudnika ekonomsko najugodnejša.

V nadaljevanju je naročnik preveril ponudbo ponudnika ASTECH d.o.o. v skladu s četrtim odstavkom 89. člena ZJN-3, in sicer najprej z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila, pri čemer je bilo ugotovljeno, da ponujen predmet naročila ustreza zahtevam naročnika.

Pri preverjanju ponudbe ponudnika ASTECH d.o.o., z vidika zahtev naročnika iz 10. točke Navodil za izdelavo ponudbe je bilo ugotovljeno, da je ponudnik:

1. v obrazcu "Ponudbeni predračun" – Priloga št. 4, v zavihku »Zamenjava hladilnega agregata – strojne inštalacije in oprema«, v postavkah:
- 2.04 – Akumulator toplote za hladilno vodo, iz jeklene pločevine, s štirimi prirobničnimi priključki za cevno instalacijo, nameščenimi pod kotom 100°, s priključki za temperaturna tipala in termometre, skupaj z izolativnim plaščem iz parozapornega izolacijskega materiala ter zunanjim zaščitnim plaščem za izolacijo. Energetska učinkovitost skladna z ErP uredbo. Dobava in montaža.
  prostornina: 500 l
  priključki: DN 100
  dim. d650 x 1.760 mm (brez izolacije), proizvod: kot npr. Vselect PSK 500 s priključki DN100 ali enakovredno, in
- 2.08 - Navojni antivibracijski priključek za priključitev hladilnega agregata na cevni sistem, vključno ves potrebni montažni material. Dobava in montaža (dimenzija: DN32),

za ceno enote in skupno ceno navedel znesek 0,00 EUR.

2. V obrazcu "Ponudbeni predračun" – Priloga št. 4, v zavihku »Zamenjava hladilnega agregata – strojne inštalacije in oprema«, v točki:

• 2.02, kjer je bil zahtevan zračno hlajeni kondenzator, kot npr. AERMEC WRL CSEX 1023 ali enakovredno, ponudil AERMEC CSEKH 1380 B5 VS.

3. Ni predložil dokazil, in sicer:
- Obrazca M1, navedenega v Navodilu za izdelavo ponudbe, 8.2.2. Tehnična in strokovna sposobnost, 2. točka: Strokovna sposobnost za vodjo del;

- Obrazca M1, navedenega v Navodilu za izdelavo ponudbe, 8.2.2. Tehnična in strokovna sposobnost, 3. točka: Strokovna sposobnost za ravnanje s fluoriranimi plini.

Ponudnik je bil pozvan k dopustnim dopolnitvam ponudbe, in sicer k predložitvi pojasnila ali zgoraj navedeni postavki (s ceno 0,00 EUR) ponuja brezplačno v skladu s tretjim odstavkom točke 10.1.1 razpisne dokumentacije oz. da navedeno pojasni, k dopolnitvi dokazil in tehničnih podatkov, iz katerih bo razvidno, da je ponujen tip kondenzatorja enakovreden kondenzatorju, ki je naveden v ponudbenem predračunu, k predložitvi obrazcev M1.

Zgoraj navedeno je ponudnik posredoval, kar je bilo upoštevano pri nadaljnji analizi.

4. v Seznamu referenčnih naročil je ponudnik navedel referenčnega naročnika PRO-REM d.o.o. – v likvidaciji. V ponudbi je predložil podpisano referenčno potrdilo, ki ni bilo izpolnjeno na naročnikovem obrazcu in iz katerega ni bil jasno razviden referenčni naročnik. Ponudnik je bil pozvan k dopustni dopolnitvi ponudbe v zvezi z referenčnim potrdilom. Posredoval je referenčno potrdilo na obrazcu naročnika, iz katerega je razvidno, da je referenčni naročnik PRO-REM d.o.o. – v likvidaciji, ki je tudi naveden v seznamu referenčnih naročil, ki je bil predložen v ponudbi ponudnika ter je referenca ustrezna.

Naročnik je nadalje preveril, ali obstajajo razlogi za izključitev ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje, pri čemer je bilo ugotovljeno, da ni razlogov za izključitev ponudnika in da ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter da je predložil ponudbo v skladu s formalnimi zahtevami za postopek javnega naročanja.

Naročnik je po pregledu ponudbe ugotovil, da je ponudba ponudnika ASTECH d.o.o. v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, dopustna.

Skladno z drugim odstavkom 47. člena ZJN-3 je naročnik v točki 12.1 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila predvidel izvedbo pogajanj samo, če naročnik ne prejme nobene dopustne ponudbe zgolj z vidika cene ali če prejme le eno ponudbo. Naročnik je na predmetno javno naročilo prejel več kot eno ponudbo, pri čemer je tudi prejel dopustno ponudbo, kot je že zgoraj ugotovljeno, zato noben pogoj za izvedbo pogajanj, skladno z 12.1. točko dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ni izpolnjen. Naročnik iz navedenega razloga v predmetnem javnem naročilu pogajanj ni izvedel.

Glede na to, da je ekonomsko najugodnejšo ponudbo predložil ponudnik ASTECH d.o.o. in je le-ta dopustna, se v skladu z 89. členom ZJN-3, javno naročilo odda navedenemu ponudniku, v skupni vrednosti 150.627,34 EUR z DDV.

PRAVNI POUK: Zoper zgoraj navedeno odločitev je dovoljena revizija v roku 5 delovnih dni od objave odločitve na portalu javnih naročil.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:
- ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,
- ime naročnika,
- oznako (številko) odločitve o oddaji oz. izidu javnega naročila,

- predmet javnega naročila,
- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem in
- potrdilo o plačilu takse iz 71. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 43/11, 63/13, 60/17 in 72/19), na račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati naslednje sklicevanje na številko odobritve: 11 16110-7111290-00569224.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:
- očitane kršitve,
- dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Višina takse znaša: 3.012,55 EUR

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

Boštjan Poklukar
minister

Poslati:
– objava na Portalu javnih naročil