marjetica KOPER

Javno podjetje-Azienda pubblica
Marjetica Koper d.o.o – s.r.l.
Ulica 15. maja 4, SI-6000 Koper

t: +386 (05) 66 33 700
e: info@marjeticakoper.si
www.marjeticakoper.si

36-007-24-02
12.12.2024

Številka: 36/007-24

Datum: 11.12.2024

Na podlagi drugega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23; v nadaljevanju »ZJN-3«) naročnik v postopku oddaje javnega naročila sprejme naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo z naslovom: »DOBAVA TEKOČEGA POLIELEKTROLITA ZA DEHIDRACIJO BLATA IZ CČN KOPER ZA OBDOBJE DVEH LET«, št. JN 7-JN-B/2024, objavljenega na Portalu javnih naročil pod zaporedno številko objave JN006054/2024-EUe 16/01 z dne 28.8.2024 in v Uradnem listu EU (TED) pod št. objave 517114-2024 z dne 28.8.2024, se odda ponudniku: **KEMIRA Oyj, Energiakatu 4, FI-00180 Helsinki, Finska (ID št. za DDV: SI 71796681)**, kateri je oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo, ponudba tega ponudnika je v celoti skladna z zahtevami naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ponudnik pa izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje ter niso podani izključitveni razlogi, zato je njegova ponudba v celoti dopustna.

Obrazložitev:

Naročnik je na Portalu javnih naročil dne 28. 8. 2024 in Uradnem listu EU objavil javno naročilo: »Dobava tekočega polielektrolita za dehidracijo blata iz CČN Koper za obdobje dveh let«.

Javno naročilo se oddaja po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23).

Do roka za oddajo ponudb je naročnik prejel ponudbe s strani naslednjih ponudnikov:

	NAZIV PONUDNIKA	Ponudbena cena v EUR/t (brez DDV)
1.	BRENNTAG LJUBLJANA d.o.o.	250.560,00
2.	KEMIRA OYJ, Finska	228.480,00
3.	ALLIED SOLUTIONS CEE Ltd., Madžarska	247.680,00

Naročnik je skladno z razpisno dokumentacijo predmetnega javnega naročila (RD) v nadaljevanju z vsemi tremi kandidati, ki so oddali ponudbo in ponudbeno dokumentacijo z vsemi zahtevanimi obrazci in

prilogami iz RD najprej izvedla sestanek dne 9.10.2024, kjer so ponudniki lahko prevzeli vzorce blata za lastne laboratorijske analize.

Ponudnik Brenntag Ljubljana d.o.o. je dne 17.10.2024 sporočil, da se industrijskega testiranja na lokaciji naročnika (CČN Koper) ne bo udeležil in se je s tem skladno z RD iz postopka javnega naročila izključil.

Naročnik je skladno z RD organiziral termin industrijskega testiranja ter povabil na testiranje oba preostala ponudnika in sicer za dne 6.11.2024 ponudnika KEMIRA OYJ in za dne 7.11.2024 ponudnika ALLIED SOLUTIONS CEE Ltd. (ki je testiranje po prekinitvi in dogovoru izvedel dne 8.11.2024)

Rezultati testiranj in izvedenega točkovanja po merilih iz RD so razvidni iz Poročila o industrijskem testiranju št. 7-JN-B/2024 z dne 12.11.2024 ***(priloga te odločitve)***. Kot izhaja iz navedenega dokumenta je vrstni red obeh ponudnikov, ki sta se udeležila industrijskega testiranja pri naročniku, po izračunanem številu točk po merilih iz RD naslednji:

Vrstni red	**Ponudnik**	**Število točk**
1.	Kemira OYJ	99,30
2.	Allied Solutions CEE Kft.	94,87

Na podlagi 4. odstavka 89. člena ZJN-3 lahko naročnik odloči, da se ponudbe najprej razvrstijo po merilih in se tudi predhodno preverijo z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila, preden se preveri, da ne obstajajo razlogi za izključitev najugodnejšega ponudnika in da so izpolnjeni pogoji za njegovo sodelovanje.

Po izbranih/določenih merilih iz razpisne dokumentacije naročnika in po izvedenem industrijskem testiranju pri naročniku, je ekonomsko najugodnejša ponudba ponudnika: KEMIRA Oyj, Energiakatu 4, FI-00180 Helsinki, Finska (ID št. za DDV: SI 71796681.

Naročnik je preveril, da med naročnikom in ponudnikom ni podanih omejitev poslovanja, kot so opredeljeni v Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri).

Na podlagi navedenega je naročnik sprejel odločitev, kot izhaja iz izreka te odločitve.

Pravni pouk:
Ponudnik lahko vloži obrazložen zahtevek za revizijo postopka javnega naročila v roku osmih delovnih dni od dneva prejema te odločitve, skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; ZPVPJN). Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Zahtevek za revizijo se vloži v elektronski obliki preko Portala eRevizija. Vlagatelj zahtevka za revizijo mora zahtevku za revizijo priložiti original potrdilo banke o plačilu predpisane takse na račun Ministrstva za finance.

V tabeli so navedeni podatki o višini in drugi relevantni podatki za plačilo takse:

Višina takse	5.574,91 EUR
Transakcijski račun (IBAN)	SI56 0110 0100 0358 802
Odprt pri	Banka Slovenije
SWIFT KODA	BS LJ SI 2X
Sklic	11 16110-7111290-00605424

MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l.
Davor Briševac, direktor

marjetica KOPER
/ Marjetica Koper d.o.o. - s.r.l.

Vročitev:
- ponudnikom (objava na Portalu javnih naročil)
- arhiv

Poročilo o industrijskem testiranju

Nabava tekočega polielektrolita za dehidracijo blata iz CČN Koper za obdobje dveh let

Številka JN: 7-JN-B/2024

Ankaran, 12.11.2024

Prejeli smo tri ponudbe za nabavo tekočega polielektrolita za dehidracijo blata iz CČN Koper.

- Kemira OYJ, Energiakatu 4, 00180 Helsinki, Finska
- Allied Solutions CEE Kft, Kardhegy ut 22, 1116 Budimpešta, Madžarska
- Brentag d.o.o., Letališka cesta 35, 1000 Ljubljana

Za preverjanje ustreznosti polielektrolita morajo ponudniki opravili industrijsko testiranje na centrifugi Andritz v objektu za zgoščanje blata na CČN Koper. Testiranje na centrifugi sta opravila dva ponudnika. Testiranje polielektrolita je potekalo 06. 11. 2024, 07. 11. 2024 in 08. 11. 2024.

Ponudnik Brentag d.o.o. je odstopil od udeležbe na industrijskem testiranju, zato se ponudba izloči kot nesprejemljiva.

Pri testiranju za kakovostno ustreznost polielektrolita je bilo potrebno doseči:

- zahtevano suho snov na centrifugi 21,0% SS ali več
- zahtevano suho snov v centratu < 0,25% SS

Testiranje dne 06. 11. 2024 in 07. 11. 2024

Ponudnik: **Kemira OYJ**
Tip testiranega polielektrolita: **SUPERFLOC SD - 72080**
Predstavnika ponudnika na testiranju: Žiga Jureč, Andrej Minodraš

1.Rezultati industrijskega testiranja – dosežena sušina
Dosežena sušina pri zgoščanju na centrifugi: 21.34%

2.Rezultati industrijskega testiranja – dosežena suha snov v centratu
Dosežena suha snov v centratu: 0.17%

3.Rezultati industrijskega testiranja – specifična poraba polielektrolita v kgAS/tSS
Specifična poraba polielektrolita: 12.04 kgAS/tSS

Testiranje dne 08. 11. 2024

Ponudnik: **Allied Solutions CEE Kft.**
Tip testiranega polielektrolita: **ACEFLOC 80802 LX**
Predstavnika ponudnika na testiranju: Gordana Hluchy Lange, Klemen Cezar

1.Rezultati industrijskega testiranja – dosežena sušina
Dosežena sušina pri zgoščanju na centrifugi: 21.72%

2.Rezultati industrijskega testiranja – dosežena suha snov v centratu
Dosežena suha snov v centratu: 0.23%

3.Rezultati industrijskega testiranja – specifična poraba polielektrolita v kgAS/tSS
Specifična poraba polielektrolita: 13.28 kgAS/tSS

Izračun po formuli v JN: (maksimalno število točk je 100):
Primerjalna tabela:

	Kemira OYJ	Allied Solutions CEE Kft.
Merilo 1 – dosežena sušina	39.30	40
Merilo 2 - cena	30	27.67
Merilo 3 – specifična poraba polielektrolita v kgAS/tSS	30	27.20
DOSEŽENO ŠTEVILO TOČK	**99.30**	**94.87**