**JAVNO KOMUNALNO PODJETJE BREZOVICA d.o.o.**
Kamnik pod Krimom 6, 1352 PRESERJE
Telefon: 01/363 30 20
www.jkp-brezovica.si, info@jkp-brezovica.si

Štev.: **48-VO-PP-2024**
Datum: 10.07.2024

Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o. na podlagi 42. člena Gradbenega zakona GZ-1, Ur.l. RS št. 199/21, Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Brezovica (Ur. l. RS št. 24/96), Odloka o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS št. 20/2019), na osnovi vloge in priložene dokumentacije izdaja:

## PROJEKTNE POGOJE

(vodovod)

| | |
|---|---|
| **Objekt:** | **Večnamenski zdravstveni center Podpeč** |
| **Naročnik:** | **Projektant d.o.o., Dolenjska cesta 324a, 1291 Škofljica** |
| **Investitor:** | **Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica pri Ljubljani** |
| **Št. dokumenta:** | 2024-01, maj 2024 |
| **Občina:** | Brezovica |
| **Parc. številka:** | 913/16, 916/15 |
| **Katastrska občina:** | 1705 - Preserje |

## VODOVOD

Na osnovi vloge naročnika z dne 07.06.2024 in DPP dokumentacije št. 2024-01, maj 2024, ki jo je izdelalo podjetje Projektant, d.o.o., Dolenjska cesta 324a, 1291 Škofljica, izdajamo projektne pogoje za gradnjo večnamenskega zdravstvenega centra Podpeč za investitorja: Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica pri Ljubljani.

Investitor namerava zgraditi večnamenski zdravstveni center podpeč na parceli 913/16, 916/15 k.o. 1705 - Preserje.

Priključek se lahko izvede iz sekundarnega cevovoda PE fi 63 mm na parceli 916/17k.o. Preserje. Projekt DGD mora vsebovati projekt hišnega vodovodnega priključka iz katerega bo razvidna računska poraba vode. Vodomerno mesto mora biti ustrezno dimenzionirano. Minimalna merilna naprava DN25. Mesto vodomernega jaška mora biti čim bližje javnega vodovoda.
Vodomerno mesto mora biti vedno dostopno za menjavo in vzdrževanje vodomera.
Pokrov jaška mora ustrezati obremenitvi površine na kateri bo vodomerni jašek. Minimalna nosilnost pokrova je A15 (1,5 t). Če je možno, naj bo vodomerni jašek na nepovozni površini.
Mešanje vode iz javnega vodovoda ter deževnice, ni dovoljeno.

Najbližji hidrant bo od objekta oddaljen okrog 35 m.
Predvideni statični tlak na obravnavanem območju je 6 barov.
Če želi investitor nižji tlak od statičnega, ki je v javnem omrežju, mora na svoje stroške vgraditi napravo za znižanje tlaka.

Upoštevati je treba predpisane odmike med obstoječimi in novo predvidenimi komunalnimi vodi.

**Investitor mora zagotoviti vpis služnostne pravice za izgradnjo, dostop, vzdrževanje in obnovo vodovodnega priključka na vseh zemljiščih, preko katerih poteka hišni vodovodni priključek in služnost vpisati v zemljiško knjigo. Služnost se vpiše v korist upravljalca vodovodnega sistema.**




Slika 1: Potek vodovod v območju gradnje

Investitor si mora pred pridobitvijo gradbenega dovoljena pridobiti mnenje za priključitev.

Projektni pogoji veljajo dve leti od izdaje.

Pripravil:
Vodja sektorja za vodooskrbo in odpadke
Miran Repar, inž. gradb.

Miran REPAR
Digitalno podpisal: Miran Repar
DN: c=SI st=Slovenija givenName=MIRAN sn=REPAR cn=MIRAN REPAR SERIALNUMBER=2462625816042 serialNumber=8057203777754645414770618083
Datum: 10.07.2024 16:28:31

Direktorica
Monika Pulko, univ. dipl. inž. gradb.

Digitalno podpisal: Monika Pulko
DN: c=SI st=Slovenija givenName=MONIKA sn=PULKO cn=MONIKA PULKO SERIALNUMBER=2482024916032 serialNumber=477102918927157819232649823 20
Datum: 11.07.2024 08:00:00

Vročiti: 1 x vlagatelj - sandra.sterpin@projektant.si
1 x arhiv