Podpisnik: Željko Kralj
Izdajatelj: SIGOV-CA
Številka certifikata: 00EF5900BE00000000567DE530
Potek veljavnosti: 15. 06. 2027
Čas podpisa: 09. 01. 2025 21:02
Št. dokumenta: 430-408/2024-13
DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

T: 01 471 25 46
F: 01 471 29 78
E: glavna.pisarna@mors.si
www.mors.si

Številka: 430-408/2024-13
Datum: 09. 01. 2025

V skladu z 90. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/18, 121/21 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22-ZNUZSZS, 28/23 in 88/23-ZOPNN-F; v nadaljevanju ZJN-3), Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) v postopku oddaje javnega naročila, sprejme naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA
MORS 343/2024 - JNMV
Rekonstrukcija toplotne postaje SMELT 2

V postopku oddaje javnega naročila male vrednosti MORS 343/2024-JNMV, za rekonstrukcijo toplotne postaje SMELT 2, **se naročilo ne odda**.

O b r a z l o ž i t e v :

Naročnik je po izpolnitvi vseh zakonskih pogojev in zahtev v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti, MORS 343/2024 - JNMV, za rekonstrukcijo toplotne postaje SMELT 2, do roka, določenega za oddajo ponudb, prejel naslednje pravočasne ponudbe:

- ENERGOCONSULTING, d.o.o., Gosposvetska cesta 86, 2000 Maribor; št. EC/KS-P481/24, z dne 09.12.2024, v skupni vrednosti 97.281,09 EUR z vključenim DDV; Dodatne reference ponudnika – vzdrževanje (točka 4.3): 2; Dodatne reference vodje del s področja strojništva (točka 4.4): 2.
- ASTECH, d.o.o., servisiranje strojnih instalacij, Obrtna cona Logatec 6A, 1370 Logatec; št. 31I-24000004, z dne 05.12.2024, v skupni vrednosti 125.733,91 EUR z vključenim DDV; Dodatne reference ponudnika – vzdrževanje (točka 4.3): 0; Dodatne reference vodje del s področja strojništva (točka 4.4): 0.

Nepravočasnih ponudb ni bilo.

Naročnik je po izvedenem elektronskem javnem odpiranju ponudb, prejete ponudbe najprej preveril z vidika računskih napak. Računskih napak ni bilo ugotovljenih.

V nadaljevanju je obe ponudbi preveril. Naročnik je ugotavljal ali sta ponudbi dopustni.

Pri pregledu ponudbe ENERGOCONSULTING d.o.o. je naročnik ugotovil, da v ponudbi ni razvidno, kaj ponudnik ponuja, ker v popisu del niso bila izpolnjena polja glede ponujenih naprav in opreme (tip in karakteristike). V skladu z navedbami v razpisni dokumentaciji so ponudniki dolžni izpolniti vsa polja, označena z zeleno barvo v popisu del, v nasprotnem primeru bodo izločeni iz ocenjevanja ponudb. Dopolnjevanje ponudbe v delu, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta

javnega naročila ni dovoljeno, v skladu s šestim odstavkom 89. člena ZJN-3. Naročnik je zato ponudbo ponudnika ENERGOCONSULTING d.o.o., označil kot nedopustno, ker ni ustrezala zahtevam iz razpisne dokumentacije in jo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja ponudb.

Naročnik je preveril ponudbo ponudnika ASTECH d.o.o. Ponudnika je pozval k dopolnitvi ponudbe v delu, ki se nanaša na predložitev ustreznih dokazil o ponujeni opremi v nekaterih postavkah v popisu del, s katerimi bo dokazano, da je enakovredna predvideni in izpolnjuje tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije ter k predložitvi dokazil za referenčni posel, s katerimi bo dokazano, da gre za posel v objektih s klasifikacijo CC SI 122, k predložitvi dokazil glede registrirane dejavnosti in k predložitvi dokazila – fotokopije potrdila o izpolnjevanju pogojev za vodjo del v zvezi z izjavo (Priloga 4) o izpolnjevanju pogojev glede opravljanja dejavnosti gradbeništva, v skladu s 16. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22-ZNZNŠPP, 133/23 in 85/24-ZAID-A).
Ponudnik je ponudbo v roku dopolnil. Pri pregledu predložene dokumentacije je bilo ugotovljeno, da ponudnik ni uspel dokazati izpolnjevanje zahtev iz razpisne dokumentacije, kot je obrazloženo v nadaljevanju.

Ponujena postaja za vzdrževanje tlaka - Multifunkcijska naprava Giaflex Preso-mat NOVA 1/70-200 ne ustreza tehničnim zahtevam iz popisa del oziroma ni enakovredna projektno predlagani napravi iz popisa del: Postaja za vzdrževanje tlaka s črpalko, kompaktne izvedbe z odplinjevanjem in avtomatskim dopolnjevanjem, proizvod Pneumatex; TEC BOX.

ODPLINJEVANJE
- projektno predlagana naprava odplinjuje v globokem vakuumu (blizu 100%). Pri teh pogojih se izloči ves raztopljen kisik, ki bi v nasprotnem povzročal korozijo. Prav tako se vakuumsko odplini vso svežo vodo pri dopolnjevanju. Naprava ponudnika tega ne omogoča.
- projektno predlagana naprava izvaja odplinjevanje v ločeni posodi, iz katere se zrak izloči s tlakom sistema Naprava ponudnika vrši odplinjevanje v glavni primarni posodi, kjer je zrak pomešan z vodo v posodi. Zrak se s tem težje izstisne iz atmosferske posode, saj ni na razpolago tlaka sistema.
- projektno predlagana naprava ima senzor izločenega zraka, tako da odplinjuje samo takrat, ko je to zares potrebno, kar je energetsko najbolj varčno.
- projektno predlagana naprava ima kot dodatno opremo možnost merjenja kisika v vodi. Odplinjevanje se sproži, ko je presežena nastavljena vrednost kisika. Kisik se v sistemu ogrevanja zelo hitro veže v korozijo, zato v prosti obliki v vodi zelo hitro izgine in ga posledično niti ne moremo izmeriti. Kot plin pa ostane dušik in tega moramo izločiti z odplinjevanjem. Kisik pa je važno, da se izloči že takoj na začetku pri dopolnjevanju, da se niti nima možnosti vezati v korozijo, to pa omogoča projektno predlagana naprava.

DOPOLNJEVANJE
- projektno predlagana naprava ima elektronski števec pretoka za dopolnjevanje, kar pomeni, da regulacija naprave beleži koliko je količina dopolnjevanje.
- projektno predlagana naprava ima več možnosti nivoja zaščite pred nezaželenim dopolnjevanjem npr. ob lomu cevi, blokada glede na preseženo količino dopolnjevanja (elektronski števec), glede na frekvenco in čas trajanja dopolnjevanje.

Pri pregledu dokazila je naročnik ugotovil, da ponudnik ni uspel dokazati, da gre za referenčni posel v objektih s klasifikacijo CC SI 122. Predložil je eno stran dokumenta, iz katerega ni bila nikjer razvidna in navedena klasifikacija.

Glede izpolnjevanja pogojev za vodjo del v zvezi z izjavo (Priloga 4) o izpolnjevanju pogojev glede opravljanja dejavnosti gradbeništva, v skladu s 16. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22-ZNZNŠPP, 133/23 in 85/24-ZAID-A), je naročnik pri pregledu dokazil ugotovil, da je ponudnik predložil potrdilo za vodjo del, ki je zaposlen pri prijavljenem podizvajalcu v okviru oddane ponudbe, kar pa ni v skladu z 16. členom Gradbenega zakona, ki določa, da mora imeti ponudnik sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih

primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, ali z zakonom, ki ureja trg dela, z najmanj enim posameznikom, ki zanj vodi gradnjo (v nadaljnjem besedilu: vodja gradnje). Naročnik je zaradi navedenih ugotovitev ponudbo ponudnika ASTECH d.o.o., označil kot nedopustno, ker ni ustrezala zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Na podlagi navedenega je bilo odločeno, kot je razvidno iz izreka te odločitve.

Pravni pouk:

Zoper to odločitev je možno preko portala e-revizija, najkasneje v 5 (petih) delovnih dneh od dneva objave odločitve na portalu javnih naročil, vložiti zahtevek za revizijo postopka javnega naročila. Zahtevku za revizijo je dolžan predložiti potrdilo o plačilu takse v višini 1.000,00 EUR na transakcijski račun Ministrstva za finance št: 01100-1000358802 (odprt pri Banka Slovenije, Slovenska 35, 1000 Ljubljana), SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 na sklic 11 16110-7111290-00734324.

mag. Željko Kralj
sekretar
generalni direktor

Posredovano:
- portalu javnih naročil za objavo odločitve.