

**Formalle d.o.o**  
**Blatnica 1**  
**1236 Trzin**

**g. Jani Štemberger**

**Znak: MM-548/24**  
**Mirna, 1.9.2024**

**ZADEVA: MNENJE K PROJEKTU**

**OBJEKT: Stanovanja Mirna**  
**INVESTITOR: Stanovanjski sklad Republike Slovenije**  
**PARCELNA ŠT: 25/154, 25/510, 25/513, 25/517 k.o. Mirna**  
**ŠT: PROJEKTA: 2402/24**

Upravljavec javnega vodovoda na Mirni, DANA, d.o.o., Glavna cesta 34, Mirna, izdaja na osnovi 30. in 31. člena Gradbenega zakona (Ur. list RS, št. 61/17, 72/17 in 199/21-GZ-1)

**MNENJE K PROJEKTU** za izgradnjo  
Dveh več stanovanjskih objektov

Investitor, **Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana** namerava zgraditi dva večstanovanjska objekta **25/154, 25/510, 25/513, 25/517 k.o. Mirna**. Priklučitev je možna pod naslednjimi pogoji:

- Priklop na glavno vodovodno cev duktul 80, ki se nahaja v jašku novo zgrajenega stanovanjskega bloka parc. št. 25/431, kar pomeni priklop na vaše objekta z južne strani.
- Odmik temelja objekta od glavne vodovodne cevi duktul 80 mora biti tolikšen, da je omogočeno nemoteno vzdrževanje vodovoda in praviloma znaša 3m, lokalno je dopustna minimalna distanca 1,5 m.
- Dimenzijo priključka oz. vodomera določi projektant strojnih inštalacij glede na zahteve požarnega varstva in predvideno potrošnjo vode.
- Do glavnega vodomernega mesta na vodovodnem priključku izven objekta mora biti neoviran dostop (izven eventualne ograje).
- Odštevalne vodomere na interni napeljavi upravljalec ne vzdržuje in jih tudi ne odčitava za obračun.
- Vsak objekt ima ločen vodomerni jašek in vodomerno mesto.
- V vodomernem jašku se vgradi nepovratni ventil za dodatno varovanje vodovoda.
- V vodomernem jašku se izdelata teleskopska lestev iz nerjavečega jekla za nemoten dostop v jašek za čas vzdrževanja.
- Zunanji hidranti na vodovodnem omrežju oz. vodovodnem priključku so nadzemni.
- V internem hidrantnem omrežju mora biti zagotovljen pretok vode, mrtvi rokavi niso dovoljeni.
- Interno hidrantno omrežje mora biti za vodomero.
- Med gradnjo naj izvajalec upošteva vsa navodila, ki jih da predstavnik vodovoda na licu mesta.
- Posamezni deli stavb (stanovanjski in poslovni) morajo imeti zagotovljeno merjenje porabe pitne vode z ločenimi obračunskimi vodomero, ki so dostopni.

