LEVO KRILO

SREDINA

DESNO KRILO

vhod za kuhinjo

PS obst.

R/EI60

NOVA NOSILNA JEKLENA REŠETKA, dolžina 555 cm

OBSTOJEČA POŽARNA ZIDOVA REI60, KI LOČUJETA PODSTREŠJE CENTRALNEGA TRAKTA OD LEVEGA IN DESNEGA TRAKTA PODSTREŠJA (s tem podstrešje razpade na 3 dimne sektorje in s tem onemogoči širjenje dima in ognja po vsem podstrešju v povezavi s prezračevalnimi kanali, ki napajajo prostore šolel)

VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA

POGLED NA OS 5-4

2 x 2 POŽARNI LOPUTI EI60-S Z ELEKTROMOTORNIM POGONOM 24 V - ZAPIRANJE AKTIVIRA SIGNAL IZ SISTEMA ZA ODKRIVANJE IN JAVLJANJE POŽARA, KI SE BO INSTALIRAL V VSEH PROSTORIH ŠOLE IN PO CELOTNEM PODSTREŠJU.

OS C

OS C1

OS C2

OS D

OS 03

OS 04

OS 05

OS 06

OS 07

zalogovnik pelet

PS2

PS1

kotlovnica na pelete

EI60-SC

R/EI60

NI PREDMET OBDELAVE

KOTLOVNICA IN ZALOGOVNIK ZA PELETE STA BILA OBDELANA V ZASNOVI POŽ. VARNOSTI, PGD, št. 01/2013, ENERKO d.o.o. Maribor

GRADBENA PODLOGA
TLORIS PRITLIČJA

OŠ MARKOVCI
Markovci 43,2281 Markovci

LEGENDA:

- SMER EVAKUACIJE
- IZHOD
- VHOD
- POŽARNI SEKTOR
- ROČNI GASILNIK - OBSTOJEČI
- ROČNI JAVLJALNIK POŽARA
- ZIDNI HIDRANT - OBSTOJEČI
- PO PROJEKTU ELEKTRO INSTALACIJ ZA JAVLJANJE POŽARA (VARNOSTNA RAZSVETLJAVA JE OBSTOJEČA
- POŽARNA ODPORNOST 60 MIN.
- VRATA S POŽARNO ODPORNOSTJO 60 min. in SAMOZAPIRANJEM

Spremembe:	Opis sprememb:	Datum:	Podpis:

Investitor: OBČINA MARKOVCI

Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor

Objekt: VGRADNJA KLIMATSKIH SISTEMOV NA OŠ MARKOVCI

Vsebina načrt: 6 - NAČRT POŽARNE VARNOSTI

SITUACIJA - INTERVENCIJSKE POTI

	Ime in Priimek:	Identif. štev.:	Podpis:
Odg. projektant:	Darko Kruder, u.d.i.a.	TP0666	
Izdelal:	Darko Kruder, u.d.i.a.	TP0666	
Revi:	Milan Judež, prof.		

Merilo: M 1:200

Številka projekta: LEA 08-23

Številka dokumenta/ načrta: CPV - 31561/2023

Datum: november 2023 | Vrsta projekta: PZI | Št. načrta: 2/2

OPOMBA: Brez naše odobritve ta načrt na sme biti kopiran in razmnoževan, prav tako ne sme biti dan na razpolago tretjim osebam!