POGLED 1



POGLED 3

POGLED 5



POGLED 2



POGLED 4



POGLED 6



TLORIS STROPA



TLORIS



OPOMBE:

1. Vse mere preveriti na licu mesta.
2. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi).
3. Dela izvajati usklajeno z izvajalcem strojnih in elektro inštalacij ter izvajalcem za avdio in video opremo.
4. Morebitne nejasnosti, pomanjkljivosti ali neskladja med načrti reševati z odgovornim vodjo projekta ter izvedbo uskladiti z vsemi projektanti.
5. Oprema laboratorijev se izvaja po načrtu tehnološke opreme laboratorijev; katerega del so površinski načrti. Objekt se izvaja po načrtih arhitekture. Inštalacije se izvajajo po načrtih strojnih in elektro inštalacij.
6. V površinskih načrtih so poleg tehnološke opreme prikazane in kotirane tudi mikroposizije strojnih in elektroinštalacij na stropu in stenah, ki jih mora izvajalec elektro in strojnih inštalacij upoštevati pri montaži (po kanali, odjemna mesta za pline, odvodi zraka za digestorije, nape in odsesovalne roke itd.).
7. Za mikroposizije splošnih vtičnic in drugih elementov ob vratih (stikala, kontrola pristopa, itd.), glej splošno shemo, načrt arhitekture ARH_detalji št. 24-5. Mikroposizije teh elementov v povišanih načrtih niso kotirane!
8. Za montažo in zaključek hitrih inštalacij za priklop digestorijev in poddigestorijskih varnostnih omaric ter sredinskih pultov glej tudi splošno shemo št. TO-SPL-04.
9. Elektro parapetni kanali (po kanali) nad delovnimi pulti v laboratorijih se montirajo po montaži stenskih oblog med delovnimi pulti in vesolomni zaradi lažjega vlečenja kablov iz sten v po kanale mora monter opreme izvesti izreze v sodelovanju z izvajalcem hlšnih elektro inštalacij. Zgornji rob pp kanalov je neposredno pod vesolomnimi oz. na višini 150 cm od gotovih tal.
10. Čisti prostori so obdelani na nivoju sheme. Izbrani ponudnik mora pred pričetkom izdelave čistih prostorov izdelati delavniško dokumentacijo za vsak sklop čistih prostorov posebej, ki mora biti skladna z načrti tehnološke opreme laboratorijev ter načrti strojnih in elektro inštalacij.
11. Delavniško dokumentacijo za čiste prostore potrdijo projektant tehnološke opreme laboratorijev ter projektanta strojnih in elektro inštalacij.
12. Izvajalec čistih prostorov je dožan izdelati izračun ovetljenosti za vsak posamezni prostor s tipom svetilk, ki jih namerava vgraditi v čiste prostore. Predlog izbranih svetilk mora predložiti v pregled in potrditev projektantu tehnološke opreme laboratorijev. V načrtih je vrisan predlog lokacije in števila svetilk glede na razpoložljiv prostor. Predlog ni zavezujoč in služi kot osnova za dimenzioniranje in postavljanje v stanu izvajalca izbranih svetilk.
13. Končne pozicije in velikosti rešetk za odvod zraka pri tleh iz prostorov z višjo čistočo (ISO7 in ISO8 ter GMP-C in GMP-B) so obdelani na nivoju sheme in služijo kot predlog glede na razpoložljiv prostor in pozicije opreme v prostoru. Končne pozicije in velikosti rešetk je potrebno določiti v delavniški dokumentaciji. Potrebno je upoštevati kumulativno minimalni presek zraka iz prostora, odvisdejen v načrtu, strojnih inštalacij.
14. Če so v čistih stenah in oblogah za pritrditev visečih omaric potrebne ojačitve panelov, se ojačitve predvidi po celotnem obodu čistih prostorov.

LEGENDA *za legendo opreme v tlorisu in pogledih glej list št: TO-SPL-03

TLORIS

- os srednj. pulta
- os dig
- Odv DN50
- referenčna točka sredinskega pulta
- referenčna točka digestorija
- talni odtok (kotiran v tlorisu!)
- stena - čisti prostor
- obloga - čisti prostor
- stenski kanal za odvod zraka (predlog)
- 2 — dispozicija pogleda
- laf-09 — oznaka pozicije - specialna lab oprema
- IPAFI3.1-3 — oznaka pozicije - splošna lab oprema
- VCI_K_100/230 — oznaka vrst. čist. prostor (svetla širina/višina)
- VHL_K_100/210 — oznaka vrst. hladilnica (svetla širina/višina)
- stena - hladilnica

TLORIS - STROP

- kote - stropne plošče
- oznaka za začetek polaganja plošč
- konstrukcija lahkoinega stropa
- stropni profil za montažo vodil za zavese
- odprtina v konstrukciji stropa - predvid inštalacij za stenčinski pult

TLORIS - STROP - stropne inštalacije inštalacije

- stropni elementi - glej načrt strojnih inštalacij
- stropni elementi prezračevanja čistih prostorov, glej načrt strojnih inštalacij

TLORIS - STROP - elektro inštalacije

- zasilna razsvetljava, glej načrt el. inštalacij
- javljalnik požara, glej načrt el. inštalacij
- linijska stropna svetilka - glej načrt. el. inšt.
- stropne svetilke v čistih prostorih - **informativno**, podroben delavniški načrt in izračun

POGLED - strojne inštalacije

- odvod zraka - ogrinjevalna varnostna omara FBO
- odvod zraka varnostna omara K/B
- odvod zraka Ro - odsesovalna roka Na - odsesovalna napa
- odvod zraka digestorij
- napeljava - dig. in sred. pulti - voda
- WHC - topla sanit. voda
- WNC -hladna sanit. voda
- WDC - demineralizirana voda
- odj. mesto za pline in kompriman zrak na steni
- HV - hladna voda
- TV - topla voda
- DV - demi voda
- OD - odtok
- čisti prostori - stenska rešetka za odvod zraka pri tleh (predlog)

POGLED - elektro inštalacije

- el. vtičnica na PP kan.
- detekcija plinov
- bolniški kanal s prikl.
- el. vtičnica
- 3 fazna vtičnica
- ozemljitev-konektor
- DEA vtičnica
- UPS vtičnica
- dvojna podatk. vtičnica
- fiksni priključek ELP 400V – 3 fazni
- ELP 230V – 1 fazni
- LAN - podatkovni prikl.

Univerza v Ljubljani

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN INOVACIJE

Financira Evropska unija
NextGenerationEU

NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

naročnik: Univerza v Ljubljani, Kongresna ulica 12, 1000 Ljubljana			Kampus Vrazov trg
objekt/območje: Bios Arrius d.o.o., Biotehniška 19, 1000 Ljubljana			novogradnja - prizidava
pooblaščeni arhitekt:	E.Mandić, u.d.i.a.	A-0703	
odgovorni vodja projekta:	Dominika Lužin, abs. arh.		
odgovorni projektant:	Angel Arsovski, m.i.a.		
merilo:	1:25	datum: 03/2024	
št. in datum sprememb:			
št. načrta:	51 - načrt tehnološke opreme laboratorijev		

projektant: Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana			
odgovorni vodja:			
vodja projekta:			
načrtoval/risal:			