
PRIKLJUČKA ZA SČITENJE TRANSPORTNEGA POLJA VRED POVRATNIM GONJEM
PRIKLJUČNO NA RAZVOD HLADNE SANITARNE VODE
ŠČITENJE KOTLA PROTI 10 % POVŠINI TEMPERATURNEGA DUHALENJU V SKLOPU KOTLA
PRIKLJUČITI NA OBSTOJEČO MEHČALNO NAPRAVO
ZUNANJE TIPALO
KOTLOVSKA AVTOMATIKA
CV 316 GG DN80 kvv= 80m3/h
DN40/80 p=3,0 bar
R1 1"
R1 1/4"
R1 1/4"
R1/4"
R1/4"
NOVI KOTEL NA LESNE SEKANCE VESSMANN tip PYROTEC 950 - 500 kW + OGREVALNI ČAŠON + SISTEM ZA DOVOD GORIVA + SISTEM ZA ODSTRANJEVANJE PEPELA + SISTEM ZA VARNOST KOTLA PROTI POVIŠANI TEMPERATURI
AVTOMATSKI SISTEM ZA VZDRŽEVANJE TLAKA, DOPOLNJEVANJE IN ODZRAČEVANJE SISTEMA PNEUMATEX - COMPRESSO CPV 10.1-S - COMPRESSO CS 1500 B (H-1500L)
ZALOGOVNIK ZA OGREVANO VODO TLAČNE STOPNJE PN50, MATERIAL AISI304 - 2.000 L, DIMENZIJE Ø1100 x 2.200mm - ZOLIRAN Z 20cm KAMENE VOLNE + 0,2mm ALU PLOČEVINA
OBSTOJEČI KOTEL VESSMANN tip PAROMAT TRIPLEX Ogr.: 720 kW
OBSTOJEČI RAZDELILNIK
ZAPRTO
KOTLOVSKI AVTOMATIKI
CV 216 GG DN40 kvv= 20m3/h
DN50
DN40
DN32
DN25
DN20
DN15
DN65
DN80
DN100
DN125
DN150
PREDVIDENA ZELENJAVA V PRIHODNJE (ogr. 144 kW / 400l/h)
PREDVIDENA ZELENJAVA V PRIHODNJE (ogr. 110 kW / 300l/h)
PREDVIDENA ZELENJAVA V PRIHODNJE (ogr. 110 kW / 300l/h)
TOPLOTNI IZMENJEVALEC ZA STV TOPLA STRAN: OGREVALNA VODA 70°C, 6,4 m3/h, dp= 25kPa HLADNA STRAN: OGREVALNA VODA 10°C, 6,4 m3/h, dp= 15kPa UNOX tip PB34M-50
HEX1
AK 1 V= 2,5 m3
OBSTOJEČI HRANILNI SANITARNE TOPLE VODE IZOLJEN Z MATERIALA AISI 316 - 1.000 L, DIMENZIJE Ø1000 x 1.500mm - PREMER Ø= 1.000mm
VODENO NA OBST. IONSKO NAPRAVO
DN 50
DN 40
DN 32
DN 25
DN 20
DN 15
EKO 4K (kaskadno krmiljenje)
BTO 30
DATA ESHRD5/24SDT
DATA ESHRD5/24SDT1
DATA ESHRD5/24SDT2
DATA ESHRD5/24SDT3
DN 50 (70°C)
DN 50 (60°C)
DN 50 (60°C) TOPLA VODA
DN 50 (70°C)
REGULACIJA
KTI 110
MV1
P1
P2
1 - Zunanja enota toplotne črpalke zrak/voda
Proizvod: DAIKIN
Tip: EWYT-CZ-W1
Ogr.: 50 kW
PH: +0,45kW
3/400V/50Hz
2 - Ekspanzijska posoda
Proizvod: REFLEX
Tip: DT 500
(kontrola volumen 225L)
3 - Notranja enota toplotne črpalke
Proizvod: DAIKIN
Tip: EKHBRD016ADY17
3/400V/50Hz
4 - vtičnica/vtič toplotni Divec; proizvod: LAPP
CY-CON-C DN 40 PN 16
QH=6,0m3/h
5 - mešalna armatura 1 1/4"
Proizvod:Caleffi
tip: 548007
6 - Akumulator sanitarne tople vode
Proizvod: Austria Email
Tip: VT 1500 FM
V=1.500L
7 - premovnik toplote
Proizvod: Austria Email
vode med Q=48 kW
primar 70/60°C,dp 15kp
sekundar 50/60°C,dp 15kp
8 - zajetna ekspanzijska posoda
Proizvod: REFLEX
Tip: NG 35
(kontrolo volumen 32L)
P1 - obtočna črpalka za cirkulacijo sanitarne vode med prenosnikom toplote in akumulatorjem tople vode
Q=4,13 m3/h
H=15kPa
MAT GRA SMART C 32/80-180
1x230 V/50 Hz/1
P=250W
P2 - obtočna črpalka za cirkulacijo sanitarne vode med prenosnikom toplote in hidravlično ločnico
Q=4,13 m3/h
H=15kPa
MAT GRA SMART C 32/80-180
1x230 V/50 Hz/1
P=250W
MV1 - tripotni metalni ventil s pogonom
Q=4,1 m3/h
kvs=16m3/h
dp=15kPa
DN 50
s pogonom 230V
LEGENDA:
OGREVANJE ZIDOVJE
OGREVANJE ZIDOVJE
OGREVANJE ZIDOVJE
OGREVANJE ZIDOVJE
OGREVANJE TALNA VODA
NOMBIRO
Nombiro, projektiranje in inženiring d.o.o., Ljubljana
Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana
T: 01 / 426 00 00
E: info@nombiro.si
www.nombiro.si
Lokacija:
Lokacija: Kulturno društvo Lipa Trnovo, Trnovo 1, 5220 Tolmin
Investitor:
Lipa Trnovo
Trnovo 1, 5220 Tolmin
Projekt:
PROJEKT IZVEDBE STROJNIŠTVA
Vsebina:
KOTLOVNICA
Vsebina načrta:
KOTLOVNICA SHEMA STV
Faza:
PZI
Številka projekta:
Pime: Blažek, univ.dipl.inž.el.vrt., ES 11-0962
Odgovorni vodja:
Pime: Blažek, univ.dipl.inž.el.vrt., ES 11-0962
Št. načrta:
N1001
merilo:
M 1:x
Št. projekta:
N1001
Izd:
Datum:
avgust 2021
list:
02