Dravske elektrarne Maribor

Digitalni podpis
Podpisnik: DAMJAN SEME
Izdajatelj: SIGEN-CA G2
Številka certifikata: 760B74D3000000005728417B
Potek veljavnosti: 13. 01. 2027
Čas podpisa: 06. 02. 2025 16:07

Dravske elektrarne Maribor, d. o. o.
Obrežna ulica 170, 2000 Maribor, Slovenija
T: +386 (0)2 300 5000, E: info@dem.si
www.dem.si

V skladu s tretjim odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, v nadaljevanju ZJN-3) naročnik Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu naročnik), ki jo zastopa generalni direktor mag. Damjan Seme, sprejema naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Izgradnja MHE Pesnica, se odda ponudniku:
Riko d.o.o., Bizjanova ulica 2, 1000 Ljubljana, po skupni ponudbeni ceni 2.397.971,78 EUR brez DDV.

Obrazložitev:

I.
Osnovni podatki o naročilu

Naročnik Dravske elektrarne Maribor d.o.o. je na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) dne 20.8.2024 pod št. JN005893/2024-SL3/01na portalu javnih naročil in istega dne v sistemu e-JN objavil obvestilo o naročilu male vrednosti, s katerim je povabil ponudnike k predložitvi ponudb v skladu z Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila za »Izgradnja MHE Pesnica«.

II.
Odpiranje ponudb

Do zahtevanega roka za oddajo ponudb, to je do dne 11.10.2024 do 12.00 ure, so pravočasno ponudbo v sistem e-JN posredovali trije (3) ponudniki in sicer:

Zap. št.	Ime ponudnika / vodilnega partnerja	Številka ponudbe in datum	Skupna ponudbena cena v EUR brez DDV
1.	Esotech d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje	2024/PP-0284 z dne 11.10.2024	3.093.204,98
2.	Riko d.o.o., Bizjanova ulica 2, 1000 Ljubljana	P07-1167/24 z dne 11.10.2024	2.720.051,14
3.	Rudis d.o.o., Trg revolucije 25b, 1420 Trbovlje	P-081-24 z dne 11.10.2024	2.955.442,25

Javno odpiranje ponudb je potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 11.10.2024, ob 13:00 uri.

III.
Razvrstitev na merilo

Razvrstitev na merilo po merilu za izbiro najugodnejšega ponudnika:

Zap. št.	Ime ponudnika / vodilnega partnerja	Številka ponudbe in datum	Skupna ponudbena cena v EUR brez DDV
1.	Riko d.o.o., Bizjanova ulica 2, 1000 Ljubljana	P07-1167/24 z dne 11.10.2024	2.720.051,14
2.	Rudis d.o.o., Trg revolucije 25b, 1420 Trbovlje	P-081-24 z dne 11.10.2024	2.955.442,25
3.	Esotech d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje	2024/PP-0284 z dne 11.10.2024	3.093.204,98

dem
dravske elektrarne maribor

IV.
Pogajanja

V skladu z razpisno dokumentacijo je naročnik dne 21.10.2024 v sistemu e-JN izvedel en krog pogajanj s ponudniki, ki so oddali ponudbo. Dva (2) ponudnika sta do zahtevanega roka, to je do 24.10.2024, do 12. ure v sistem e-JN, oddala končno ponudbeno ceno. Ponudnik Esotech d.d., do roka za oddajo končne ponudbene cene ni oddal, zato se njegova ponudba odprta dne 11.10.2024, smatra kot končna.

Razvrstitev na merilo po izvedenih pogajanjih, oddaji končne ponudbene cene:

Zap. št.	Ime ponudnika / vodilnega partnerja	Številka ponudbe in datum	Skupna ponudbena cena v EUR brez DDV
1.	Rudis d.o.o., Trg revolucije 25b, 1420 Trbovlje	P-081-24 z dne 24.10.2024	2.314.000,00
2.	Riko d.o.o., Bizjanova ulica 2, 1000 Ljubljana	P07-1167/24 z dne 24.10.2024	2.397.971,78
3.	Esotech d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje	2024/PP-0284 z dne 11.10.2024	3.093.204,98

V.
Preverjanje dopustnosti ponudbe

Naročnik je v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila pregledal, če so k ponudbam prvih dveh (2) najugodnejših ponudnikov in sicer Rudis d.o.o. in Riko d.o.o., priloženi vsi dokumenti v skladu z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila iz tč. 6 Vsebina ponudbe in če ponudnik izpolnjuje vse pogoje za izpolnjevanje sposobnosti v skladu s tč. 5 Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in če ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Rudis d.o.o.:

K ponudbi so priloženi vsi zahtevani dokumenti iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila iz tč. 6 Vsebina ponudbe, vendar naročnik ugotavlja, da:

- je ponudnik k ponudbi priložil Listo tehničnih podatkov TG, v tč. 1.1.9. Skupna masa agregata, zapisal podatke »Screw with bearings 26 ton + Trough 13 ton + Drive train 10 ton«, iz katerega izhaja, da je skupna masa agregata 49 ton. Naročnik je preveril priloženo dokumentacijo v kateri je v dokumentu »10.3. Transportne dimenzije« za maso arhimedovega vijaka navedena masa 39 ton in za pogon 15 t, kar pomeni, da je skupna masa agregata 54 t. Naročnikova zahteva za skupno maso agregata je max. 42 ton,

- je ponudnik v Listi tehničnih podatkov TG, v tč. 1.1.11 Skupna dejanska dolžina agregata zapisal podatek »18825-see detailed plan with all dimensions«. Iz navedenega naročnik ne more določiti podane skupne dolžine agregata. Naročnik je iz ponudnikovih priloženih dokumentov razbral, da ponujena dolžina ne ustreza naročnikovim zahtevam, saj je v dokumentu »10.6. Risba agregata z vrisanimi osnovnimi merami« ponudnik označil skupno dolžino 20,45m. Naročnikova zahtevana dolžina je od 17,65 do max 18,45 m.

- je ponudnik v Listi tehničnih podatkov TG, v tč. 1.8 Hidravlično postrojenje (volumen rezervoarja za olje) zapisal, da je volumen rezervoarja za olje 35 l. Naročnikova zahteva za volumen rezervoarja za olje je manj ali enako 25 l.

Zaradi prej navedenega ponujena oprema v zgoraj navedeni postavki ne izpolnjuje naročnikovih tehničnih zahtev, zaradi česar ponudba ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika.

Skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 je dopustna ponudba tista, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora v svoji ponudbi z vsemi ustreznimi sredstvi in na način kot je določen v razpisni dokumentaciji, dokazati, da predmet ponudbe izpolnjuje zahteve glede delovanja ali funkcionalnosti, ki jih je določil naročnik (deveti odstavek 68. člena ZJN-3).

Nadalje naročnik ugotavlja, da

- je naročnik v tč. 5 c zahteval:

vsaj eno osebo – pooblaščenega inženirja (PI) ali vodjo del (VD) strojne stroke, kot to določa gradbeni zakon (GZ-1) in v zadnjih 10 (desetih) letih do dneva za oddajo ponudb izkazuje najmanj 2 (dve) potrjeni referenci kot vodja del pri montaži in spuščanja v pogon strojne opreme energetskih objektih.

Ponudnik je za priglašenega pooblaščenega inženirja, priložil referenco, za katero obstaja dvom, da ne ustreza naročnikovim zahtevam in sicer v zahtevi, da je bil vodja pri montaži in spuščanju v pogon strojne opreme energetskih objektih. Ponudnik je namreč priložil referenco za elektro dela - (HE Plave 1, LOT EE, Sklop III).

Naročnik je pri končnem uporabniku, naročniku, kateri je zgoraj omenjeno referenco potrdil, preveril, ali v navedeni referenci obstajajo dela skladna z naročnikovo zahtevo in ugotovil, da referenca ne ustreza naročnikovim zahtevam, namreč obseg del HE Plave 1, LOT EE, Sklop III je zajemal:
Vodenje, lastna raba 0,4 kV, LP 110 V DC in diesel agregat, demontaža in montaža opreme, kabli in kabelske trase.

Ponudba ponudnika Rudis d.o.o., tehnično ne ustreza potrebam naročnika in je v skladu z 29 tč. 1. odstavka 2. člena ZJN-3, nedopustna.

Nadalje je naročnik pregledal ponudbo drugega najugodnejšega ponudnika.

Riko d.o.o.:

K ponudbi so priloženi vsi zahtevani dokumenti iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila iz tč. 6 Vsebina ponudbe.

Ponudba ponudnika Riko d.o.o., ustreza potrebam naročnika in je v skladu z 29 tč. 1. odstavka 2. člena ZJN-3, dopustna.

Esotech, d.d.:

K ponudbi so priloženi vsi zahtevani dokumenti v skladu z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila iz tč. 6 Vsebina ponudbe, vendar naročnik ugotavlja, da:

- skupna ponudbena cena ponudnika Esotech, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, ki znaša 3.093.204,98 EUR brez DDV, presega zagotovljena sredstva naročnika, ki jih je naročnik s sklepom o začetku postopka zagotovil za ta namen, zaradi česar ponudba ponudnika Esotech, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje ni dopustna skladno z opredeljenim pojmom dopustnosti 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3,

Skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 je dopustna ponudba tista, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

VI.
Zaključek

Naročnik je ugotovil, da ponudba ponudnika Riko d.o.o., ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, da je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

V skladu s predhodno navedenim je naročnik predmetno javno naročilo za Izgradnjo MHE Pesnica, oddal ponudniku Riko d.o.o., v skupni ponudbeni ceni 2.397.971,78 EUR brez DDV.

Glede na vse obrazloženo je odločitev naročnika utemeljena.

Pravni pouk:

Zoper to odločitev o oddaji naročila lahko ponudnik v petih delovnih dneh po prejemu tega obvestila vloži zahtevek za revizijo v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in spremembe; v nadaljevanju ZPVPJN).

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 25.000,00 EUR.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno preko portala eRevizija.

Takso je potrebno plačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS.

Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-00589324.

Generalni direktor

mag. DAMJAN SEME

Objavljeno na Portalu javnih naročil v skladu z 10 odstavkom 90. člena ZJN-3.