Številka: ODL-JN-2024-B19-GHS/27/LM

Zg. Brnik, 6. 2. 2025

Na osnovi določil tretjega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3; Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F) izdaja naročnik FRAPORT SLOVENIJA, d.o.o., Zg. Brnik 130 A, 4210 Brnik-Aerodrom v postopku javnega naročanja "ZEMELJSKE ENOTE ZA NAPAJANJE LETAL Z ELEKTRIČNO ENERGIJO", objavljenem na Portalu javnih naročil št.: JN009048/2024-EUe17/01, dne 17. 12. 2024 in na Portalu TED št. 772728-2024 dne 17. 12. 2024, naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA.

Kot ponudnika z ekonomsko najugodnejšo dopustno ponudbo za izvedbo javnega naročila "ZEMELJSKE ENOTE ZA NAPAJANJE LETAL Z ELEKTRIČNO ENERGIJO" se izbere:

Riko Ribnica d.o.o., Lepovče 23, 1310 Ribnica.

Obrazložitev:

1. Naročnik je na Portalu javnih naročil, dne 17. 12. 2024, pod št. JN009048/2024-EUe17/01 in na Portalu TED, dne 17. 12. 2024, pod št. 772728-2024 objavil obvestilo o javnem naročilu za "ZEMELJSKE ENOTE ZA NAPAJANJE LETAL Z ELEKTRIČNO ENERGIJO" po odprtem postopku.

   Skrajni rok za oddajo ponudb je bil določen 23. 1. 2025, do 12.00 ure, odpiranje ponudb pa se je izvedlo istega dne ob 14.00 uri.

2. Na odpiranju ponudb je bilo ugotovljeno, da so prispele naslednje ponudbe:

   - Riko Ribnica d.o.o., Lepovče 23, 1310 Ribnica št. 130/25, z dne 22. 1. 2025,
   - Movo d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš, št. MO-JN-2024-B19-GHS/27/LM-JG z dne 21. 1. 2025,
   - Mides intenational d.o.o., Kapiteljska ulica 9, 1000 Ljubljana, št. 8/25-AT, z dne 22. 1. 2025 in
   - Dynell GmbH, Mistelbacher Str. 17, 4613 Mistelbach bei Wels, Avstrija št. 240400-Q240598, z dne 22. 1. 2025.

3. V razpisni dokumentaciji je naročnik navedel, da bo oddal naročilo na podlagi merila "ekonomsko najugodnejša ponudba", ki je tista z največjim številom točk, pri čemer je ovrednotil ponudbe ponudnikov v skladu z naslednjimi merili:

   1. **Skupna ponudbena cena (do 95 točk)**
      Po navedenem merilu je naročnik izračunal točke na naslednji način:

$$\text{Število točk} = \frac{\text{Najnižja ponudbena cena izmed vseh popolnih ponudb}}{\text{Ponudbena cena v ocenjevani ponudbi}} \times 95 \text{ točk}$$

2. Garancijski rok (do 5 točk)

2 leti:	0 točk
3 leta:	2 točki
4 leta in več:	5 točk

Opomba: *Naročnik zahteva, da ponudnik na obrazcu **"C. PREDRAČUN"** vpiše garancijski rok v zgoraj navedenih okvirih točkovanja (torej ali 2 leti ali 3 leta ali 4 leta oz: več). Morebitni "vmesni" garancijski rok 2,5 let bo naročnik točkoval z 0 točkami, 3,6 let z 2 točkama ipd.*

Maksimalno število točk po vseh merilih znaša 100 točk.

4. V skladu z merilom ekonomsko najugodnejša ponudba, in sicer "največje skupno število točk po merilih za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe", je naročnik razvrstil ponudbe ponudnikov kot sledi:

Uporabljena merila	Maksimum točk	Dynell GmbH	Riko Ribnica d.o.o.	Movo d.o.o.	Mides intenational d.o.o.
Vrednost ponudbe	95	876.080,00 EUR brez DDV / 876.080 EUR brez DDV x 95 = 95,00 točk	876.080,00 EUR brez DDV / 900.000,00 EUR brez DDV x 95 = 92,48 točk	876.080,00 EUR brez DDV / 1.049.540,00 EUR brez DDV x 95 = 79,30 točk	876.080,00 EUR brez DDV / 1.188.023,00 EUR brez DDV x 95 = 70,06 točk
Garancijski rok	5	3 leta / 2 točki	3 leta / 2 točki	4 leta / 5 točk	2 leti / 0 točk
Skupaj	100	97,00 točk	94,48 točk	84,30 točk	70,06 točk

5. Naročnik je natančno pregledal ponudbo najugodnejšega ponudnika Dynell GmbH.

V poglavju "E. Ugotavljanje sposobnosti: razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje": tehnična in strokovna sposobnost je naročnik določil 4. pogoj, in sicer

»Ponudnik mora podati ponudbo, ki vključuje celoten predmet javnega naročila in ponuja osem (8) tovarniško novih (eGPU) vlečnih zemeljskih enot za napajanje letal z električno energijo, ki so skladne z zahtevami kot izhajajo iz celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, med njimi z zahtevami, navedenimi v poglavju "D" te dokumentacije.

Dokazilo: a) *Pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudba vključuje celoten predmet javnega naročila in da ponudnik ponuja osem (8) tovarniško novih (eGPU) vlečnih zemeljskih enot za napajanje letal z električno energijo, ki so skladne z zahtevami kot izhajajo iz celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, med njimi z zahtevami, navedenimi v poglavju "D" te dokumentacije.*

*Pisna izjava se nahaja na listu **"E.01.1 - Izjava o skladnosti ponujene opreme"** te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.*

b) *Ponudnik na izjavi iz predhodne točke vpiše tudi zahtevane podatke o opremi, ki jo ponuja v ponudbi, in o proizvajalcu ponujene opreme.*

c) *Ponudnik za ponujeno (in na izjavi navedeno) opremo v ponudbeni dokumentaciji priloži tudi prospektno / tehnično dokumentacijo, iz katere bo razvidno, da ponujena oprema ustreza tehničnim zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki so navedene v tabeli "D.01 OSNOVNE KARAKTERISTIKE / BASIC CHARACTERISTICS" te dokumentacije. Priložena dokumentacija je lahko v slovenskem ali angleškem jeziku. V kolikor iz prospektno/tehnične dokumentacije ne izhaja ali ne izhaja v celoti, da ponujena oprema ustreza tehničnim zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki so navedene v tabeli "D.01 OSNOVNE KARAKTERISTIKE / BASIC CHARACTERISTICS" oziroma v kolikor so v prospektno/tehnični dokumentaciji odstopanja glede na zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki so navedene v tabeli "D.01 OSNOVNE KARAKTERISTIKE / BASIC CHARACTERISTICS", mora ponudnik predložiti izjavo proizvajalca, ki potrjuje, da ponujena oprema ustreza tehničnim zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki so navedene v tabeli "D.01 OSNOVNE KARAKTERISTIKE / BASIC CHARACTERISTICS" v delu, kjer so odstopanja v prospektno/tehnični dokumentaciji oziroma v delu, kjer prospektno/tehnična dokumentacija ne izkazuje ustreznosti tehničnim zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki so navedene v tabeli "D.01 OSNOVNE KARAKTERISTIKE / BASIC CHARACTERISTICS". Na izjavi proizvajalca ponujene opreme mora biti tako jasno potrjeno izpolnjevanje posamezne tehnične zahteve/posameznih tehničnih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki so navedene v tabeli "D.01 OSNOVNE KARAKTERISTIKE / BASIC CHARACTERISTICS, v delu, kjer so sicer odstopanja v prospektno/tehnični dokumentaciji oziroma v delu, kjer prospektno/tehnična dokumentacija ne izkazuje ustreznosti tehničnim zahtevam.«*

Naročnik je v poglavju D. Predmet javnega naročila, točka "D.01 Osnovne karakteristike / Basic characteristics, v podtočki D.01.9." zahteval:

»Proizvodnja 28 V DC napetosti, največji tok znaša 2400 A. / 28 V DC, maximum current is 2400 A.«

Iz predložene prospektno-tehnične dokumentacije »The all - electric GPU Technical Specifications for DEM 090 as per Tender no. JN-2024-B19-GHS/27/LM«, poglavje »Technical data – all-electric GPU DEM 045-090« (»Overload capacity **2500 A** for 5 sec. / 2000 A for 10 sec. / 1500 A for 90 sec.«), poglavje »D.01 Basic Characteristics, točka D.01.9.« (»28 V DC, maximum current is **2500** A, 500 continuous«) in iz dokumenta QUOTATION 240400 eGPU Tender (»28VDC - 600/**2500A** unit for single operation with 12m 28VDC 4x70mm² H07RN-F cable«) pa jasno izhaja, da največji tok znaša 2400 A, kar ne ustreza naročnikovi zahtevi v poglavju "D. Predmet javnega naročnika" dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in tako ne izpolnjuje zahteve, da mora največji tok znašati 2400 A. Iz s strani ponudnika predložene prospektne/tehnične dokumentacije, poglavje »Technical data – all-electric GPU DEM 045-090« in poglavje »D.01 Basic Characteristics« ter iz dokumenta »QUOTATION 240400 eGPU Tender« tako izhaja, da ponujena oprema ne ustreza tehničnim zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (poglavje »D« te dokumentacije) - točki "D.01 Osnovne karakteristike / Basic characteristics, v podtočki D.01.9."

Prav tako je naročnik je v poglavju D. Predmet javnega naročila, točka "D.02 Dodatne karakteristike in zahteve / Additional characteristics and requirements, v podtočki D.02.12." zahteval:

»Na vseh kolesih morajo biti nameščene pnevmatike z zračnico. / Tires with tubes must be installed on all wheels.«

Iz predložene prospektno-tehnične dokumentacije »The all - electric GPU, Technical Specifications for DEM 090 as per Tender no. JN-2024-B19-GHS/27/LM«, poglavje »D.02 Additional characteristics and requirements, točka D.02.12.« (»We offer **full rubber tyres** where we have madethe best experience. Additionaly each battery incl. Electrical cabinet are mounted on special dampers and canopy parts coming with suspension spring axle which are more superior than only tubeless tyres

with tube.«), dokumenta »Manufacturer letter Dynell quotation no. Q240400-Q240598« (»...with reference to your above-mentioned tender in particular to D.02.12 where you ask for tires with tubes, we declare that alternatively we offer **full rubber** (super elastic) **tires**... We believe that by offering **full rubber** (super elastic) **tires** we offer you ...«) in dokumenta »QUOTATION 240400 eGPU Tender« (»towable with drawbar and **full rubber tires**«) pa jasno izhaja, da ponudnik ponuja na vseh kolesih nameščene pnevmatike brez zračnic (polne gume), kar ne ustreza naročnikovi zahtevi v poglavju "D. Predmet javnega naročnika" dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in tako ne izpolnjuje zahteve, da morajo biti na vseh kolesih nameščene pnevmatike z zračnico. Iz s strani ponudnika predložene prospektne/tehnične dokumentacije, poglavje »D.02 Additional characteristics and requirements, ter iz dokumentov »Manufacturer letter Dynell quotation no. Q240400-Q240598« in »QUOTATION 240400 eGPU Tender« tako izhaja, da ponujena oprema ne ustreza tehničnim zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (poglavje »D« te dokumentacije) - točki "D.02 Dodatne karakteristike in zahteve / Additional characteristics and requirements, v podtočki D.02.12."

Ker ponudnik Dynell GmbH ni ponudil opreme skladno s 4. pogojem, »TEHNIČNA in STROKOVNA sposobnost« in ni podal ponudbe, ki bi vključevala osem (8) tovarniško novih (eGPU) vlečnih zemeljskih enot za napajanje letal z električno energijo, ki bi bile skladne z zahtevami kot izhajajo iz celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, med njimi z zahtevami, navedenimi v poglavju "D" te dokumentacije (zahtevo v točki "D.01 Osnovne karakteristike / Basic characteristics", v podtočki "D.01.9." in točki "D.02 Dodatne karakteristike in zahteve / Additional characteristics and requirements" v podtočki D.02.12."), je njegova ponudba NEDOPUSTNA.

Glede na to, da je naročnik v razpisni dokumentaciji določil, da bo javno naročilo oddal ponudniku z najugodnejšo dopustno ponudbo in glede na določila prvega odstavka 89. člena ZJN-3, naročnik ponudbo ponudnika Dynell GmbH izloča oziroma zavrača iz postopka javnega naročanja, saj je zaradi zgoraj navedenih razlogov nedopustna.

6. Po natančnem pregledu ponudbe drugouvrščenega, tretjeuvrščenega in četrtouvrščenega ponudnika je naročnik ugotovil, da so ponudbe ponudnika RIKO RIBNICA d.o.o., MOVO d.o.o. in MIDES INTERNATIONAL d.o.o., DOPUSTNE, saj za nobenega ponudnika ne obstajajo razlogi za izključitev in izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, njihove ponudbe ustrezajo potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, so prispele pravočasno, pri njih ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik jih ni ocenil za neobičajno nizke in cene ne presegajo zagotovljenih sredstev naročnika.

Upoštevajoč merilo ekonomsko najugodnejša ponudba, in sicer "največje skupno število točk po merilih za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe", je ponudba ponudnika Riko Ribnica d.o.o., z doseženimi 94,48 točkami najugodnejša dopustna ponudba, zato jo je naročnik izbral za izvedbo zadevnega javnega naročila.

S tem naročnik utemeljuje svojo odločitev in je v skladu z določili Zakona o javnem naročanju in glede na zgoraj navedeno obrazložitev odločil, kot izhaja iz izreka te odločitve.

Pravni pouk:

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročila (Ur. l. RS, št. 43/11 in nasl.; ZPVPJN), vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na odločitev o oddaji naročila, se lahko vloži najkasneje v roku 8 delovnih dni od objave te odločitve na Portalu javnih naročil.

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka, ki se nanaša na odločitev o oddaji naročila vplačati takso v znesku 21.960,00 EUR, pri čemer je potrebno zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Taksa se v skladu z 71. členom ZPVPJN vplača na TRR št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, sklic 11 16110-7111290-00904824.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala e-Revizija.

FRAPORT SLOVENIJA, d.o.o.

Dr. Babett STAPEL

Poslovodna direktorica

Boštjan ŠIJANEC

Prokurist