PRILOGA 3

Preglednica zakonsko predpisanih servisov in pregledov:

Vrsta pregleda	Periodika
Pregled aktivne požarne zaščite APZ (aktivno javljanje požara s podsistemi: požarne lopute, prezračevalne naprave, odvod dima in toplote), varnostna razsvetljava, javljanje plina…	3 leta
Servis požarnih loput	1 leto
Servis sistema ODT (kupole)	1 leto
Servisni pregled plinske centrale	6 mesecev
Pregled notranje plinske inštalacije in trošil	1 leto
Meritve zaščite pred električnim udarom	4 leta
Meritve ponikalne upornosti ozemljil	4 leta
Pregled gasilnih aparatov • Prvi pregled novih aparatov pregled po dveh letih	1 leto
Pregled hidrantov	1 leto
Pregled osebnih, tovornih dvigal	1 leto
Pregled stanja vodovodnega omrežja za hladno in toplo vodo v skladu z uredbo o pitni vodi št.61/2023	1 leto