

Občina Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče; tel. 01/724 71 40, e-mail: obcina@moravce.si

Številka: 430-0226/2024-19

Datum: 20.2.2025

Na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F) je občina Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče (v nadaljnjem besedilu: naročnik) v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti: *KANALIZACIJA ČEŠNJICE PRI MORAVČAH Z NADGRADNJO KČN MORAVČE – II. faza št. JN008809/2024 sprejela:*

ODLOČITEV O NEODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo, vodeno po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti »KANALIZACIJA ČEŠNJICE PRI MORAVČAH Z NADGRADNJO KČN MORAVČE – II. faza« objavljen na Portalu javnih naročil pod št. JN008809/2024 se **ne odda**.

Obrazložitev:

Naročnik je s sklepom o začetku postopka št. 430-0226/2024-1 z dne 2. 12. 2024 začel postopek oddaje naročila male vrednosti »KANALIZACIJA ČEŠNJICE PRI MORAVČAH Z NADGRADNJO KČN MORAVČE – II. faza« po 47. členu ZJN-3. Naročnik je obvestilo o javnem naročilu male vrednosti objavil na Portalu javnih naročil dne 5.12.2024 pod št. JN008809/2024 s popravkoma dne 10. 12. 2024 in 19. 12. 2024.

Do roka za oddajo ponudb, tj. do dne 14. 1. 2025 do 12.00 ure je prispelo 6 ponudb in sicer:

1. ELICOM gradbeništvo, trgovina, storitve d.o.o., Ljubljanska cesta 106A, 1230 Domžale s ponudbeno ceno 1.372.428,97 EUR brez DDV.
2. GODINA gradbeništvo in druge storitve d.o.o., Obrtno industrijska cona Hrpelje 22, Hrpelje-Kozina, 6240 Kozina s ponudbeno ceno 2.115.820,89 EUR brez DDV.
3. HNG Hidrotehnika, nizke in komunalne gradnje, d.o.o., Prešernova cesta 35, 1234 Mengeš s ponudbeno ceno 1.584.375,11 EUR brez DDV.
4. AGM NEMEC, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Marno 44, 1431 Dol pri Hrastrniku s ponudbeno ceno 1.378.849,90 EUR brez DDV.
5. KOMUNALNE GRADNJE d.o.o., Gasilska ulica 5, 1290 Grosuplje s ponudbeno ceno 1.458.134,84 EUR brez DDV.
6. HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.o.o., Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana s ponudbeno ceno 1.609.708,93 EUR brez DDV.



V skladu z napovedanimi pogajanji je naročnik izvedel 3 kroge pogajanj. Zadnji krog je bil napovedan. Naročnik se je pogajal o ceni. V zadnjem krogu pogajanj je do roka za oddajo ponudb 5.2.2025 do 12h prispelo 6 ponudb s končno ponudbeno ceno

1. ELICOM gradbeništvo, trgovina, storitve d.o.o., Ljubljanska cesta 106A, 1230 Domžale s ponudbeno ceno 1.103.290,27 EUR brez DDV.
2. GODINA gradbeništvo in druge storitve d.o.o., Obrtno industrijska cona Hrpelje 22, Hrpelje-Kozina, 6240 Kozina s ponudbeno ceno 1.349.087,17 EUR brez DDV.
3. HNG Hidrotehnika, nizke in komunalne gradnje, d.o.o., Prešernova cesta 35, 1234 Mengeš s ponudbeno ceno 1.171.112,99 EUR brez DDV.
4. AGM NEMEC, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Marno 44, 1431 Dol pri Hrastniku s ponudbeno ceno 1.197.900,92 EUR brez DDV.
5. KOMUNALNE GRADNJE d.o.o., Gasilska ulica 5, 1290 Grosuplje s ponudbeno ceno 1.286.121,79 EUR brez DDV.
6. HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.o.o., Slovenčeva ulica 97, 1000 Ljubljana s ponudbeno ceno 1.297.896,13 EUR brez DDV.

Od poteka roka za oddajo ponudb, do sprejema te odločitve je na strani naročnika prišlo do objektivno opravičljivih spremenjenih okoliščin, ki pod razpisanimi pogoji ne omogoča oddaje javnega naročila.

Naročnik na podlagi petega odstavka 90. člena ZJN-3 zavrača vse prejete ponudbe. Namreč od objave obvestila o naročilu male vrednosti do sprejema predmetne odločitve je naročnik s strani upravitelja kanalizacijskega omrežja prejel Projektno nalogo 25-4: Sprememba projektne dokumentacije za izvedbo za projekt: Kanalizacijski sistem Češnjice pri Moravčah, februar 2025 na podlagi katere mora naročnik spremeniti PZI projektno dokumentacijo za Kanalizacijski sistem Češnjice pri Moravčah, št. projekta P-2022/06, avgust 2022, GPI gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o., Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto.

PZI projekt, ki je bil sestavni del razpisne dokumentacije, predvideva priklop na črpališče Marokova (v neposredni bližini h.š. Marokova ulica 2). Navedeno pomeni, da bi bilo potrebno povečati obstoječe črpališče vključno s tlačnim vodom v skupni dolžini 230m.

V skladu s Projektno nalogo 25-4 je naročnik odločil, da se naselje Češnjice pri Moravčah priključi gravitacijsko na obstoječ kanalizacijski sistem, ki poteka po Cesti Heroje Vasje in Marokovi ulici (v neposredni bližini h.š. Marokova ulica 35) in se ne priklopi na črpališče Marokova (v neposredni bližini h.š. Marokova ulica 2), kot je bilo predvideno v projektni dokumentaciji, ki je bila sestavni del dokumentacije v zvezi z naročilom.

Naročnik bo za predmet javnega naročila ponovil postopek oddaje javnega naročila s spremenjeno projektno dokumentacijo. Namreč, glede na situacijo in na niveleto obeh obstoječih cevovodov, se bo cevovod iz naselja Češnjice priključil na cevovod DN 500mm med jaškoma EJ_0085 in EJ-0084. Cevovod proti naselju Češnjice se predvidi iz PVC cevi DN 250 s padcem 0,4 % in v okvirni dolžini 185m. Skladno z globino predvidene cevi je treba v novi projektni dokumentaciji zmanjšati tudi padec že sprojektiranega cevovoda vse do

revizijskega jaška CM po projektu P-2022/06. V novi projektni dokumentaciji, ki bo predmet ponovljenega javnega naročila, se v projektu določi tudi način ukinitve obstoječe kanalizacije.

Naročnik ugotavlja, da so po objavi obvestila o naročilu in po oddaji končnih pogajalskih ponudb ter do sprejema predmetne odločitve nastopile objektivno preverljive in opravičljive spremenjene okoliščine, ki terjajo zavrnitev vseh prejetih ponudb. Namreč okoliščine so nastale po roku za oddajo ponudb, zato pod pogoji določenim v dokumentaciji v zvezi z naročilom ni mogoče oddati javnega naročila.

Ena izmed okoliščin, da naročnik zavrne prejete ponudbe je v tem, da pod prvotnimi pogoji ni mogoče oddati javnega naročila na način, da bi bil skladen s dejanskimi potrebami naročila. Naročnik namreč lahko zavrne vse ponudbe, ker prepozno (torej potem, ko je še imel možnost popraviti ali spremeniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, na primer tehnične specifikacije) ugotovi, da opis predmeta ne ustreza njegovim potrebam ali da pogoji, ki jih je postavil, niso primerni ali sorazmerni¹. V predmetnem postopku so poleg ugotovitve pomanjkljivega opisa tehničnih zahtev in pogodbenih določil nastopile tudi spremenjene okoliščine (točka 3 in 4 obrazložitve), ki terjajo nov opis in vsebino predmeta naročila.

Naročnik izpostavlja ustaljeno prakso DKOM², ki je v svojih odločitvah že večkrat opozorila na prakso Sodišča Evropske unije, da naročniki ob sprejemu odločitve o zaključku postopka oddaje javnega naročila brez izbire najugodnejše ponudbe ali začetku novega postopka uživajo širok preudarek, pri čemer evropsko pravo javnih naročil ne zahteva, da bi naročniki takšno odločitev smeli sprejeti le v izjemnih primerih, ali na podlagi posebej upravičenih razlogov (na primer v zadevah C-27/98, točke 23, 25 in 33 ter C-244/02, točka 29). Naročnik sme vedno prekiniti postopek oddaje javnega naročila in ga zaključiti brez izbire najugodnejše ponudbe, celo v primeru, če je do nemožnosti izbire prišlo zaradi njegove napake, pod pogojem, da je takšna odločitev sprejeta ob spoštovanju temeljnih pravil skupnostnega prava o javnem naročanju, zlasti načela enake obravnave (zadeva C-244/02, točka 36).

Določilo petega odstavka 90. člena ZJN-3 naročniku v primeru zavrnitve ponudb na strani naročnika nalaga dolžnost, da mora o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestiti ponudnike ali kandidate. Kadar izvaja naročnik postopek javnega naročanja, v katerem objavi povabilo k sodelovanju, mora navedeno odločitev objaviti na portalu javnih naročil, in, če je to glede na vrednost ali predhodne objave primerno, v Uradnem listu Evropske unije. Kadar naročnik zavrne vse ponudbe, lahko izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le, če so se bistveno spremenile okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe.« Naročnik v predmetni obrazložitvi jasno in nedvoumno navaja spremenjene okoliščine in vsebino spremenjene projektne dokumentacije, ki jo bo vključil v ponovljeno javno naročilo.

Naročnik je jasno in določno navedel razloge, zaradi katerih predmeta naročila pod prvotnimi pogoji ne more oddati, s čimer se tvori jasna, nedvoumna ter konkretna navedba odločilnih

¹ [6] Basta Trtnik M. in soavtorji, ZJN-3 s komentarjem, 2022. , str. 548.

² Glej npr. DKOM v odločitvi 018-097/2022

(pravnih in dejanskih) dejstev, ki tvorijo pravno ter dejansko podlago naročnikove odločitve o zavrnitvi vseh prejetih ponudb³. Naročnik bo po pravnomočnosti te odločitve izvedel nov postopek javnega naročila, v katerega bo v projektno dokumentacijo vključil zahteve, vsaj v obsegu, kot izhajajo iz dokumenta projektna naloga 25-4: Sprememba projektne dokumentacije za izvedbo za projekt in iz obrazložitve predmetne odločitve o neoddaji..

Glede na vse navedeno naročnik na podlagi petega odstavka 90. člena ZJN-3 zavrača vse ponudbe.

Pravni pouk:

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od objave odločitve na Portalu javnih naročil.

Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen in mora vsebovati najmanj vse sestavine iz 15. člena ZPVPJN:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,
- ime naročnika,
- oznako javnega naročila oziroma odločitev o oddaji javnega naročila ali priznani sposobnosti,
- oznako predmeta javnega naročila,
- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem ter
- potrdilo o vplačani taksi, ki znaša 1.000,00 evrov.

Taksa v višini 1.000,00 EUR se vplača na TRR pri Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802, sklic 11 16110-7111290- 00880924

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija. Navodila za uporabo portala eRevizija: <https://www.portalerevizija.si/portal>.



dr. Milan Balažic
župan

³ Glej DKOM v zadevah 018-027/2022, 018-016/2022, 018-197/2021, 018-096/2016, 018-163/2016, 018-134/2017, 018-218/2017, 018-004/2018.