Elektro Celje, d. d.
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija
t: 03 4201 000
f: 03 4201 010
e: info@elektro-celje.si
www.elektro-celje.si

Številka: JN-41/2024-NMV
Datum: 19.02.2025

Elektro Celje, d. d. na podlagi 2. odst. 90. člena ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/2015 in nasl.), v postopku javnega naročila pričetem s sklepom št. JN 41/2024-NMV z dne 22.11.2024, objavljenega na portalu javnih naročil pod št. objave JN008838/2024-SL3/01 dne 06.12.2024, izdaja

O D L O Č I T E V
o oddaji javnega naročila

v postopku naročila male vrednosti za predmet javnega naročila:

SN KOMPOZITNI IZOLATORJI

1. Javno naročilo se odda ponudniku J - RUPERT družba za trgovino in storitve, d.o.o., Litostrojska cesta 40A, 1000 Ljubljana za skupno ponudbeno ceno 271.293,10 EUR brez DDV.

O b r a z l o ž i t e v :

I. Pregled ponudb in preverjanje izpolnjevanja pogojev:

1.	J - RUPERT družba za trgovino in storitve, d.o.o.	Litostrojska cesta 40A	1000 Ljubljana

Ponudnik pod zaporedno št. 1 je oddal ponudbo, ki je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in zanj ne obstajajo razlogi za izključitev.

2.	IZOELEKTRO proizvodnja in trgovina d.o.o.	Limbuška cesta 2	2341 Limbuš

Ponudnik pod zaporedno št. 2 je oddal ponudbo, ki ni skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik ugotavlja, da ponudnik izpolnjuje tehnične zahteve razvidno iz obveznih prilog k ponudbi, medtem ko so nekateri predloženi vzorci ponujenega blaga neskladni s ponudbeno dokumentacijo in predloženimi dokazili, natančneje opisano v nadaljevanju.

Na osnovi 4. tč. Poglavja »I Osnovne zahteve« obrazca Tehnične specifikacije (OBR-11) in izjave ponudnika, podane v ponudbi na obrazcu OBR-11, je naročnik pred izborom ponudnika pozval, da mu dostavi vzorce vsega ponujenega blaga. Ponudnik je vzorce pravočasno predložil, a nekateri izmed njih niso skladni s predloženo ponudbeno dokumentacijo in dokazili, in sicer je bilo pri pregledu vzorcev ugotovljeno:

- Na obeh vzorcih podpornih izolatorjev izvedbe »**N**« in »**L**« je označba sile **12,5 kN**, medtem ko je zahtevana in s strani ponudnika v ponudbeni dokumentaciji navedena sila ≥**15 kN**; Preglednica 1 in 2.
- Za podporni izolator izvedba »**L**« je v ponudbeni dokumentaciji naveden tip »**A PKI LS**« (Preglednica 2), zanj priloženi vzorec pa je z oznako »**PKI L**«. Na vzorcu ni prve črke oznake tipa (»**A**«) in prav tako ni zadnje črke oznake (»**S**«). V ponudbeni dokumentaciji in vseh priloženih tehničnih dokazilih (obvezne priloge k ponudbi) je navedena celotna oznaka »**A PKI LS**«.
- Za podporni izolator izvedba »**N**« je v ponudbeni dokumentaciji naveden tip »**A PKI NS**« (Preglednica 1), zanj priloženi vzorec pa je z oznako »**A PKI N**«. Na vzorcu ni zadnje črke oznake (»**S**«). V ponudbeni dokumentaciji in vseh priloženih tehničnih dokazilih (obvezne priloge k ponudbi) je navedena celotna oznaka »**A PKI NS**«.
- Vzorec za ponujeni zatezni izolator izvedbe »**N**« ima oznako sile **80 kN**, medtem ko je v ponudbeni dokumentaciji zanj proizvajalec navedel silo ≥**90 kN**; Preglednica 3.
- Vzorec za ponujeni zatezni izolator izvedbe »**L**« ima oznako sile **100 kN**, medtem ko je v ponudbeni dokumentaciji zanj proizvajalec navedel silo ≥**90 kN**; Preglednica 4.

Skladno s (6) odstavkom 89. členom ZJN-3 ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Ponudnika se izključi iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

II. Ocena ponudb:

Zap. št.	Ponudnik	Skupna ponudbena cena v EUR brez DDV	Merila	Ocena (št. točk)
1.	J - RUPERT družba za trgovino in storitve, d.o.o., Litostrojska cesta 40A, 1000 Ljubljana	271.293,10	cena	98,08
2.	IZOELEKTRO proizvodnja in trgovina d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš	266.072,04	cena	100

III. Izbira ponudnika:

Zaporedje izbire	Razvrstitev ponudnika glede na oceno	Dopustnost ponudbe
1.	IZOELEKTRO proizvodnja in trgovina d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš	Ponudba ni dopustna.
2.	J - RUPERT družba za trgovino in storitve, d.o.o., Litostrojska cesta 40A, 1000 Ljubljana	Ponudba je dopustna.

Naročnik je v času od elektronskega javnega odpiranja ponudb do izdelave poročila o oceni in pregledu ponudb ponudbe najprej razvrstil po merilih in jih tudi predhodno preveril z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila.

Ponudba neizbranega ponudnika IZOELEKTRO proizvodnja in trgovina d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš je bila spoznana za nedopustno, ponudnika se izključi iz razlogov navedenih v točki »I. Pregled ponudb in preverjanje izpolnjevanja pogojev«.

Ponudba izbranega ponudnika J - RUPERT družba za trgovino in storitve, d.o.o., Litostrojska cesta 40A, 1000 Ljubljana je zbrala drugo največje število točk glede na merila in je bila spoznana za dopustno, ter posledično zato s strani naročnika ocenjena kot ekonomsko najugodnejša dopustna ponudba.

Na podlagi teh ugotovitev je bilo odločeno, kot je navedeno v 1. točki izreka te odločitve.

PRAVNI POUK:
Zahtevek za revizijo postopka javnega naročila se vloži pisno preko spletnega informacijskega portala Državne revizijske komisije eRevizija, skladno z veljavnim Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l.RS. št. 43/2011 in nasl. - ZPVPJN), v roku 5. (petih) delovnih dni od vročitve odločitve. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Vlagatelj mora najpozneje na dan vložitve zahtevka vplačati takso v znesku 6.619,55 EUR na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije št. SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, SWIFT koda: BSLJSI2X, referenca oz. sklic: 11 16110-7111290-00883824.

Predsednik uprave
mag. Boris Kupec

Elektro Celje d.d.
Vrunčeva 2a, 3000 Celje 1

Dostaviti:
- vsem ponudnikom – objava na portalu javnih naročil skladno z 10. odst. 90. čl. ZJN-3,
- arhiv.

6