ELES
Podpisnik: ALEKSANDER MERVAR
Izdajatelj: POSTArCA G2
Številka certifikata: 52D8EBE900000000595354D8
Potek veljavnosti: 07. 05. 2025
Čas podpisa: 24. 02. 2025 16:40

Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
p.p. 255
www.eles.si
Področje za podporne dejavnosti
Služba za javna naročila
Naš znak: /894/MK/JN24/00264/02
Ljubljana, 17. 2. 2025

Na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Ur.l. RS 91/15 in 14/18, 69/19-skl.US, ULEU 279/19, Ur.l. RS 49/20-ZIUZEOP, 80/20-ZIUOOPE, 152/2020-ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 112/21-ZNUPZ, 121/21, 206/21-ZDUPŠOP, 10/22, 74/22-odl.US, 100/22-ZNUZSZS, 141/22-ZNUNBZ, 158/22-ZNPOVCE, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F, 95/23 – ZIUOPZP, 131/23 – ZORZFS, Ur.l. EU 1611/23), naročnik izdaja naslednjo

O D L O Č I T E V
o oddaji javnega naročila po odprtem postopku,

katerega predmet je **RTP Lipa in RTP Brežice: Elektrotehnološki del.**

Na podlagi razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila po odprtem postopku, se javno naročilo za RTP Lipa in RTP Brežice: Elektrotehnološki del odda ponudnikoma **ESOTECH, d.d. Velenje in ENS d.o.o., Ljubljana**, po skupni ponudbi št. 2024/RL-0357 z dne 16. 12. 2024, v skupni vrednosti **2.477.663,71 EUR brez DDV.**

Ponudba ponudnika C&G d.o.o. Ljubljana se kot nedopustna zavrne.

Obrazložitev:

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil št. JN007992/2024-EUe17/01 z dne 6. 11. 2024.

Naročnik je v objavi javnega razpisa na Portalu javnih naročil določil rok, v katerem je potrebno predložiti ponudbe in sicer do dne 7. 1. 2025 do 10:00 ure v informacijski sistem e-JN.

Do roka določenega za oddajo ponudb sta bili v informacijskem sistemu e-JN predloženi dve (2) ponudbi.

Pregled prispelih ponudb in cen je razviden iz naslednje preglednice:

Zap. št.	Naziv ponudnika	Št. in datum ponudbe	Ponudbena cena v EUR brez DDV
1.	**ESOTECH, d.d.** Preloška cesta 1 3320 Velenje in **ENS d.o.o.** Brnčičeva ulica 17a 1231 Ljubljana - Črnuče	ponudba št. 2024/RL-0357 z dne 16. 12. 2024	2.477.663,71
2.	**C&G d.o.o. Ljubljana** Riharjeva ulica 38 1000 Ljubljana	ponudba št. 536/2024 z dne 16. 12. 2024	1.894.215,20

PREGLED IN PREVERJANJE DOPUSTNOSTI PONUDB

Na podlagi analize prispelih ponudb se ugotovi sledeče:

ESOTECH, d.d. in ENS d.o.o., ponudba št. 2024/RL-0357 z dne 16. 12. 2024
Po pregledu ponudbe je strokovna komisija naročnika ugotovila, da ponudba izpolnjuje vse zahteve tehničnega in splošnega dela razpisne dokumentacije, tj. je **dopustna.**

C&Gd.o.o. Ljubljana, ponudba št. 536/2024 z dne 16. 12. 2024
Naročnik ugotavlja sledeče pomanjkljivosti:

1. Naročnik po pregledu priložene dokumentacije in dokumentacije, ki je dostopna na uradni spletni strani proizvajalca, ugotavlja, da ponujena oprema za:
   - terminal zaščite ne izpolnjuje zahtev iz druge točke osnovnih tehničnih lastnosti, ki jih morajo izpolnjevati zaščitni terminali v poglavju 2.5 »Zahteve za zaščitne terminale« dokumentacije za razpis (ŠT.PROJEKTA R1BR-A025/619, ŠT.MAPE R1BR---6E/M04, Sekundarni sistemi) in iz poglavja 3.6.1.3. »Komunikacije« dokumentacije za razpis (ŠT.PROJEKTA K-4450, ŠT.NAČRTA 4450.6E03, Sekundarni sistemi)
   - računalnik polja ne izpolnjuje zahtev iz tretje točke poglavja 2.7.4. »Računalnik polja« dokumentacije za razpis (ŠT.PROJEKTA R1BR-A025/619, ŠT.MAPE R1BR---6E/M04, Sekundarni sistemi) in iz poglavja 3.7.5.4. »Komunikacije« dokumentacije za razpis (ŠT.PROJEKTA K-4450, ŠT.NAČRTA 4450.6E03, Sekundarni sistemi)

   namreč, da naprava sama omogoča avtentikacijo in avtorizacijo uporabnikov prek protokolov LDAP in/ali RADIUS. Iz priložene dokumentacije je razvidno, da tega ponujeni terminali zaščite in računalniki polja ne omogočajo. V ponujenem primeru priložena programska oprema nameščena na računalniku za inženirski dostop omogoča avtentikacijo in avtorizacijo uporabnikov prek LDAP protokola, kar ni enako zahtevi naročnika v predmetnem JN.

2. Referenca R-2 ni ustrezna, saj predložena referenčna dela obsegajo le zamenjavo dveh 110 kV odklopnikov oziroma dveh transformatorjev. Zahteva v tč. 3.4.2. »Referenca izvajalca elektromontažnih del VN« Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe se nanaša na izvedbo montaže VN opreme in VN povezav na vsaj dveh VN poljih, iz česar logično izhaja, da gre za zamenjavo celotne VN opreme v posameznem polju.

3. Ponudnik se ni držal navodil in naročnikove zahteve v tč. 3.1.15 in sicer, da mora zaradi sočasnega dela na obeh gradbiščih imenovati dve delovodji, temveč je za vodjo del in delovodjo na obeh objektih imenoval isto osebo. Nič drugače tudi ne izhaja iz preostale dokumentacije v ponudbi.

4. Ponudnik se glede izpolnjevanja pogojev za izvajanje pregleda NN inštalacij (točka 3.4.5 Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe) sklicuje na podizvajalca. Naročnik je za navedenega podizvajalca ugotovil, da zanj obstojijo izključitveni razlogi iz drugega odstavka in b) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

Glede na vse zgoraj navedene pomanjkljivosti, ki jih nekaterih skladno z določili 89. člena ZJN-3 in prakso DKOM ni mogoče dopolnjevati, je bilo ugotovljeno, da ponudba **ni dopustna** in se izloči iz nadaljnje obravnave.

Merilo za vrednotenje ponudb:

Št.	Merilo	Točke v %
1.	Ponudbena cena v EUR brez DDV	100,00

Ker je naročnik prejel samo eno dopustno ponudbo, se točkovanje po merilu ni izvedlo.

Na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev je naročnik dne 4. 2. 2025 izdal odločitev o oddaji javnega naročila znak /894/MK/JN24/00264 ponudniku ESOTECH, d.d., Velenje, po ponudbi št. 2024/RL-0357 z dne 16. 12. 2024 v skupni vrednosti 2.477.663,71 EUR brez DDV in jo objavil na portalu javnih naročil.

Skladno s šestim odstavkom 90. člena ZJN-3 je naročnik odločitev iz prejšnjega odstavka pred njeno pravnomočnostjo na lastno iniciativo razveljavil in postopek vrnil v fazo ocenjevanja ponudb.

Po ponovnem pregledu ponudb je naročnik prišel do ugotovitev, kot so naveden zgoraj. Na podlagi tega je bilo odločeno, kot izhaja iz izreka te odločitve.

Pouk o pravnem varstvu:
Zoper to odločitev lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v osmih delovnih dneh od njene objave na portalu JN. Zahtevek za revizijo se vloži pri naročniku po pošti priporočeno ali prek portala eRevizija. Ob vložitvi zahtevka za revizijo mora vlagatelj zahtevka plačati takso v višini**: 25.000,00 EUR,** na račun pri Ministrstvu za finance št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, sklic 11 16110-7111290-00799224 in zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

ELES, d.o.o.
direktor družbe
mag. Aleksander Mervar

V objavo na portalu JN!