



| | |
|---|---|
| Ponudba | GA-S-021/21_TER_ |
| | Osnovna Šola PRIMOŽ TRUBAR, Velike Lašče (KN2 - kuhinja) |
| Pozicija | 120324-VGH |
| | KK2 - Kuhinja; ODZ=16195 m3/h, VTZ=15560 |
| Datum | 12.03.2024 |

| | | t °C | r % | x g/kg | h kJ/kg | tw °C | t °C | r % | x g/kg | h kJ/kg | tw °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | CWB | 28,00 | 60 | 14,25 | 64,53 | 22,06 | 22,25 | 98 | 16,59 | 64,53 | 22,01 |
| P2 | CPTW | -15,00 | 90 | 0,91 | -12,83 | -15,21 | 14,00 | 9 | 0,92 | 16,42 | 3,88 |
| P3 | CPTW | 20,00 | 30 | 4,34 | 31,12 | 10,83 | -3,70 | 100 | 2,77 | 3,18 | -3,70 |
| P4 | CPTS | 32,00 | 45 | 13,43 | 66,55 | 22,64 | 24,00 | 71 | 13,36 | 58,15 | 20,25 |
| P5 | CPTS | 22,25 | 98 | 16,59 | 64,53 | 22,01 | 29,80 | 63 | 16,53 | 72,21 | 24,06 |
| P6 | CH1 | 14,00 | 9 | 0,92 | 16,42 | 3,88 | 22,00 | 6 | 0,92 | 24,49 | 7,91 |
| P7 | CK1 | 24,00 | 71 | 13,36 | 58,15 | 20,25 | 18,00 | 88 | 11,41 | 47,01 | 16,74 |