Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.
Ulica 15. maja 13
6000 Koper

Številka: JN-02/2016 - B - V
Datum: 3.10.2016

Na podlagi javne objave objavljene na Portalu javnih naročil št. JN898/2016 z dne 9.2.2016 in JN1064/2016 z dne 16.2.2016 in v Uradnem listu EU 2016/S 028-045015 z dne 10.2.2016 in 2016/S 034-54485 z dne 18.2.2016 in izvedenega odprtega postopka izdajamo,

OBVESTILO O IZLOČITVI VSEH PONUDB

Vse ponudbe za izvedbo javnega naročila »DOBAVO VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITAVANJE VODOMEROV« se izločijo.

O B R A Z L O Ž I T E V :

Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l. je na Portalu javnih naročil pod številko objave JN898/2016 z dne 9.2.2016 in JN1064/2016 z dne 16.2.2016 in v Uradnem listu EU 2016/S 028-045015 z dne 10.2.2016 in 2016/S 034-54485 z dne 18.2.2016, objavil javni razpis po odprtem postopku v skladu s 33. členom Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/2011-UPB3, 90/12, 19/14 in 90/2014-ZDU-1I), za predmet javnega naročila: »DOBAVO VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITAVANJE VODOMEROV«.

Naročnik je kot najugodnejšo izbral ponudbo CMC EKOCON d.o.o., IOC Zapolje I/10, 1370 Logatec. Zoper navedeno odločitev je neizbrani ponudnik vložil revizijski zahtevek.

Državna revizijska komisija je s sklepom št. 018-117/2016-8 z dne 30.8.2016, odločitev naročnika razveljavila in vrnila naročniku v ponovno odločanje. Državna revizijska komisija (v nadaljevanju DRK) je ugotovila, da ponudba izbranega ponudnika ni popolna, saj ni ponudil vodomerov v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika.

Po sklepu DRK se postopek oddaje javnega naročila vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb, ob tem pa upošteva ugotovitve DRK, ki izhajajo iz zgoraj navedenega sklepa in se izloči ponudbo ponudnika CMC Ekocon d.o.o., IOC Zapolje I/10, 1370 Logatec, kot nepopolna.

Naročnik je tako ponovno opravil pregled ponudbe podjetja IKOM d.o.o.. Pri pregledu ponudbe in ugotavljanju izpolnjevanja tehničnih zahtev naročnika je bilo ugotovljeno naslednje:

Naročnik je v razpisni dokumentaciji obravnavanega javnega naročila pod poglavjem »Tehnične zahteve naročnika« določil:

1. VODOMERI OD DN 15 DO DN 40: Števílčnica mora imeti zaščito IP 68.

Ponudnik IKOM d.o.o. je ponudil volumetrični vodomer tip ELSTER V200, ustreznost pa dokazoval s priloženimi prospekti in certifikati, oštevílčenimi v ponudbi od strani 57 do 100.
Izpolnjevanje zahteve po zaščiti IP68 je navedena samo v komercialnem prospektu, kar pa samo po sebi ni zadostno dokazilo, da naprava res izpolnjuje to zahtevo. Izpolnjevanje te zahteve prav tako ni razvidno iz nobenega od priloženih certifikatov. Naročnik meni, da ponudnik ne dokazuje izpolnjevanja te zahteve.
V podkrepitev tega je treba opozoriti na neizpodbitno dejstvo, da sta oba ponudnika v tej točki ponudila popolnoma enak volumetrični vodomer, ELSTER tip V200, ki ima isti meroslovni certifikat UK/0126/...., za katerega je DRK po pregledu vse dokumentacije in omenjenega certifikata v pritožbenem postopku ugotovila, da ne izpolnjuje zahteve glede zaščite IP 68 in zaradi tega izločila ponudbo podjetja CMC Ekocon d.o.o.. Ker sta oba ponudnika ponudila enak vodomer, torej ta ugotovitev DRK velja za oba ponudnika in posledično je zato nepopolna tudi ponudba podjetja IKOM d.o.o.

2. KOMBINIRANI VODOMERI OD DN 50 DO DN 100 mm morajo omogočati poljuben način vgradnje, imeti obtočni vodomer – by pass konstrukcijsko ločeno od glavnega vodomera, v opcijah levo in desno od glavnega vodomera.

Ponudnik IKOM d.o.o. je za dimenzije DN 50 do DN 100 ponudil kombinirani vodomer ELSTER tip C4000, za dimenzijo DN 150 pa ELSTER tip C3100, ustreznost pa dokazoval s priloženimi prospekti in certifikati, oštevílčenimi v ponudbi od strani 101 do 148.
Iz priložene dokumentacije je razvidno, da vodomer ELSTER tip C4000 nima by pass vodomera konstrukcijsko ločenega od glavnega vodomera, ampak je by pass vodomer v istem ohišju kot glavni vodomer, torej tudi ne opcijsko levo ali desno od glavnega vodomera.
Ponujeni vodomer tako ne izpolnjuje naročnikovih zahtev za kombinirane vodomere.
Prav tako ponudnik za ponujeni vodomer C4000 ni priložil ustreznih dokazil o zdravstveni ustreznosti materialov, saj se njegovo dokazilo nanaša samo na kombinirani vodomer DN 50 do DN 200, brez navedbe proizvajalca, tipa merila ali katere druge oznake, ki bi povezovala to dokazilo s ponujenim vodomerom ELSTER tip C4000.

Zaradi teh ugotovitev naročnik ni pregledoval ostalega dela ponudbe, saj je neskladnost ponudbe s tehničnimi zahtevami javnega naročila ugotovil že v teh dveh točkah.
Ker je naročnik prejel samo dve ponudbi, ki sta nepopolni, saj ne izpolnjujeta tehničnih zahtev naročnika, je obe ponudbi izločil.
S tem naročnik utemeljuje svojo odločitev.

Pravni pouk:

Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in 60/2011-ZTP-D, 63/13 in 90/14-ZDU-1; v nadaljevanju ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za predrevizijski postopek navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.
Vlagatelj mora ob vložitvi revizijskega zahtevka, vplačati takso v znesku 1000,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802 izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic 11 16110-7111290-0089816 ter priloži potrdilo o njenem plačilu.
Zoper to obvestilo lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku v osmih delovnih dneh.
Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo v predrevizijskem postopku vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije.
Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku se pošlje naročniku po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.

Direktor
Zdravko Hočevar

Rižanski vodovod Koper
Javno podjetje - Azienda pubblica
Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l. 12

Vročiti:

1. IKOM, d.o.o., Kovinska 7, Zagreb
2. CMC EKOCON d.o.o., IOC Zapolje I/10, 1370 Logatec
3. arhiv
4. objaviti na portalu JN