



Številka: VB-2023-092/1

Datum: 30.3.2023

NAROČNIK: ZEU DRUŽBA ZA NAČRTOVANJE IN INŽENIRING D.O.O., ULICA STANETA ROZMANA 5,
9000 MURSKA SOBOTA

INVESTITOR: OBČINA ŠALOVCI, ŠALOVCI 162, 9204 ŠALOVCI

Na vlogo, ki smo jo prejeli dne 20.3.2023 kot upravljavec vodovoda izdajamo

PROJEKTNE POGOJE ZA PRIKLJUČITEV

za objekt **DOM STAREJŠIH ŠALOVCI**, na parc. št. **7713** k.o. **ŠALOVCI**, št. IZP projekta PD-9/23, izdelan MAREC 2023, ki ga je izdelal ZEU DRUŽBA ZA NAČRTOVANJE IN INŽENIRING D.O.O., ULICA STANETA ROZMANA 5, 9000 MURSKA SOBOTA.

A. Splošno o predmetni gradnji:

1. Objekt je potrebno priključiti na javno vodovodno omrežje, s samostojnim priključkom.
2. Na priključku se izvede vodomerni jašek v skladu s situacijo vodovoda v prilogi.
3. V tehnični dokumentaciji se mora določiti dimenzija vodovodnega priključka in DN vodomera za predvideni objekt.
4. Horizontalni svetli odmik od obstoječega vodovodnega cevovoda PE $\Phi 160$, predvidenega vodovodnega priključka in vodomernega jaška do predvidene greznice ali male čistilne naprave mora znašati najmanj 10,0 m. Odmiki morajo biti prikazani v priloženi grafiki.

B. Pri izdelavi dokumentacije in izvedbi je potrebno upoštevati:

1. Tehnični pravilnik na Vodovodu sistema B (Ur. List RS št. 14/2018).
2. Interna vodovodna napeljava v objektu mora zagotavljati obratovalni tlak v skladu s standardom SIST EN 806.
3. Pred izvedbo gradbenih del je potrebno točnost podatkov vodovoda preveriti z ročno sondažo.

C. Izvedba vodovodnega priključka:

1. Pred izvedbo priključka mora investitor izpolniti VLOGO ZA IZVEDBO VODOVODNEGA PRIKLJUČKA in skleniti z upravljavcem POGODBO O DOBAVI VODE.
2. K vlogi za SKLENITEV POGODBE O DOBAVI VODE je potrebno priložiti:
 - pozitivno mnenje za priključitev;
 - pravnomočno gradbeno dovoljenje;
 - dokazilo o plačilu obveznosti v skladu z občinskimi predpisi (komunalni prispevek...), iz katerega mora biti razvidno, kdo je investitor (plačnik) gradbenih in montažnih del, ter v kakšnem obsegu;
 - dokazilo o služnostni pravici (v korist investitorja) za izgradnjo in vzdrževanje vodovodnega priključka na vseh zemljiščih, ki niso last investitorja v koridorju 3,00 m;
 - dovoljenje za poseg v javno površino.
3. Vsa montažna dela pri izvedbi priključka, vodomernega jaška, zakoličbo in vnos izvedenega stanja v operativni kataster vodovoda, lahko izvede samo upravljavec vodovoda ali njegov pogodbeni podizvajalec.

Veljavnost projektних pogojev je 2 leti.

Pripravil:
Jelko Gomboc



Direktor:
Boštjan Zver



VODOVOD SISTEMA B d.o.o.

Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota
www.vodovod-b.si, +386(0)2 521-37-00

PIJMO DOBRO VODO!

Poslano:

- ZEU DRUŽBA ZA NAČRTOVANJE IN INŽENIRING D.O.O., ULICA STANETA ROZMANA 5, 9000 MURSKA SOBOTA

Priloga:

- Situacija vodovoda

