



ELEKTRO LJUBLJANA d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE), 139. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Ur.l. RS, št. 172/21) in 43. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 199/21) ter na podlagi vloge z dne **22. 11. 2024** izdaja

MAŠERA MAHNIČ ARHITEKTI D.O.O.
PITTONIJEVA ULICA 9

6310 IZOLA – ISOLA

MNENJE K PROJEKTU št. 1488662 (51913/2024-RZ)

K dokumentaciji: DGD, št. MMA 07_2023

Izdelovalec projekta: MAŠERA MAHNIČ ARHITEKTI D.O.O., PITTONIJEVA ULICA 9, 6310 IZOLA – ISOLA

Za objekt: ŠOLA – SREDNJA TRGOVSKA IN ARANŽERSKA ŠOLA, POLJANSKA CESTA 28A

Investitor: Srednja trgovska in aranžerska šola Ljubljana, POLJANSKA CESTA 28A, 1000 LJUBLJANA

Katastrska občina	Parcelne številke
1727 – POLJANSKO PREDMESTJE	373/8, 373/7, 373/11

V dokumentaciji je navedeno, da se na merilnem mestu (MM) št. 3-1975 (132 kW) priključna moč iz obstoječe 132 kW poveča na 180 kW. Za spremembo priključne moči na MM št. 3-1975 bo potrebno zaprositi za novo soglasje za priključitev, v katerem bodo določeni podrobni tehnični pogoji za izvedbo spremembe priključne moči.

Najmanj osem (8) dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti Elektro Ljubljano d.d., ki bo iz varnostnih razlogov izvršilo zakoličbo vseh obstoječih nizkonapetostnih podzemnih elektroenergetskih vodov, ki potekajo na obravnavanem območju, kar je v skladu s 13. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010)

V kolikor bo izvajalec pri izkopih naletel na elektroenergetski kabel, mora prenehati z izkopi in poklicati lastnika elektroenergetskih naprav.

Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica predmetnega posega bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu s 10. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).

V postopku izdaje mnenja je bilo ugotovljeno, da se strinjamo z nameravano gradnjo in da so upoštevani pogoji iz:

Projektnih pogojev št.: 1488662, izdanih dne 4. 6. 2024



To mnenje k projektu (ali mnenje za priključitev) se izdaja skladno z 43. in 141. členom Gradbenega zakona za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja za investitorjev objekt in ne predstavlja tudi Soglasja za priključitev skladno s 139. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Ur.l. RS, št. 172/21).

To mnenje k projektu velja eno leto od dneva izdaje!

Ljubljana, 25. 11. 2024

Pripravljen/-a:

Nace Hauptman

Poslano:

- MAŠERA MAHNIČ ARHITEKTI D.O.O., PITTONIJEVA ULICA 9, 6310 IZOLA – ISOLA
- Arhiv

Direktor DE LJUBLJANA MESTO:

Roman Jesenko

