



Številka : SM-07-02-2024-32

Datum : 22.11.2024

Srednja trgovska in aranžerska šola Ljubljana
Poljanska 28A

1000 Ljubljana

ZADEVA :

MNENJE

O

ustreznosti izvedbe intervencijskih poti za projekt DGD, rekonstrukcija
srednje trgovske in aranžerske šole, Poljanska 28A, v Ljubljani

Glede na vlogo za izdajo mnenja za projekt DGD, rekonstrukcija srednje trgovske in aranžerske šole, Poljanska 28A, v Ljubljani, vam v nadaljevanju posredujemo naše ugotovitve.

Na podlagi Odloka o uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090, sprejetega 10.11.2003 (Ur. list RS št.: 117/2003) in 83. člena OPN ID, in pregledane projektne dokumentacije (Mašera Mahnič arhitekti d.o.o., št. projekta: MMA 07/2023, z dne oktober 2024, odg. projektant: Marko Mahnič), smo ugotovili:

- Da so **intervencijske poti** v projektni dokumentaciji ustrezno označene, vrisane in da je iz grafičnih podlog mogoče ugotoviti, da potek intervencijskih poti omogoča dostopa z gasilskimi vozili do objekta.
- Intervencijske poti morajo biti predvidene tako, kot to narekuje standarda SIST DIN 14090 in smernica SZPV 206.
- Investitor, mora pred tehničnim prevzemom objekta, izvesti vertikalne in talne označbe intervencijske površine.

S predvidenimi rešitvami, se strinjamo.

Mnenje pripravil:

Iztok Zajc, mag.gosp.inž., dipl.var.inž.

Poveljnik:

Tomaž Kocič, univ.dipl.obr.



Ljudje na pravem mestu