



09292024112500156

MAŠERA MAHNIČ ARHITEKTI D.O.O.
CVETKOVA ULICA 25

1000 LJUBLJANA

Številka: 138745 - LJ/6597-MB
Vaš znak: MMA 07_2023
Datum: 25.11.2024

Vlagatelj: MAŠERA MAHNIČ ARHITEKTI D.O.O., CVETKOVA ULICA 25, 1000 LJUBLJANA
Investitor: SREDNJA TRGOVSKA IN ARANŽERSKA ŠOLA LJUBLJANA, POLJANSKA CESTA 28A, 1000 LJUBLJANA
Objekt: REKONSTRUKCIJA STAŠ LJUBLJANA
Lokacija objekta: LJUBLJANA, Občina: LJUBLJANA
KO: POLJANSKO Parc. št.: 373/7, 373/8, 373/11
PREDMESTJE

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom Slovenije), izdaja na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2), na zahtevo vlagatelja, naslednje:

MNENJE K PROJEKTNi DOKUMENTACIJI št.: 138745- LJ/6597-MB

Projekt št.: MMA 07_2023, izdelovalca MAŠERA MAHNIČ ARHITEKTI d.o.o., za objekt: Rekonstrukcija STAŠ Ljubljana je izdelan v skladu s predhodno izdanimi projektnimi pogoji št.: 131925 - LJ/2207-MB.

Izdajamo vam pozitivno mnenje.

Pred začetkom gradnje je potrebno zakoličiti in zaščititi obstoječe TK omrežje na kraju samem in obvestiti Telekom Slovenije, d.d. (tel. št. 080 1000).

Telefonsko omarico vgraditi na zunanjo stran fasade, da je dostopna 24 ur dnevno.

Pri paralelnem poteku komunalnih vodov z obstoječim TK omrežjem je obvezen odmik 1 m od roba izkopanega jarka.

Minimalni odmik izkopa temeljev hiše je 1 m od telefonskega kabla.

Dela v varovalnem pasu TK omrežja izvajati ročno. Stroški bremenijo investitorja.

Mnenje k projektni dokumentaciji velja eno leto od dneva njegove izdaje.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije:

- Peter Goršič, tel.: 01 500 6113, e-pošta: peter.gorsic@telekom.si



Pripravil:
Marko Bukovac

Žig: Vodja TKO osrednja
Slovenija:
Igor Kern

Bukovac



Telekom Slovenije
103



Igor Kern

V vednost: naslov, arhiv



**MNENJE
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA**

naziv mnenja: Rekonstrukcija STAŠ Ljubljana

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Telekom Slovenije, d.d.
naslov	Dostopovna omrežja, Operativa TKO osrednja Slovenija Stegne 19, 1000 Ljubljana
št. mnenja	138745 - LJ/6597- MB
Datum	25. 11. 2024
predpis oz. podlaga za mnenje	Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2)
postopek vodil	Marko Bukovac
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Igor Kern
podpis	

INVESTITOR**INVESTITOR 1**

ime in priimek ali naziv družbe	Srednja trgovska in aranžerska šola Ljubljana
naslov ali poslovni naslov družbe	Poljanska cesta 28a, 1000 Ljubljana

POOBLAŠČENEC*podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec*

ime in priimek ali naziv družbe	MASERA MAHNIČ ARHITEKTI d.o.o.
naslov ali poslovni naslov družbe	Cvetkova ulica 25, 1000 Ljubljana

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	Rekonstrukcija STAŠ Ljubljana
---------------	-------------------------------

kratek opis gradnje

PODATKI O DOKUMENTACIJI

številka projekta	MMA 07_2023
-------------------	-------------

datum izdelave	oktober 2024
projektant (naziv družbe)	MAŠERA MAHNIČ ARHITEKTI d.o.o.

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

	Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
☒	JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI	
pogoji za izvajanje gradnje	
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	Izdajamo vam pozitivno mnenje. Pred začetkom gradnje je potrebno zakoličiti in zaščititi obstoječe TK omrežje na kraju samem in obvestiti Telekom Slovenije, d.d. (tel. št. 080 1000). Telefonsko omarico vgraditi na zunanjo stran fasade, da je dostopna 24 ur dnevno. Pri paralelnem poteku komunalnih vodov z obstoječim TK omrežjem je obvezen odmik 1 m od roba izkopanega jarka. Minimalni odmik izkopa temeljev hiše je 1 m od telefonskega kabla. Dela v varovalnem pasu TK omrežja izvajati ročno. Stroški bremenijo investitorja.
---	--

☒	obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi
-------------------------------------	--

PRILOGA

☒	Obrazložitev
-------------------------------------	--------------