

MAŠERA MAHNIČ ARHITEKTI d.o.o.
CVETKOVA ULICA 25
1000 LJUBLJANA



številka: JPE-351-611/2024-002 (33/C-751)
datum: 10.5.2024

vaš znak: vloga z dne 9.5.2024
DISTRIBUCIJSKI SISTEM TOPLOTE

Na osnovi 42. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/2021), Odloka o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 41/2016) in Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote (Uradni list RS, št. 14/06) izdajamo

PROJEKTNE IN DRUGE POGOJE

za objekt: POLJANSKA CESTA 28A - REKONSTRUKCIJA STAŠ LJUBLJANA
na lokaciji: Kat. občina št. 1727-Poljansko predmestje, parc. št. 373/8, 373/7, 373/11
investitor: SREDNJA TRGOVSKA IN ARANŽERSKA ŠOLA LJUBLJANA,
POLJANSKA CESTA 28 A, 1000 LJUBLJANA

Projektni in drugi pogoji se izdajajo na osnovi priložene dokumentacije: DPP (št. MMA 07_2023, APRIL 2024, MAŠERA MAHNIČ ARHITEKTI d.o.o.).

Projektne in druge pogoje se izdaja z namenom izdelave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in ne predstavljajo tudi mnenja k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Pri projektiranju navedenega objekta mora investitor/projektant upoštevati naslednje pogoje:

- V področju predvidenih del poteka obstoječ distribucijski sistem **toplote**.
- Stavba je za potrebe ogrevanja že priključena na **distribucijski sistem toplote (vročevodni sistem)**. S projektno predvideno statično in energetsko sanacijo se ohranja obstoječ način ogrevanja.
- Podatki o zahtevah za distribucijski vod:
 - Status: obstoječ (oznaka T1107)
 - Nazivni premer voda: JE100
- Podatki o zahtevah za priključni vročevod:
 - Status: obstoječ (oznaka P751), ki poteka v skladu s spodnjo situacijo
 - Nazivna dimenzija voda: JE80

- **POSEBNI POGOJ:** Znotraj predmetne stavbe poteka tudi obstoječ priključni vročevod (oznaka P1046) za sosednjo stavbo na naslovu Poljanska cesta 26-Dijaški dom Ivana Cankarja).



- Podatki o zahtevah za toplotno postajo:
 - Status: obstoječa (oznaka TP751)
- Splošne zahteve

Poleg splošnega principa dobre inženirske prakse je potrebno pri projektiranju upoštevati še posebej

 - Tehnične zahteve za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj ter za priključitev na vročevodni sistem (www.energetika.si)
 - Zbirnik komunalnih vodov za obstoječe in predvidene vode
 - Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 85/2016, 82/2019 in 54/2023)
 - Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (Uradni list RS, št. 44/2022),
 - Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS št. 30/2023).
- Investitor/projektant mora k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s 43. členom Gradbenega zakona od Energetike Ljubljana pridobiti mnenje k dokumentaciji za gradbeno dovoljenje.**
- Za izdajo mnenja mora investitor/projektant priložiti naslednje:
 - projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD).

Ti projektni in drugi pogoji veljajo dve leti od datuma izdaje.

Projektne pogoje pripravil:

Boštjan Kuzman

Boštjan Kuzman

Vodja izdaje soglasij

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Aleš Cjuha

namestnik vodje

Sektorja za investicije in razvoj

V vednost:

-JPE-351-611/2024-002

-33/C-751

energetika ljubljana

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Verovškova 62, 1001 Ljubljana 1/14