Elektro Ljubljana

podjetje za distribucijo električne energije, d. d.
Slovenska cesta 56, SI-1000 Ljubljana

Vaš znak:
Naš znak: 30-1/2025-3772
Datum: 31. 01. 2025

ZADEVA: Odločitev o oddaji naročila št. JN2024/080

Naročnik Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, je na podlagi določil 40. čl. in tretjega odstavka 90. čl. Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s spremembami) izvedel javni razpis za izbiro ponudnika za naročilo št. **JN2024/080: »Dobava števcev električne energije s komunikacijskim vmesnikom 2G/4G«**, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil (št. objave: JN007606/2024-EUe17/01 z dne 21.10.2024, JN007606/2024-EUe17/01-P01 z dne 14.11.2024 in v Dopolnilu k Uradnemu listu EU, št. objave: 635277-2024 z dne 21.10.2024, 694010-2024 z dne 14.11.2024) in

o d l o č i l:

1. **Ponudba ponudnika ISKRAEMECO, d.d., Savska loka 4, 4000 KRANJ, se kot nedopustna zavrne.**

2. **Ponudba ponudnika ENERGONET d.o.o., Ulica Jožeta Jame 14, 1210 LJUBLJANA – ŠENTVID, s soponudnikom METRICSX d.o.o., Stanežiče 26c, 1210 LJUBLJANA-ŠENTVID, se kot nedopustna zavrne.**

Obrazložitev:
Naročnik je do roka, določenega za oddajo ponudb (26.11.2024 do 10.00 ure), preko sistema e-JN https://ejn.gov.si prejel ponudbi ponudnikov:
- ISKRAEMECO, d.d., Savska loka 4, 4000 KRANJ,
- ENERGONET d.o.o., Ulica Jožeta Jame 14, 1210 LJUBLJANA – ŠENTVID, s soponudnikom METRICSX d.o.o., Stanežiče 26c, 1210 LJUBLJANA-ŠENTVID.

Odpiranje ponudb je potekalo samodejno v informacijskem sistemu e-JN, dne 26.11.2024 s pričetkom ob 11.00 uri.

Ugotovljeno je:
Prejeti sta bili dve ponudbi:

Naziv ponudnika:	Ponudbena cena (brez DDV)
ISKRAEMECO, d.d.	347.500,00 EUR
ENERGONET d.o.o. s soponudnikom METRICSX d.o.o.	307.750,00 EUR

Naročnik je dne 06.01.2025 pod št. objave JN007606/2024-ODL/01 objavil »Odločitev o oddaji naročila št. JN2024/080« z dne 23.12.2024, s katero je predmetno javno naročilo oddal ponudniku - ISKRAEMECO, d.d., Savska loka 4, 4000 KRANJ, kot edinemu ponudniku z dopustno ponudbo, za skupno ponudbeno ceno 347.500,00 (brez DDV).

Neizbrani ponudnik ENERGONET d.o.o., Ulica Jožeta Jame 14, 1210 Ljubljana – Šentvid, s soponudnikom METRICSX d.o.o., Stanežiče 26c, 1210 Ljubljana – Šentvid, je dne 15. 1. 2025 zoper navedeno odločitev vložil zahtevek za revizijo.

Naročnik je vlagateljevemu zahtevku ugodil, razveljavil odločitev št. 30-1/2024-56532 z dne 23.12.2024 ter vrnil v ponovno odločanje.

Naročnik je ponudbo ponudnika ENERGONET d.o.o., Ulica Jožeta Jame 14, 1210 LJUBLJANA – ŠENTVID, s soponudnikom METRICSX d.o.o., Stanežiče 26c, 1210 LJUBLJANA-ŠENTVID, pregledal glede izpolnjevanja razpisnih pogojev (obvezni pogoji za sodelovanje v postopku in tehnični razpisni pogoji), dopustnosti ponudbene dokumentacije, pravilnosti izračunov in merila za izbor ponudnika in ugotovil:

- da je ponudba prispela pravočasno,
- da pri ponudniku ne obstajajo razlogi za izključitev,
- da pri ponudbi ponudnika ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ponujena cena ni neobičajno nizka in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika,
- da ponudba v celoti ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, saj dimenzije ponujenega blaga niso skladne s Tehničnimi razpisnimi pogoji.

Naročnik je namreč v Tehničnih razpisnih pogojih, v točki 1.13 (Maksimalne dimenzije števcev in priključitev) zahteval, da imajo trifazni števci sledeče dimenzije:

- širina ≤ 180mm,
- višina ≤ 250mm,
- globina ≤ 100mm.

Iz ponudbe ponudnika ENERGONET d.o.o., Ulica Jožeta Jame 14, 1210 LJUBLJANA – ŠENTVID, s soponudnikom METRICSX d.o.o., Stanežiče 26c, 1210 LJUBLJANA-ŠENTVID, je iz točke 3.2. Tehnični podatki in dimenzije, dokumenta 4.4. S34U18 Navodila za uporabo SLO_d razvidno, da dimenzije ponujenih števcev ne ustrezajo dimenzijam zahtevanim v Tehničnih razpisnih pogojih in sicer je višina ponujenih števcev 290mm, kar presega največjo dovoljeno višino, ki je lahko enaka ali manjša od 250mm. Neustrezna višina ponujenih števcev je prav tako razvidna iz dokumenta 4.2. S34U18_Tehnični podatki SLO_c, kjer so na zadnji strani, pod rubriko Tehnični podatki, napisane dimenzije 290x170x83 mm.

Skladno z navedenim ponudba ponudnika ENERGONET d.o.o., Ulica Jožeta Jame 14, 1210 LJUBLJANA – ŠENTVID, s soponudnikom METRICSX d.o.o., Stanežiče 26c, 1210 LJUBLJANA-ŠENTVID, skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 ni dopustna.

Naročnik je ponudbo ponudnika ISKRAEMECO, d.d., Savska loka 4, 4000 KRANJ pregledal glede izpolnjevanja razpisnih pogojev (obvezni pogoji za sodelovanje v postopku in tehnični razpisni

pogoji), dopustnosti ponudbene dokumentacije, pravilnosti izračunov in merila za izbor ponudnika in ugotovil:

- da je ponudba prispela pravočasno,
- da pri ponudniku ne obstajajo razlogi za izključitev,
- da pri ponudbi ponudnika ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ponujena cena ni neobičajno nizka in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika,
- da ponudba v celoti ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, saj dimenzije ponujenega blaga niso skladne s Tehničnimi razpisnimi pogoji.

Naročnik je namreč v Tehničnih razpisnih pogojih, v točki 1.13 (Maksimalne dimenzije števcev in priključitev) zahteval, da imajo trifazni števci sledeče dimenzije:

- širina ≤ 180mm,
- višina ≤ 250mm,
- globina ≤ 100mm.

Iz ponudbe ponudnika ISKRAEMECO, d.d., Savska loka 4, 4000 KRANJ, je iz točke 4.1.2. Trifazni števec (stran 18, podtočka 4.1.2.1., slika 8), dokumenta AM550-UM-SLO 020616337000_001_000_AK razvidno, da dimenzije ponujenih števcev ne ustrezajo dimenzijam zahtevanim v Tehničnih razpisnih pogojih in sicer je višina ponujenih števcev 263,50 mm, kar presega največjo dovoljeno višino, ki je lahko enaka ali manjša od 250mm. Iz navedene skice je namreč razvidno, da ponujeni števec poleg integriranega obešala predvideva tudi dodatno obešalo in ob upoštevanju njegove skrajne mere, izmerjene na način kot je prikazan v Sliki 2 iz točke 1.13. »Maksimalne dimenzije števcev in priključitev« Tehničnih razpisnih pogojev, tj. upoštevajoč tudi uho nosilca števca, višina števca znaša 263,5 mm.

Skladno z navedenim ponudba ponudnika ISKRAEMECO, d.d., Savska loka 4, 4000 KRANJ, skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 ni dopustna.

Na podlagi navedenega, naročnik javnega naročila ne bo oddal, saj skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 ni prejel dopustnih ponudb.

Pravni pouk:
Ponudnik lahko vloži zahtevek za revizijo v roku 8 (osem) delovnih dni od objave te odločitve na portalu javnih naročil.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija. V zahtevku za revizijo mora vlagatelj navesti vse zahtevane podatke iz 15. čl. ZPVPJN (Uradni list RS št. 43/11 s spremembami).
Takso po 71. členu ZPVPJN v višini **1.000,00 EUR** plača vlagatelj zahtevka na transakcijski račun Ministrstva za finance:

številka TRR:	SI56 0110 0100 0358 802,
odprt pri:	Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X;
IBAN:	SI56 0110-0100-0358-802,
sklic:	11 16110-7111290-00760624.

ELEKTRO LJUBLJANA d.d.
Predsednik uprave:
Urban LIKOZAR

ELEKTRO LJUBLJANA D. D. SLOVENSKA CESTA 56, SI-1000 LJUBLJANA

V vednost:
- spis,
- arhiv