PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta (stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

STAVBA 1

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta	**ČN MIRNA PEČ - TEHNOLOŠKI OBJEKT (1. FAZA)**
kratek opis objekta	**Povečanje kapacitet ČN Mirna Peč (1. faza 1990 PE)**

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	**22232 Čistilne naprave**

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

del	klasifikacija po CC-SI		delež %
del 1	**22232 Čistilne naprave**		**100%**
del 2			
del 3			
del 4			
del 5			

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pripadajoči objekt	**glavni objekt**
vrsta gradnje	**novogradnja - novozgrajen objekt**
zahtevnost objekta	**manj zahteven**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**požarno manj zahteven objekt**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	

VELIKOST STAVBE

GABARITI

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	**12,92 m x 34,42 m skupaj s fasado**
najvišja višinska kota (n. v.)	**238,4 m**
višinska kota pritličja (n. v.)	**231,7 m**
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)	**231,7 m**
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)	**6,7 m**

POVRŠINE IN PROSTORNINE

se ne izpolnjuje v DPP

površina pod stavbo na stiku z zemljiščem	**449,8 m2**
uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti	**532,7 m2**
bruto tlorisna površina	**642,2 m2**
bruto prostornina	**2699,0 m3**

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP

število stanovanjskih enot (stavbe)	/
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.	/
etažnost	**2 (P + dN)**
fasada	**toplotnoizolacijska deb. 10 - 20 cm**
oblika strehe	**enokapna**
naklon (v stopinjah)	**1° - 2%**
število parkirnih mest v stavbi	**8**
število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi	
drug podatek, zahtevan v PA	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	**uporaba evrokodov**
požarna varnost v stavbah	**TSG požarna varnost v stavbah**
nizkonapetostne električne inštalacije	**TSG nizkonapetostne električne inštalacije**
zaščita pred delovanjem strele	**TSG zaščita pred delovanjem strele**
učinkovita raba energije	**TSG učinkovita raba energije**
zaščita pred hrupom v stavbah	**TSG zaščita pred hrupom v stavbah**
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m^2 **4251,0 m2**

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
1451- Mirna Peč	**698**	**2823,0 m2**	**2823,0 m2**
1451- Mirna Peč	**690/3**	**89,0 m2**	**89,0 m2**
1451- Mirna Peč	**687/2**	**640,0 m2**	**640,0 m2**
1451- Mirna Peč	**686/2**	**508,0 m2**	**508,0 m2**
1451- Mirna Peč	**695/2**	**191,0 m2**	**191,0 m2**
po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek			**4251,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
1451- Mirna Peč	**686/1**	**635,0 m2**	**0,0 m2**
1451- Mirna Peč	**836/2**	**2791,0 m2**	
1451- Mirna Peč	**679**	**5299,0 m2**	
1451- Mirna Peč	**680**	**164,0 m2**	
1451- Mirna Peč	**681**	**797,0 m2**	
1451- Mirna Peč	**675/2**	**602,0 m2**	
po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek			**0,0 m2**

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)
1451- Mirna Peč	**686/1**	**9,4 m**
1451- Mirna Peč	**679**	**9,2 m**
1451- Mirna Peč	**687/1**	**8,5 m**
1450- Golobinjek	**2585**	**20,9 m**
po potrebi dodati vrstico		

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 1

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta	**ČN MIRNA PEČ - OBSTOJEČA ČN / PRIZIDAVA (1. FAZA)**
kratek opis objekta	**Povečanje kapacitete ČN Mirna Peč (1. faza 1990PE)**

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	**22232 Čistilne naprave**
glavni ali pripadajoči objekt	**pripadajoči objekt**
vrsta gradnje	**novogradnja - prizidava**
zahtevnost objekta	**manj zahteven**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**požarno manj zahteven objekt**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina	
širina	
globina	
dolžina	
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	**uporaba evrokodov**
druge tehnične smernice	

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)
1450- Golobinjek	**2585**	**9,1 m**
1451- Mirna Peč	**698**	**6,2 m**

po potrebi dodati vrstico

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 2

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta	**ČN MIRNA PEČ - SILOS ZA ODVIŠNO BLATO**
kratek opis objekta	**Povečanje kapacitete ČN Mirna Peč (1. faza 1990PE)**

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	**22232 Čistilne naprave**
glavni ali pripadajoči objekt	**pripadajoči objekt**
vrsta gradnje	**novogradnja - novozgrajen objekt**

zahtevnost objekta	**manj zahteven**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**požarno manj zahteven objekt**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina	**1,5 m**
širina	**premer 6,00m**
globina	**3,8 m**
dolžina	
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	**28,3 m2**
bruto prostornina	**149,8 m3**
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	**150 m^3**

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	**uporaba evrokodov**
druge tehnične smernice	

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)
1450- Golobinjek	**2585**	**8,7 m**

po potrebi dodati vrstico

ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)	**Izvedba zunanje ureditve je povezana z izvedbo nove tehnologije grobega predčiščenja odpadnih voda, črpališča in spremljajočih prostorov v tehnološkem objektu, dostopne ceste – prilagoditev ter nove inštalacije tako zunanje dovodne kot notranje tehnološke povezave med tehnološkim objektom in bazeni za čiščenja.** **V sklop I. faze je predvidena nova zunjanja ureditev prilagojena tehnološki zasnovi I. faze in kasnejše širitve kapacitete.** **Dostop do objekta se uredi z novega platoja, ki je dvignjnen na koto 231,50 m n.m., ki je nad koto poplavne vode. Vsi objekti imajo dostop z utrjenih asfaltnih površin, del platoja, ki je namenjen širitvi kapacitet čistilne naprave se prav tako asfaltira. Na platoju se uredi 6 parkirnih mest in obračališče za komunalna vozila, celoten plato pa je ograjen in zarobničen, tako da je omogočen zajem meteorne vode, ki se pred izpustom dodatno prečistijo. Parkirišča in transportne poti se označijo s talnimi označbami.** **Plato se ogradi s panelno industrijsko ograjo višine do 2,00 m na končni koti 231,50 m n.m., ob dnu brežine pa se uredi vzdrževalno pot širine 2,00 m za vzdrževanje brežin, na skrajneme jugovzhodnem delu pa odprti jarek širine 1,50 m.** **Odvodnjavanje se bo vršilo pri robniku, z vtoki preko LTŽ rešetke s peskolovi, ki so loacirani znotraj ograje. Peskolovi so povezani z drenažno kanalizacijo, ki se jo naveže na meteorno kanalizacijo** **Razsvetljava zunanje ureditve je predvidena kot vasrnostna razsvetljava in se jo locira na tehnološkem objektu.**
v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, številu in vrsti parkirnih mest, površinah za zbiranje komunalnih odpadkov, površinah za intervencijo in evakuacijo ipd.	
utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)	
v opisu se navedejo podatki o terasah, igriščih, utrjenih površinah, zelenih strehah ipd.	
površine raščenega dela	**ureditev brežin z dodatno zasaditvijo avtohtonih dreves in grmičevja.**
v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih površin, krajine in odprtega prostora ipd.	
ostale ureditve	
v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.	

po potrebi dodati vrstico