

ZALOGOVNIK - BIOLOŠKA STOPNJA



ZALOGOVNIK ZA MULJ



LEGENDA :

MERILNIK TLAKA
+FSL4.1b
+RT_1/330P6

- MERILNO / REGULACIJSKA NAPRAVA
- TEHNOLOŠKA OZNAKA NAPRAVE
- ELEKTRIČNA OZNAKA NAPRAVE

OPOMBE :

- POSTAVITEV MERILNO REGULACIJSKE OPREME PRILAGODITI STROJNI IN TEHLOŠKI OPREMI!
- razdelilne razvodnice s prenapetostno zaščito postaviti v bližini ščitene naprave!
- višino vradnje plovnih stikal in merilnih sond prilagoditi merilnemu - regulacijskemu procesu
- v območju bazenov je potebno položiti vodnike z povišano odpornostjo na zunanje vplive (amoniak, UV...)
- detajl razvoda kablov je prepuščen izvajalcu

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum	Podpis:
.	.	.	.

Investitor:	OBČINA MIRNA PEČ TRG 2 8216 MIRNA PEČ	Objekt lokacija:	ČISTILNA NAPRAVA MIRNA PEČ, MIRNA PEČ
Projektant:	UTRIS PROCESS AUTOMATION	Naziv gradnje:	POVEČANJE KAPACITETE ČN MIRNA PEČ I. FAZA (1990 EE)

	Ime:	Ident. št.:	Podpis:
Vodja projekta	Dušan GRANDA, u.d.i.g.	G-0146	
Pooblaščeni inženir	Simon Per, dipl.inž.el.	E-2412	
Izdelal:	Simon Per, dipl.inž.el.	E-2412	
Sodelavci:			

Za gradnjo:	NOVOGRADNJA	Merilo: 1:50	Spr: .	Vrsta proj. dokumen.:	Projekt za izvedbo / PZI
Št. projekta:	PZI- 02/23	Datum: januar 2023		Vrsta načrta:	3/2.NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
				Številka načrta: P23-024/2	Št. načrta investitorja: . / Št. risbe: 3.5.13

Vsebina/naslov risbe:
TLORIS ZUNANJIH BAZENOV
MERILNO - REGULACIJSKA OPREMA