ČRPALIŠČE - GREZNIČNI MULJ
V=75 m³

V KAN.JAŠEK

PE100-d90

GVC

VODOVOD DN15

VODOVOD DN15

INOX AISI 316-DN 150

INOX AISI 316-DN 150
INOX DN 150/250

CP1
PPV1
ZAS1

CP2
PPV2
ZAS2

CP6+CP7
PPV6+PPV7
ZAS6+ZAS7

VSTOPNO ČRPALIŠČE

KEMP

PU1
EMV1
ZAS10

INOX DN 125
AISI-304

PUHALA 1,5 bar - 588m3/h

PVC UK DN200, L=11m, i=0,5%

TP3 d = 30

DN25-KZ

BLATO-OBDELAVA CENTRIFUGA
II. FAZA

ČRPALIŠČE - V BIOREAKTOR
V=10 m³

CP4+CP3
PPV4+3
ZAS4+3

PUHALA-II.FAZA
INOX DN 125
304

PUHALA INOX DN 125
304

TLAČNA- PE100-d160

TLAČNA- PE100-d160

IZTOK-INOX 250/200
AISI-316

PE100-d90

TLAČNA- PE100-d160

PUHALA INOX 304- DN 125

FK-PE100-d90

PUHALA-II.FAZA
INOX 304-DN 125

FK- 2.faza PE100-d90

TLAČNI VOD-II.FAZA
PE100-d160

ENERGY inženiring d.o.o.			Nova mesto Kočevarjeva 2 Tel.,fax: 07-33-22-101	
Investitor	OBČINA MIRNA PEČ TRG 2, 8216 MIRNA PEČ			
Objekt	POVEČANJE KAPACITETE ČN MIRNA PEČ-1. FAZA 1990PE			
Odgovorni vodja projekta	DUŠAN GRANDA univ. dipl. inž. arh.	G-0146		
Odgovorni projektant	BOŠTJAN ŠPILER univ. dipl. inž. str.	S-0407		
Projektant	DUŠAN GORJANEC inž. str.			
Načrt	TEHNOLOŠKA VODA IN KOMPRIMIRAN ZRAK			
Faza	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO GRADNJE-PZI			
Št. načrta 70/2022	Št. projekta PZI-02/23	Datum Januar 2023	Vsebina lista TLORIS PRITLIČJA	Merilo 1:50 / Št. lista 2