5 6 7 8

A B C D E

KLIMA ZUNANJA ENOTA
ZA ELEKTRO PROSTOR
Qh=2,5 kW

Outdoor Unit
SISTEM PRITLIČJE
MCY-MHP0806HS8-E
○ 22.40 25.00 kW
⊜ 21.26 16.45 kW

Outdoor Unit
SISTEM NADSTROPJE
MMY-MUP1001HT8P-E
○ 28.00 31.50 kW
⊜ 26.09 20.01 kW

9,5 / 22,2

DVIŽNI VOD V NADSTROPJE

JAŠEK
PROTISMRADNI POKROV

P10
±0.00

P02
±0.00

9,5 / 19,1

MMK-UP0121HP-E
⊜3,59 /2,38 3,10 kW
○3,60 /2,50 4,00 kW

RBM-BY105E

6,4 / 9,5

9,5 / 12,7

RBM-BY55E

9,5 / 15,9

0.5%

POGLOBITEV ZA KANALETO

P09
±0.00

MMK-UP0071HP-E
⊜2,18 /1,61 1,94 kW
○2,20 /1,70 2,50 kW

6,4 / 9,5

MMK-UP0151HP-E
⊜4,40 /2,99 3,88 kW
○4,50 /3,20 5,00 kW

RBM-BY55E

9,5 / 15,9

6,4 / 12,7

Qh=2,5 kW

DOWN

12 16 15 14 13 12 11 10

P03
±0.00

17x17/31cm

9,5 / 15,9

P04
±0.00

P11
±0.00

P01
±0.00

MMU-UP0121MH-E
⊜3,42 /2,45 3,10 kW
○3,60 /2,70 4,00 kW

P06
±0.00

RBM-BY55E RBM-BY55E RBM-BY55E

6,4 / 9,5 9,5 / 12,7 9,5 / 15,9 6,4 / 9,5

MMK-UP0051HP-E
⊜1,63 /1,37 1,47 kW
○1,70 /1,50 1,90 kW

MMK-UP0051HP-E
⊜1,64 /1,38 1,47 kW
○1,70 /1,50 1,90 kW

MMK-UP0051HP-E
⊜1,64 /1,38 1,47 kW
○1,70 /1,50 1,90 kW

5 6 7 8

ENERGY inženiring d.o.o.	Novo mesto Kočevarjeva 2 Tel.,fax: 07-33-22-101		
Investitor	OBČINA MIRNA PEČ TRG 2, 8216 MIRNA PEČ		
Objekt	POVEČANJE KAPACITETE ČN MIRNA PEČ-1. FAZA 1990PE		
Odgovorni vodja projekta	DUŠAN GRANDA univ. dipl. inž. arh.	G-0146	
Odgovorni projektant	BOŠTJAN ŠPILER univ. dipl. inž. str.	S-0407	
Projektant	DUŠAN GORJANEC inž. str.		
Načrt	OGREVANJE in HLAJENJE		
Faza	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO GRADNJE-PZI		

Št. načrta	Št. projekta	Datum	Vsebina lista	Merilo	Št. lista
70/2022	PZI-02/23	Januar 2023	TLORIS PRITLIČJA	1:50	7