mm, obvezen stranski rokoopnjem Ø40

1
Zunanja pergola
Keramika
46,15 m²

V1
4,00
2,48

Z1

M1

VV1 VV1 VV1 VV1

1
Dozidava/Nov del
Keramika
37,68m²

izpust v tlaku Ø150,
betonska cev s stranskimi
perforacijami za drenažo,
soliter drevo npr.
ambrovec, zastirka lubje ali
sekanec

leseni stebri 160/100 mm,
2xoljen macesen 1.ktg

O1 1,16 2,46

v.p. 0,00

MEJA OBSTOJEČEGA IN PRIZIDAVE

1,10 2,40 S2

obstoječe dozidava

- v obstoječi vežici se odstrani tlak z estrihom in se izvede nov estrih s keramiko 120/120 cm

P-5
12°C

1
Obstoječ večnamenski prostor
Keramika
67,45m²

Zo1

TLAK granitogres
keramika 120/120 cm

nova lesena fasada na
obstoječem objektu:
LESENE LETVE
2,8/16 cm
sibirski macesen,
2xoljen, 1.ktg

PROSTOR	P-5
NOTRANJA ENOTA SPLIT SISTEMA	
Tip PANASONIC	CS-NZ50YKE
ogrevalna moč (W)	5800
hladilna moč (W)	5000
Mere (VxŠxG) (mm)	295 x 1040 x 244
Kos	1

Ø22

kondenzat speljan na fasado

Cu Ø6,4/12,7
v spuščenem stropu
(novozgrajeni del)

Cu Ø6,4/12,7
v zaščitni cevi

Obstoječ objekt
Keramika
59,36m²

obstoječe ni predmet obdelave

A

ZUNANJA ENOTA SPLIT SISTEMA	
Tip PANASONIC	CU-NZ50YKE
grelna moč	5,8 kW
hladilna moč	5,0 kW
el. moč	2,48 kW / 1x230V
kos	1
dim (DxŠxV)	875x320x701
masa (kg)=	42kg
se postavi na podkonstrukcijo-TEMELJ	

O1 1,16 2,46

v.p. 0,00

Z1

LESENE LETVE 2,8/16 cm
sibirski macesen, 2xoljen, 1.ktg

2,90 2,40

VV1

Z1

OBSTOJEČE

OBSTOJEČE

OBSTOJEČE

P-2
12°C

OBSTOJEČI STEBRI Ø30cm

ZUNANJA ENOTA SPLIT SISTEMA	
Tip PANASONIC	CU-NZ25YKE
grelna moč	3,4 kW
hladilna moč	2,5 kW
el. moč	1,78 kW / 1x230V
kos	1
dim (DxŠxV)	824x299x622
masa (kg)=	34kg
se postavi na podkonstrukcijo-TEMELJ	

Cu Ø6,4/9,5
v zaščitni cevi

Ø22

Zo1

kondenzat speljan na fasado

PROSTOR	P-2
NOTRANJA ENOTA SPLIT SISTEMA	
Tip PANASONIC	CS-NZ25YKE
ogrevalna moč (W)	4000
hladilna moč (W)	3500
Mere (VxŠxG) (mm)	295 x 870 x 229
Kos	1

NI PREDMET OBDELAVE

Z1

nova lesena fasada na
obstoječem objektu: LESENE
LETVE 2,8/16 cm
sibirski macesen, 2xoljen, 1.ktg

obris obodnega nosilca

CVETLIČNA GREDICA š=60 cm, linijska zasaditev zimzelenih nizkih grmovnic npr. pušpan (lat. Buxus sempervirens) ali rušje (lat. Pinus mugo), zastirka sekanec, alu vrtna obroba

CVETLIČNA GREDICA š=80 cm, linijska zasaditev zimzelenih nizkih grmovnic npr. pušpan (lat. Buxus sempervirens) ali rušje (lat. Pinus mugo), zastirka sekanec, alu vrtna obroba

LEGENDA:

- SPLIT HLAJENJE
- ODVOD KONDENZATA

OPOMBE:

1. VSE MERE IN MOŽNOST IZVEDBE PREVERITI NA OBJEKTU PRED NAROČILOM OPREME IN MONTAŽO.
2. MIKROPOZICIJE OGREVALNIH IN HLADILNIH ELEMENTOV - USKLADITI S PROJEKTOM ARHITEKTURE

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum spr.:	Podpis:

Projektant:
PROKO+ d.o.o.
PROKO+ d.o.o.
projektiranje, nadzor in inženiring
Čmogorska ulica 24, 2000 Maribor
tel: 031 384 958; boris.kokol@prokoplus.net

Investitor: OBČINA ORMOŽ,
Ptujska cesta 6, 2270 Ormož

Objekt: MRLIŠKA VEŽICA - dozidava

Naročnik: Doming d.o.o.,
Ulica slovenske osamosvojitve 5, 2000 Maribor

Strojni sistem in naziv risbe: OGREVANJE
TLORIS PRITLIČJA

	Ime in priimek:	Ident.št.:
Odgovorni vodja projekta:	Igor ŽNIDAR, univ.dipl.inž.arh.	A-0324
Odgovorni projektant:	Boris KOKOL univ.dipl.inž.stroj.	S-0262
Sodelavec projektant:	Aljaž HAMERŠAK mag. inž. str.	

Vrsta projekta: PZI - PROJEKT ZA IZVEDBO

Številka projekta: 20/2020

Datum: JANUAR 2025 | Merilo: 1:50 | Številka načrta: 01/25 | Številka risbe: 2.1/O