



Križanje energetskega kabla in vodovoda - kabel pod vodovodom



Križanje energetskega kabla in vodovoda - kabel nad vodovodom



Brez zaščitne cevi za kabel

- $d > 50\text{cm}$  za magistralne cevovode
- $d > 30\text{cm}$  za priključne cevovode

Z zaščitno cevjo za kabel

- $d < 50\text{cm}$  za magistralne cevovode
- $d < 30\text{cm}$  za priključne cevovode

Projektant:		Naziv objekta:		Vrsta projekta:		Odgovorni vodja projekta:		Številka projekta:	
<b>TMD INVEST d.o.o.</b> Presernova 30, 2251 PTUJ		OSNOVNA ŠOLA MARKOVCI Markovci 33d, 2281 Markovci		PZI		Henrik GLATZ, univ.dipl.inž.str. IZS S-0430		LEA-08-23	
Datum:		Ime oziroma naziv investitorja:		Vrsta načrta:		Odgovorni projektant:		Številka načrta:	
OKTOBER 2023		OBČINA MARKOVCI Markovci 43, 2281 Markovci		ELEKTROTEHNIKA 3		BORIS LEBEN, d.i.e.		30034-23-E/BL-3	
		Vsebuje risbe:		Sodelavec:		IZS E-1530		Številka risbe:	
		KRIZANJE KABLA IN VODOVODA						Merto:	
								16,4	
								%	