



Križanje energetskega kabla in plinovoda - kabel pod plinovodom



Križanje energetskega kabla in plinovoda - kabel nad plinovodom



Brez zaščitne cevi za kabel

- $d \geq 50\text{cm}$ za magistralni plinovod
- $d \geq 30\text{cm}$ za priključni plinovod

Z zaščitno cevjo za kabel

- $d < 50\text{cm}$ za magistralni plinovod
- $d < 30\text{cm}$ za priključni plinovod

Projektant:		Naziv objekta:		Vrsta projekta:		Odgovorni vodja projekta:		Številka projekta:	
<div><div><div>TMD</div><div>INVEST d.o.o.</div><div>Presernova 30, 2251 PTUJ</div></div></div>		OSNOVNA ŠOLA MARKOVCI		PZI		Henrik GLATZ, univ.dipl.inž.str. IZS S-0430		LEA-08-23	
		Ime oziroma naziv investitorja:		Vrsta načrta:		Odgovorni projektant:		Številka načrta:	
		OBČINA MARKOVCI		ELEKTROTEHNIKA 3		BORIS LEBEN, d.i.e.		30034-23-E/BL-3	
Datum:		Markovci 43, 2281 Markovci		Vsebuje risbe:		Sodelavec:		Številka risbe:	
OKTOBER 2023		KRIZANJE KABLA IN		PLINOVODA				16,6	
								Merto:	
								%	