



PREZRAČEVALNA NAPRAVA K1
TELOVADNICA

Vdov=16500 m³/h
Vodv=16500 m³/h
Qg=57 kW (40/35°C)
Qh=66,31 kW (7/12°C)
Nel=3x3,45 kW, 3x400V/50Hz




PREZRAČEVALNA NAPRAVA K3
MALA DVORANA, SANITARIJE

Vdov=2580 m³/h
Vodv=2580 m³/h
Qg=15,59 kW (40/35°C)
Qh=13,57 kW (7/12°C)
Nel=2,28 kW, 3x400V/50Hz



PREZRAČEVALNA NAPRAVA K2
GARDEROBE

Vdov=4480 m³/h
Vodv=4480 m³/h
Qg=26,3 kW (40/35°C)
Qh=23,35 kW (7/12°C)
Nel=4,88 kW, 3x400V/50Hz



Sprememba: Opis spremembe:		Datum:		Podpis:
Investitor/Naročnik:		Objekt:		
OBČINA VODICE KOPITARJEV TRG 1 1217 VODICE		VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA VODICE		
Izvajalec:		Vsebina risbe:		
REMČOLA-REMČEM, d.o.o. CESTA ŽALSKEGA TABORA 15, 3310 ŽALEC 041/754-277, info@rerc.si		4.1 NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN OPREME		
Ime in priimek:		Ident. št.:	Podpis:	Vrsta načrta:
Odg. vodja. proj.: Denis Rovar, mag. inž. arh.		A-1619		4.1 NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN OPREME
Odgovorni proj.: Aljoša Alt, univ. dipl. inž. el.		E-1242		
Projektant: Aljoša Alt, univ. dipl. inž. el.		E-1242		
Id. št. pri IZS: 0595		Datum:	Št. načrta:	Merilo: 1:25
		november 2021	31/2016	Ust. št.: 4.1.5.33
Načrt je zaščiten z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. list RS št. 21/95). Kopiranje, predelava, predaja tretji osebi je možna samo s soglasjem avtorja.				