PREJETO
04. 12. 2023

energetika ljubljana
skupina Javni holding Ljubljana

Verovškova ulica 62, SI-1000 Ljubljana
Klicni center: 080 2882 | info@energetika.si

ACER NOVO MESTO D.O.O.
ŠENTJERNEJSKA CESTA 43
8000 NOVO MESTO

številka: JPE-351-1461/2023-004
datum: 29.11.2023

vaš znak: vloga z dne 24.11.2023
DISTR. SISTEM ZEMELJSKEGA PLINA

Na osnovi 42. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/2021) in Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina **Občini Škofljica** (Uradni list RS, št. 85/2011) izdajamo

PROJEKTNE IN DRUGE POGOJE

za objekt:	UREDITEV KONČNEGA POSTAJALIŠČA 3B NA ŠKOFLJICI
na lokaciji:	ŠKOFLJICA, katastrska občina št. 1697 – LANIŠČE, parc. št. PO PROJ. DOK. (967/10, 965/4, 965/10,...)
investitor:	OBČINA ŠKOFLJICA, ŠMARSKA CESTA 3, 1291 ŠKOFLJICA

Projektni in drugi pogoji se izdajajo na osnovi priložene dokumentacije: DPP ŠT. PR–20/2023, NOVEMBER 2023, ACER NOVO MESTO D.O.O..


Projektne in druge pogoje se izdaja z namenom izdelave dokumentacije za izvedbo in ne predstavljajo tudi soglasja h gradnji.

Pri projektiranju navedenega objekta mora investitor/projektant upoštevati naslednje pogoje:

1. V območju predvidenih del poteka obstoječ distribucijski sistem zemeljskega plina (črtkana črta rdeče barve), kot je razvidno iz situacije omrežja. Predvidena dela posegajo v varovalni pas distribucijskega sistema zemeljskega plina.
2. Natančni podatki o obstoječem distribucijskem sistemu zemeljskega plina so na voljo v Katastrski službi Energetike Ljubljana, kontaktna oseba je Miha Kuzmič, mihael.kuzmic@energetika.si, tel.: 01/5889-602 ali 041 527-450.
3. V projektni dokumentaciji (PZI) je potrebno upoštevati minimalne odmike in projektno rešiti vsa križanja in vzporedne poteke predvidenih del z distribucijskim sistemom zemeljskega plina ter priključki zemeljskega plina in jih medsebojno (višinsko) uskladiti. Predvideti varovanje/zaščito obstoječega tangiranega plinovodnega omrežja v času izvajanja gradbenih del.
4. Splošne zahteve
   Poleg splošnega principa dobre inženirske prakse je potrebno pri projektiranju upoštevati še posebej

- Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z najvišjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02, 54/02),
- Tehnične zahteve za graditev glavnih in priključnih plinovodov in notranje plinske napeljave (www.energetika.si),
- Zbirnik komunalnih vodov za obstoječe in predvidene vode,
- Sistemska obratovalna navodila za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova-Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log-Dragomer (Uradni list RS, št. 102/2020),
- Zakon o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/2021, 121/2022),
- Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS št. 30/2023).

5. Situacija omrežja:



6. Načrtovani posegi se nahajajo v območju varovalnega pasu distribucijskega sistema zemeljskega plina. Za izvajanje del v območju varovalnega pasu distribucijskega sistema zemeljskega plina mora investitor ali izvajalec pred začetkom izvajanja del na osnovi 91. člena Zakona o oskrbi s plini pridobiti soglasje Energetike Ljubljana na osnovi dostavljene projektne dokumentacije za izvedbo del.

Ti projektni in drugi pogoji veljajo dve leti od datuma izdaje. Priloženo dokumentacijo smo obdržali za svojo evidenco.

Projektne pogoje pripravil:

Peter Stopar

Boštjan Kuzman

Vodja izdaje soglasij

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Aleš Cjuha

namestnik vodje

Sektorja za investicije in razvoj

V vednost:
-JPE-351-1461/2023-004
-SP2337, SP2333

energetika ljubljana

Energetika Ljubljana, d.o.o.
Verovškova 62, 1001 Ljubljana 1/14