PREJETO
13. 12. 2023

VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA
skupina Javni holding Ljubljana

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233 | 1001 Ljubljana, Slovenija
T: 080 86 52 (vodovodni in kanalizacijski sistem)
T: 01 58 08 100 (ravnanje z odpadki)
E: vokasnaga@vokasnaga.si
www.vokasnaga.si

ACER NOVO MESTO D.O.O.
ŠENTJERNEJSKA CESTA 43
8000 NOVO MESTO

Ljubljana, 8.12.2023
Št. dokumenta: VOK-351-5076/2023-004
Št. soglasja: S-2215-23V

PROJEKTNI POGOJI - VODOVOD

Investitor: OBČINA ŠKOFLJICA, ŠMARSKA CESTA 3, 1291 ŠKOFLJICA

Objekt, vrsta gradnje: UREDITEV KONČNEGA POSTAJALIŠČA 3B NA ŠKOFLJICI - REKONSTRUKCIJA - VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST

Katastrska občina: LANIŠČE Parcelna št.: po projektu

Naslov objekta: Kočevska cesta, Škofljica

Projektna dokumentacija: DPP št.: PR-20/2023, ACER D.O.O., november 2023

Vodovodno omrežje: Obstoječe


Varstveni pas vodnih virov: ni v območju varstvenega pasu vodnega vira

Datum vloge: 27.11.2023

Projektne pogoje izdajamo na osnovi vaše vloge ter na osnovi Gradbenega zakona GZ-1 (Ur. l. RS št. 199/21), Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 19. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 98/07) kot sledi:

A. Splošno o predmetni gradnji:

1. Širše območje je z vodo oskrbovano iz vodarn Kleče in Brest. V cesti Klanec, južno od rondoja in v njem poteka vodovod NL DN 200 iz leta 2019. V cesti Klanec in v makadamskem parkirišču med cesto Klanec in Kočevsko cesto ter v rondoju poteka vodovod PE d 110 iz leta 1978, ki pa trenutno ni v funkciji. Kočevsko cesto in cesto Klanec južno od nadstrešnice obstoječega avtobusnega postajališča prečkata hišna vodovodna priključka PE d 32 za objekta Kočevska cesta 32 in Klanec 4 iz leta 2019. Po severnem delu ceste Klanec poteka še zaščitna cev za priključek za fontano v rondoju.
2. Predvideni sanitarni objekt, pokrita kolesarnica in avtobusna nadstrešnica stojijo na trasi vodovodnih priključkov za objekta Kočevska cesta 32 in Klanec 4. Če bodo našteti predvideni objekti globoko temeljeni, bo potrebno obstoječe vodovodne priključke prestaviti. Vzporedno z vodovodnima priključkoma za stanovanjska objekta bo zgrajen vodovodni priključek za predvideni sanitarni objekt z navezavo na obstoječ vodovod NL DN 200 v ulici Klanec. Vse vodovode bo pri gradnji postajališča potrebno varovati. Morebitne okvare na tangiranih odsekih vodovoda bodo strošek investitorja. Cestne kape armatur in pokrove jaškov bo potrebno dvigniti na nivo končne ureditve terena.



3. Predvideni objekt je potrebno priključiti na obstoječe javno vodovodno omrežje NL DN 200 mm.
4. Ustrezna lokacija predvidenega vodomernega mesta, je izven voznih površin, na ustreznem odmiku od preostalih komunalnih vodov ter v bližini javnega vodovoda.
5. Zagotovite ustrezne odmike predvidenega vodovodnega priključka, od preostalih komunalnih vodov, objektov, drevja in grmičevja.
6. Pri projektiranju je potrebno predvideti vodomer, ki omogoča daljinsko odčitavanje.
7. Potek javnega vodovodnega omrežja je razviden v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije (http://www.e-prostor.gov.si). Natančnejše katastrske podatke o poteku javnega vodovodnega omrežja, si lahko pridobite na JP VOKA SNAGA d.o.o. (tel. 01 58 08 374 ali 01 58 08 375), v času uradnih ur.
8. Natančno meritev tlaka v javnem vodovodnem omrežju, lahko naročite v JP VOKA SNAGA d.o.o., na Sektorju Vodovod (tel. 01 58 08 114).
9. Za obravnavano območje, je izdelana naslednja projektna dokumentacija:
   - izgradnja vodovoda na območju urejanja VS 9/10-1Škofljica. PR, št.: 2124/1V, JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., nov. 2002.,

- preureditev državnih cest G2-106, R3-646 in regionalne železniške proge št. 80, nov podvoz in ukinitev nivojskega prehoda NPr 141,7 na območju Škofljice. PZI, št.: 20_929, št. nčrt.: 20_929/V, int. št.: 6863 VZ, PNZ d.o.o., feb. 2022.

10. Podatke o projektih javnega vodovodnega omrežja, lahko pridobite v arhivu JP VOKA SNAGA d.o.o. (tel. 01 58 08 375), v času uradnih ur.
11. Zunanja ureditev mora biti izvedena tako, da se upošteva predpisane odmike od obstoječega vodovodnega omrežja in priključkov. V primeru poškodbe na javnem vodovodu zaradi neustreznih odmikov, nosi vse stroške sanacije vodovoda, v funkcionalni dolžini in materialu, ki jih določi JP VOKA SNAGA d.o.o., investitor gradnje.
12. Poseg mora biti predviden tako, da se zagotovi nemoteno vzdrževanje in obnova vodovodnih ter ostalih komunalnih vodov, objektov in naprav ter higienska neoporečnost vode.
13. Upoštevani morajo biti predpisani odmiki od obstoječih vodovodov, skladno z veljavno zakonodajo ter zahtevami upravljavca.
14. Vsi morebitni stroški povzročeni JP VOKA SNAGA d.o.o., ki bi nastali v zvezi z navedeno gradnjo, bremene investitorja del.
15. Upoštevati je potrebno Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 30/23).
16. Upoštevati je potrebno Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15 in 51/17).
17. Upoštevati je potrebno Uredbo o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/12 in 44/22 – ZVO-2).
18. Upoštevati je potrebno Zakon o urejanju prostora ZUreP-3 (Ur. l. RS št. 199/21).
19. Upoštevati je potrebno Odlok o varstvu virov pitne vode, na območju Občine Škofljica (Ur. l. RS, št. 22/97).

B. Pred izvedbo si morate pridobiti soglasje h gradnji.

Vlogi za pridobitev soglasja, dostavite projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI), ki mora biti izdelana skladno s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 30/23 in mora vsebovati:

- načrt predmetne ureditve,
- komunalni zbirnik,
- načrt priključitve objekta na vodovodno omrežje,
- pri projektiranju je potrebno predvideti vodomer, ki omogoča daljinsko odčitavanje. Vodomeri dimenzij DN20 do DN40 morajo biti opremljeni z radijskim modulom Holosys Hydropulsar,

Projektni pogoji veljajo dve leti od izdaje.

Pripravil/a: **Katja Antolić**

Vodja službe soglasij in katastra:
Uroš Srčnik

Vodja tehnično investicijskega sektorja:
Andrej Banko