

ČRPALIŠČE 2 D=150cm

FUNKCIONALNI PREREZ




Tipski betonski jašek D=150cm
(z notranjim vodotesnim premazom)

TLORIS



KROVNA PLOŠČA



1 Dve črpalki s sistemom na zaklop - ENA ČRPALKA V REZERVI!!
2 Nepovratni zasun DN80(40)- 2 kom
3 Priključek za čiščenje - 1 kom
4 Vezne cevi iz nerjavečega kovinskega materiala DN80 (40)- AISI 304
5 Nivojna stikala
6 Dovod elektrike in krmiljenja
7 Veriga - AISI 304
8 Vstopna lestev iz nerjavnega kovinskega materiala - AISI 304
9 Sistem na zaklop
10 Zasun DN80(40)- 2 kom
11 Tipska krmilna omarica z betonskim blokom
12 Zračnik PVC DN100

Spr.	Opis spremembe		Podpis

AGJ, arhitekturno projektiranje in ravnanje z odplakami d.o.o.
Evidenčna številka podjetja pri IZS: 0343

	INVESTITOR	OBJEKT			
	OBČINA G. RADGONA, Partizanska c. 13 9250 G. Radgona	Komunalna kanalizacija Lomanoše			
	NAROČNIK	TEHNIČNI PRIKAZI			
	OBČINA G. RADGONA, Partizanska c. 13 9250 G. Radgona	Tloris in prerez črpališča 2			
Izdelovalec načrta:	Odgovorna oseba projektanta:	Številka projekta:			
Sara Papst, dipl.inž.grad., IZS PI G-4507	Goran Rebernik, inž.grad.	594-07/22			
Sodelavci:	VRSTA:	Datum:	Merilo:	Faza:	List:
Tomaž Klemenšak, inž.grad.	PZI	junij 2024	1:25	2/1 Načrt s področja gradbeništva	7.0