
# ČRPALIŠČE 3 D=150cm


## FUNKCIONALNI PREREZ





## Tipski betonski jašek D=150cm
## ( z notranjim vodotesnim premazom)




## TLORIS




## KROVNA PLOŠČA







1 Dve črpalki s sistemom na zaklop - ENA ČRPALKA V REZERVI!!
2 Nepovratni zasun DN80(40)- 2 kom
3 Priključek za čiščenje - 1 kom
4 Vezne cevi iz nerjavečega kovinskega materiala DN80 (40)- AISI 304
5 Nivojna stikala
6 Dovod elektrike in krmiljenja
7 Veriga - AISI 304
8 Vstopna lestev iz nerjavnega kovinskega materiala - AISI 304
9 Sistem na zaklop
10 Zasun DN80(40)- 2 kom
11 Tipska krmilna omarica z betonskim blokom
12 Zračnik PVC DN100

| Spr. | Opis spremembe | | Podpis |
|---|---|---|---|
| | | | |

AGJ, arhitekturno projektiranje in ravnanje z odplakami d.o.o.
Evidenčna številka podjetja pri IZS: 0341

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | INVESTITOR | OBJEKT | | | |
| | OBČINA G. RADGONA, Partizanska c. 13 9250 G. Radgona | Komunalna kanalizacija Lomanoše | | | |
| | NAROČNIK | TEHNIČNI PRIKAZI | | | |
| | OBČINA G. RADGONA, Partizanska c. 13 9250 G. Radgona | Tloris in prerez črpališča 3 | | | |
| Izdelovalec načrta: | Odgovorna oseba projektanta: | Številka projekta: | | | |
| Sara Papst, dipl.inž.grad., IZS PI G-4507 | Goran Rebernik, inž.grad. | 594-07/22 | | | |
| Sodelavci: | VRSTA: | Datum: | Merilo: | Faza: | List: |
| Tomaž Klemenšak, inž.grad. | PZI | junij 2024 | 1:25 | 2/1 Načrt s področja gradbeništva | 7.1 |