Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
p.p. 255

Področje za upravljanje s sredstvi in projekti
Služba za nadzor infrastrukture
t 01 474 3501

Eho projekt d.o.o.
Dunajska 51

1000 Ljubljana

Naš znak: S24_079/597/kf
Ljubljana, 25. 9. 2024

Zadeva: Mnenje k projektni dokumentaciji za objekt: Zaščita ceste pred padajočim kamenjem iz zalednih brežin na cesti G1-1/0241 Dravograd – Radlje in G1-1/0243 Radlje - Brezno

Na osnovi vaše vloge prejete po e-pošti dne 23. 9. 2024 (knjiženo pod št.: ES24072666), na podlagi 110. člena Energetskega zakona (EZ-2, Uradni list RS, št. 38/24), Uredbe o podelitvi koncesije in načinu izvajanju gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosa električne energije (Ur. l. RS št. 46/15, 172/21) ter v skladu s Pravilnikom o pogojih in omejitvah, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. l. št. 101/10) in v povezavi s 43. člena Gradbenega zakona (GZ-1, Ur.l. RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23), vam kot izvajalci prenosne dejavnosti visokonapetostnih vodov dajemo

MNENJE

da se strinjamo z gradnjo lovilne mreže za zaščito ceste pred padajočim kamenjem iz zalednih brežin na cesti G1-1/0241 Dravograd – Radlje in G1-1/0243 Radlje - Brezno, izvedbeni načrt št.: P-29/23-N, januar 2024, Eho projekt d.o.o..

Pri načrtovanju in izvedbi del morate upoštevati določila Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l. RS št. 29/92) ter predvideti, da se ob gradnji deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti ne približajo faznim vodnikom daljnovoda na manj kot 3 m pri 110 kV napetosti. Investitorja oz. izvajalca del zadolžujemo, da poskrbi za upoštevanje pravil za varno delo v bližini elektroenergetskih naprav.

O b r a z l o ž i t e v:

Po pregledu posredovane dokumentacije, izvedbeni načrt št.: P-29/23-N, januar 2024, Eho projekt d.o.o., "Zaščita ceste pred padajočim kamenjem iz zalednih brežin na cesti G1-1/0241 Dravograd – Radlje in G1-1/0243 Radlje - Brezno" investitorja Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana je bilo ugotovljeno, da bo gradnja posegala v varovalni pas obstoječih vodov:

- DV 110+20 kV Vuhred-Podvelka med HE Vuhred – SM 1 ter med SM 4 – SM 5 – SM 6 in SM 7.

Izvedbeni načrt za zaščito ceste pred padajočim kamenjem iz zalednih brežin na G1-1/0241 Dravograd-Radlje in G1- 1/0243 Radlje-brezno« obsega uporabo podajno lovilnih sistemov, prekrivnih mrež in lokalnih stabilizacij labilnih blokov.

Eles ne upravlja z vsemi elektroenergetskimi objekti. Po omenjenem področju lahko potekajo tudi elektroenergetski vodi elektrodistribucijskih podjetij, ki izdajajo smernice oziroma mnenja za svoje naprave.

S spoštovanjem,

Postopek vodil
Klemen Flis

Področje za upravljanje s sredstvi in projekti
direktor
mag. Klemen Dragaš

ELES
Podpisnik: ALEKSANDER POLAJNER
Izdajatelj: POSTArCA G2
Številka certifikata: 617649AC000000059537B21
Potek veljavnosti: 15. 10. 2025
Čas podpisa: 26. 09. 2024 08:16

Prejemniki:
- gregor.ivnik.dujovic@ehoprojekt.si
- ELES PIPO: CIPO Maribor
- ELES PUSP: SNI (Flis)