DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Izdajatelj: Republika Slovenija
Številka certifikata: 12 43 fa 88 00 00 00 00 56 7d e3 ea
Potek veljavnosti: 08.06.2027
Ref. št. dokumenta: 37167-2454/2024/5
Čas podpisa: 13:39, 03.10.2024
Podpisnik: Tina Damjanovič Pavlin

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Sektor za upravljanje cest
Območje Novo mesto

Ljubljanska 36, 8000 Novo mesto

T: 07 337 83 20
E: gp.drsi@gov.si
www.di.gov.si

Markus Marko Stopar s.p.
Prečna ulica 7

8340 Črnomelj

Številka: 37167-2454/2024/5 (1514)
Datum: 03.10.2024

Zadeva: **Dopis v zvezi z zahtevo za izdajo mnenja za gradnjo Ureditev parkirišča (parc. št. 2204/3, 2204/7, k.o. Metlika)**
Investitor: **Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika**
Zveza: Zahteva za izdajo mnenja z dne 11.09.2024, prejeta na sedež Direkcije RS za infrastrukturo dne 11.09.2024 po el. pošti

Dne 11.09.2024 smo na Direkcijo RS za infrastrukturo prejeli zahtevo pooblaščenca Markus Marko Stopar s.p., Prečna ulica 7, 8330 Metlika, po pooblastilu s št. 371-8/2024 z dne 10.09.2024 investitorke Občine Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, za izdajo mnenja za gradnjo Ureditev parkirišča (parc. št. 2204/3, 2204/7, k.o. Metlika). Zahtevi je bil priložen DGD s št. projekta 24M16, avgust 2024, izdelovalca Markus Marko Stopar s.p., Metlika.

Po pregledu vložene projektne dokumentacije je bilo ugotovljeno, da predvidena gradnja ne posega v vplivno območje oziroma varovalni pas državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo, zato skladno z določili 6. odstavka 43. člena in 3. odstavka 61. člena Gradbenega zakona (GZ-1; Uradni list RS, Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23), Direkcija ni pristojni mnenjedajalec. Varovalni pas državne ceste se v skladu s 6. odstavkom 76. člena Zakona o cestah (ZCes-2; Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS) meri od zunanjega roba cestnega zemljišča oziroma meje parcele v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče ter znaša pri regionalnih cestah 15 metrov oz. pri glavnih cestah 25 metrov.

Do gradbene parcele oz. objekta je urejen dostop z lokalne ceste LC 256041, ki je v upravljanju pristojne občine.

Tina Damjanovič Pavlin, univ.dipl.inž.geod.,
podsekretarka

VROČITI:
- Markus Marko Stopar s.p., Prečna ulica 7, 8340 Črnomelj – priporočeno s povratnico.