komunala metlika

Komunala Metlika d. o. o.
Cesta XV brigade 4, 8330 Metlika
t. +386 7 363 72 00
e. info@komunala-metlika.si
www.komunala-metlika.si

ID za DDV SI38241528
TRR SI56 0299 4001 9444 579 pri NLB
TRR SI56 1910 0001 0247 619 pri DBS

Davčna številka: 38241528
Matična številka: 5157064000

Številka: 148
Datum: 10.04.2025

**OBČINA METLIKA**
**Mestni trg 24**
**8330 METLIKA**

Na osnovi vloge projektivnega podjetja MARCUS Marko Stopar, s.p., Prečna ulica 7, 8340 Črnomelj, vam na podlagi 43.člena Gradbenega zakona (Ur.list RS št.: 199/21 in 105/22) ter v skladu s Tehničnim pravilnikom za kanalizacijski sistem (Ur.l. RS št.: 11/10) in Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih voda na območju Občine Metlika (Ur.l. RS št.: 22/14), izdajamo

# MNENJE - Kanalizacija

| | |
|---|---|
| Objekt: | **UREDITEV PARKIRIŠČA za Zdravstveni dom Metlika** |
| Lokacija objekta: | **Cankarjeva cesta 1A** |
| Parc.številka: | 2204/3, 2204/7 |
| Katastrska občina: | METLIKA |

1. Upravljavec kanalizacijskega sistema soglaša z ureditvijo parkirišča za potrebe Zdravstvenega doma Metlika.
2. V času rušitve objekta je odstraniti tudi morebitno greznico oz. fekalni kanalizacijski priključek.
3. Zemeljsko-gradbena dela lahko izvede izvajalec gradbenih del na projektu, po navodilih upravljavca kanalizacije.
4. Morebitne poškodbe, prestavitve in zaščite na obstoječem kanalizacijskem omrežju v času gradnje ter vzpostavitev terena v prvotno stanje gre na račun izvajalca del oziroma investitorja in se opravi takoj.
5. Meteorne vode iz parkirišča je speljati v ponikovalnico in preko varnostnega meteornega preliva v mešan kanalizacijski sistem, ki poteka na območju gradnje parkirišča.
6. Mnenje izdajamo na zahtevo stranke in bo služilo za pridobitev ustreznega gradbenega dovoljenja.
7. Veljavnost mnenja je 1. leto od datuma izdaje.

Pripravil:
Anton Ogulin

komunala metlika ②
Cesta XV brigade 4
8330 Metlika

Direktor
Bojan Krajačič