

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Vzdrževanje predorskih požarnih vrat za osebne prehode

1. Splošno

V teh tehničnih specifikacijah so opisani pogoji za izvedbo vzdrževanja **Predorskih požarnih vrat** v predorih na območju AC v republiki Sloveniji (seznam predorov, ki so predmet tega javnega naročila so navedena spodaj v tehničnih specifikacijah pod postavkama predmet Storitev zajema dobavo in vgradnjo vseh okvarjenih oziroma dotrajanih delov in pripadajoče opreme (okovje vrat, tesnila, zapirala...), ter odstranitev in odvoz na deponijo odslužene opreme. Po končanih delih mora izvajalec izvesti vse potrebne lokalne preizkuse delovanja posameznih vrat in pripraviti poročilo o ugotovitvah. Posebno pozornost mora izvajalec posvetiti temu, da zgolj **vzdržuje obstoječa požarna** vrata, ter da zamenja samo okovje vrat oziroma dele z originalnimi, da vrata ohranijo status požarnih vrat tudi po opravljeni storitvi. Vse konstrukcijske lastnosti vrat pa morajo ostati enake kot pred posegom. **Posegi, ki bi kakorkoli posegali v konstrukcijo, lastnosti, dimenzije itd. požarnih vrat niso dovoljeni!** Vsa dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi ter v skladu z navodili proizvajalca.

Vzdrževanje predorskih vrat za osebne prehode

2. Opis

Predorska požarna vrata so namenjena prehodom v SOS niše, elektro niše ter osebni prehodi med prečniki v predoru, vrata pogonskih central.

Sama požarna predorska vrata morajo namreč prenesti velike tlačne pritiske, ki jih povzročajo predvsem tovorna vozila s svojo vožnjo skozi predor ter dosegati lastnosti, ki so bile določene s projektom za izvedbo.

3. Predmet pogodbe

Predmet pogodbe so predvidoma »predorska vrata za osebne prehode« v predorih Cenkova, Malečnik, Močna, Vodole, Pletovarje, Golo Rebro, Jasovnik, Ločica, Podmilj, Trojane, Kastelec, Dekani, Markovec, Šentvid, Golovec, Karavanke, Močna, Ljubno, Karteljevo, Čatež, Leščevje in ostali predori na območju avtocestnega križa v kolikor se pojavijo težave. Zamenjave požarnih vrat v kompletu ter posegi v konstrukcijo požarnih vrat niso dovoljeni in niso predmet te pogodbe.

Sanacija zajema dobavo in zamenjavo (vgradnjo) vseh okvarjenih oziroma dotrajanih delov in pripadajoče opreme z originalno (Okovje, ključavnice, zapirala...), ter odstranitev in odvoz na deponijo odslužene opreme.

Posebno pozornost mora izvajalec posvetiti temu, da zgolj **vzdržuje obstoječa požarna** vrata, ter da zamenja samo okovje vrat oziroma dele z originalnimi, da vrata ohranijo status požarnih vrat tudi po opravljeni storitvi.

4. Rezervni deli

Seznam osnovnih rezervnih delov je popisan v Ponudbenem predračunu. Morebitni rezervni deli oziroma oprema, ki niso specifikirani v ponudbenem predračunu, so pa potrebni za popravila opreme, ki je predmet teh tehničnih specifikacij oziroma te pogodbe in so iste blagovne skupine lahko izvajalec obračuna na podlagi ponudbe in potrditve s strani skrbnika pogodbe.

5. Zahteve za izvajanje pogodbe

Vse pogodbene obveznosti (dobava novih in zamenjava okvarjenih delov) mora pogodbeni izvajalec izvajati skladno z navodili proizvajalca sistema požarnih vrat, pravili stroke, trenutno veljavnimi

tehničnimi predpisi, zakoni in pravilniki in skladno z zahtevami predstavnikov naročnika. Izvajalec mora dosledno upoštevati navodila za varno opravljanje del. Izvajalec mora vse posege v sisteme požarnih vrat v predorih predhodno uskladiti s predstavniki naročnika in pri tem paziti, da bodo posegi v sisteme v najmanjši možni meri vplivali na varno odvijanje prometa.

Za varno delo pri izvajanju pogodbenih obveznosti mora izvajalec del zagotoviti:

- varen pristop in zavarovanje delovnega mesta,
- prisotnost strokovne osebe pristojne s strani družbe DARS d.d.,

Naročnik vse okvare in motnje prijavlja izvajalcu telefonsko ali po elektronski pošti oziroma preko aplikacije »Zahtevki«.

6. Protokol odprave napak

Protokol prijave in odprave napake poteka po naslednjem vrstnem redu:

- telefonska prijava napake/okvare in elektronska pošta
- obvestilo o sprejemu prijave,
- Izvajalec poda najavo del z datumom izvedbe ter napove potrebo po zaporu prometnega pasu
- V primeru, da vzdrževalni poseg zahteva izvedbo prometne zapore, mora izvajalec le-to prijaviti in izvršiti po postopku, ki ga predpisuje DARS, d. d. Stroški zapor niso vključeni v pogodbeno ceno in postavitve le-teh naročnik izvajalcu ne zaračuna. Izvajalec je dolžan vzdrževalne posege izvajati na način, da bo število potrebnih cestnih zapor minimalno.
- odprava napake/okvare,
- obvestilo o odpravi napake/okvare (poročilo).
- Podpis delovnega naloga oziroma potrdila o opravljeni storitvi

6.1 Prijava napake – obvestilo izvajalcu

Napake in okvare prijavljajo kontaktne osebe naročnika preko računalniške aplikacije »Zahtevki«, telefonsko ali preko elektronskega sporočila (e-maila).

6.2 Odprava napak in okvar

Izvajalec mora takoj po prejemu prijave napake pričeti s postopkom odprave napake oziroma okvare. Termin odprave manjših napak in okvar, ki ne vplivajo bistveno na delovanje samega sistema, določi pristojni področni predstavnik naročnika. Izvajalec takšne nezahtevne napake in okvare praviloma odpravlja med delovniki (od ponedeljka do petka) med 7:00 in 14:00 uro, oziroma v nočnem času, če se tako odloči naročnik (predvsem da ne nastajajo večji zastoji prometa).

Vsak poseg izvajalca v pogodbene sisteme »predorskih požarnih vrat«, mora biti predhodno dogovorjen s predstavnikom naročnika na pristojni avtocestni bazi.

7. Pogodbeni roki

Rok trajanja pogodbe je 36 mesecev od podpisa. Garancijski rok na vgrajene naprave rezervne dele in opremo je 12 mesecev od dokončanja del (delovni nalog ali poročilo o opravljeni storitvi). Po zaključenih posegih priloži navodila za vzdrževanje zamenjanih delov v sklopu te pogodbe (okovja, zapiral itd.) za katere je predvideno ustrezno vzdrževanje. Navodila morajo biti predana pristojni osebi na pristojni avtocestni bazi.

8. Usposobljenost

Ponudnik ter kader morata biti ustrezno usposobljena za vzdrževanje opreme, ki je dejansko vgrajena in je predmet te pogodbe.

Sklop 1:

Seznam strokovnega kadra, ki bo sodeloval pri izvedbi predmetnega naročila. Ponudnik mora razpolagati z vsaj 4 strokovnjaki, ki morajo biti usposobljeni s strani proizvajalca GU BKS za vzdrževanje mehanizmov vrat z večtočkovnim zaklepanjem ter na ubežnih poteh po standardu EN 1125 in EN 179. Tisti kader, ki izkazuje strokovno usposobljenost za vzdrževanje takšnih vrat, mora dela s tega področja tudi izvajati.

Reference: ponudnik mora imeti vsaj eno referenco kot glavni izvajalec, partner v skupni ponudbi oziroma podizvajalec v zadnjih 10 letih od dneva objave tega javnega naročila za vgradnjo oziroma vzdrževanje požarnih vrat v predorih. Vrednost posamezne reference mora biti najmanj 15.000,00 EUR (brez DDV).

Nadalje mora vsaj en izmed prijavljenih strokovnjakov imeti v zadnjih 5 letih od dneva objave tega javnega naročila licenco za vgradnjo oziroma vzdrževanje požarno odpornih vrat na evakuacijskih poteh izdano s strani slovenskega združenja za požarno varnost. Ponudnik za strokovnjaka priloži k ponudbi ustrezno licenco.