
VODOVOD
MONTAŽNA SHEMA 2

1 x

TLORIS PZI:
TEME 16



1	Vmesni kos	400	2 kos
2	MMK kos, Vl spoj, 400/22°	400/22°	1 kos
3	E kos, Vl spoj	400	2 kos
4	FF kos 400, L=600mm	400/600	2 kos
5	T kos 400/100	400/100	1 kos
6	Zasun z ročnim kolesom 100	100	1 kos
7	Zračnik 100	100	1 kos
8	FFR kos	400/350	1 kos
9	Cev NL DN 350		

OPOMBA: Vse loke in odcepe je potrebno obbetonirati!

Izvajalec:	Št. proj.:	Merilo:	Faza:	Datum:	Št.risbe:
HIDROSVET IZS 2211	105/24	/	PZI	julij 2024	G.3.2