KRAŠKI VODOVOD SEŽANA

KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o.
Bazoviška cesta 6; 6210 SEŽANA
tel: +386 5 73 11 660; fax: +386 5 73 11 650; e-mail: info@kraski-vodovod.si; www.kraski-vodovod.si
Matična številka: 5072999; ID številka za DDV: SI89997271; TRR: 10100-0029191951 pri Banki Intesa Sanpaolo d.d.
OSKRBA Z VODO, MONTAŽA VODOVODOV, VODOVODNE, TOPLOVODNE, KLIMA IN PLINSKE INSTALACIJE, ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE

Številka: 610-508/2024/2
Datum: 8.1.2025

Občina Sežana
Partizanska cesta 4
6210 Sežana

Na vlogo investitorja Občina Sežana, št. 610-508/2024/1 z dne 30.12.2024, na podlagi Odloka o javni kanalizaciji v občini Sežana (Ur. list RS, št. 56/1996) ter Gradbenega zakona (Uradni list RS, št.199/2021) in Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006) v zadevi pridobivanja mnenja k projektnim rešitvam za gradnjo **Kosovelova domačija v Tomaju, parc. št. *140, 1144/2, k.o. Tomaj,** katere investitor je Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, Kraški vodovod Sežana d.o.o. izdaja v zadevi pridobivanja gradbenega dovoljenja

MNENJE
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda

A. Splošno o predmetni gradnji:

1. Projektna rešitev obnovitev objekta **Kosovelova domačija v Tomaju, parc. št. *140, 1144/2, k.o. Tomaj,** katere investitor je Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, je obdelana v priloženi dokumentaciji št. IDP 1.3.2., december 2024, ki jo je izdelalo podjetje a2o2 arhitekti projektiranje d.o.o., Rimska cesta 12, 1000 Ljubljana.
2. Tretiranje meteornih voda mora investitor zagotoviti v okviru lastnega zemljišča.
3. Predvidena gradnja se nahaja na območju aglomeracije 2019-1115, kjer je predvidena gradnja javne kanalizacije. Do izgradnje javne kanalizacije se dovoljuje začasna vgradnja MKČN skladno z uredbo
4. Lastnik objekta mora izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda, Kraški vodovod Sežana d.o.o, V skladu s Odlokom o javni kanalizaciji v občini Sežana (Ur. List RS 56/1996), ter v skladu s 23. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19), pisno obvestiti o začetku gradnje in uporabe MKČN, mu omogočiti pregled in pred zagonom predati predpisano dokumentacijo.

   Prav tako mora v predpisanem roku **dostaviti prve meritve,** ki jih naroči pri pooblaščenem izvajalcu obratovalnega monitoringa in prvih meritev ter **dokumentacijo male komunalne čistilne naprave in izjavo o skladnosti MKČN.**
5. **Potrebno je zagotoviti dostop do MKČN za specialno vozilo za praznjenje blata.** Najmanjša širina dostopne poti vozilu za praznjenje blata iz **male čistilne naprave** mora biti **3 metre**, svetla višina pa **3,5 metra. Oddaljenost MKČN od dostopa s specialnim vozilom ne sme biti več kot 20 m. V primeru, da je dostop možen zgolj po lastniških parcelah, ki niso v lasti investitorja, je potrebno pridobiti soglasje solastnikov za dostop do MKČN, te je potrebno priložiti ob prijavi MKČN. V kolikor dostop s**

specialnim vozilom ne bo mogoč, bo investitor dolžan sam izvajati praznjenje in odvoz blata iz MKČN.

6. Lastnik mora objekt **obvezno priključiti na javno kanalizacijo v roku 6 mesecev** po prejetem obvestilu o možnosti priklopa na javno kanalizacijo.

Iz navedenega ugotavljamo, da je projektna rešitev **ustrezna,** zato dajemo pozitivno mnenje.

Vodja postopka:
Peter Švagelj, univ.dipl.inž.grad.

KRAŠKI VODOVOD SEŽANA
JAVNO PODJETJE d.o.o.

Direktor:
Primož Turšič, univ.dipl.inž.grad.

Poslati :
1. Naslovniku, 2x
2. Mapa soglasij