REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KOHEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ

IZJAVA O SKLADNOSTI PONUJENEGA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA Z UREDBO O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

S podpisom te izjave potrjujemo, da smo seznanjeni določbami Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23) in da bomo pri izvajanju pogodbe o izvedbi javnega naročila upoštevali in izpolnili zahteve, navedene v nadaljevanju.

A) Zahteve v zvezi z gradnjo poslovnih in upravnih stavb

1. Pri izvedbi gradnje se morajo upoštevati zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet izvedbe gradnje.

2. Delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbah znaša najmanj 30 % prostornine vgrajenih materialov (brez notranje opreme, plošče pritlične etaže in pod njo ležečih konstrukcij).

3. Pri izvedbi gradnje se ne uporabljajo:
   a) proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6);
   b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot:
   - 30 g/l, brez vode, za stenske barve;
   - 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98-odstotno motnostjo;
   - 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m²/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami;

   c) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636 in SIST EN 13986.

4. Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

5. Kadar se pri gradnji:
   - nosilne konstrukcije,
   - ostrešja,
   - fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in
   - stavbnega pohištva,

   uporabi les, mora izvirati iz zakonitih virov.

6. Delež recikliranega mavca v mavčni plošči oziroma delež recikliranega ali ponovno uporabljenega gradbenega lesa v leseni stenski plošči znaša najmanj 10 %.

B) Zahteve v zvezi z grelniki vode, grelniki prostora in njihove kombinacije ter hranilniki tople vode

1. Grelniki vode, grelniki prostorov in njihove kombinaciej ter hranilniki tople vode morajo biti uvrščeni v energijski razred »A++/A+« .

C) Zahteve v zvezi s stavbnim pohištvom

C1) Okna

1. Delež lesa in/ali lesnih tvoriv v oknih znaša najmanj 80 % prostornine vgrajenih materialov (brez stekla in stavbnega okovja).

2. Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov.

C2) Notranja vrata

1. Delež lesa in/ali lesnih tvoriv v notranjih vratih znaša najmanj 80 % prostornine vgrajenih materialov (brez stekla in stavbnega okovja).

2. Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov.

D) Zahteve v zvezi s sanitarnimi armaturami

1. Časovni nadzor za sanitarne armature za več uporabnikov in pogosto uporabo: Sanitarne armature, nameščene v prostorih za več uporabnikov in pogosto uporabo, morajo omogočati omejitev časa posamezne uporabe vode (tj. porabljene količine vode). To je mogoče tako, da se:
   - izdelki opremijo z napravo, ki po določenem času neuporabe prekine pretok vode (na primer senzor, ki prekine pretok vode, ko uporabnik zapusti območje senzorja), oziroma
   - nastavi čas uporabe (na primer časovni omejevalnik, ki prekine pretok vode, ko je dosežen maksimalni čas pretoka).

   Pri tem prednastavljeni maksimalni čas pretoka za sanitarne armature s časovnimi omejevalniki ne sme biti daljši od 15 sekund za pipe in 35 sekund za prhe. Kljub temu mora biti izdelek zasnovan tako, da inštalaterju omogoča nastavitev časa pretoka v skladu s predvideno uporabo izdelka. Zapoznitev zapore po uporabi za sanitarne armature s senzorjem pa ne sme biti daljša od ene sekunde za pipe in treh sekund za prhe. Sanitarne armature s senzorjem morajo imeti vgrajeno tudi »varnostno tehnično funkcijo« s prednastavljeno zapoznitvijo zapore največ dve minuti, da se prepreči neželen ali neprekinjen pretok vode iz pip ali prh med njihovo neuporabo.

E) Zahteve v zvezi s stranišči na splakovanje in pisoarji

1. Straniščni kompleti s celotnim volumnom splakovanja, ki presega 4,0 litra, in splakovalni straniščni sistemi morajo biti opremljeni z napravo za varčevanje z vodo. Ko se dajo na trg, zmanjšani volumen splakovanja, ki se sprosti ob delovanju naprave za varčevanje z vodo, ne sme presegati 3,0 l/splakovanje, ne glede na tlak vode. Straniščne školjke morajo omogočati uporabo naprave za varčevanje z vodo, njen zmanjšani volumen splakovanja, ki se sprosti ob delovanju naprave za varčevanje z vodo, pa ne sme presegati 3,0 l/splakovanje ne glede na tlak vode. Za opremo s senzorjem: Vsak krmilnik

splakovanja s senzorjem mora onemogočati lažno sprožitev in zagotavljati, da se splakovanje izvede šele po dejanski uporabi izdelka.

2. Celotni nominalni volumen splakovanja opreme za stranišča na splakovanje, ko se da na trg, ne sme presegati 6,0 l/splakovanje, ne glede na tlak vode.

F) Zahteve glede svetlobnih vorov in svetilk ter razsvetljave v notranjih postorih

1. Svetlobni viri, dobavljeni v okviru naročila, morajo biti uvrščeni v energijski razred »A«, kot je določeno v Prilogi II k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/2015, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340.

2. Svetilke, dobavljene v okviru naročila, morajo omogočati uporabo svetlobnih virov, uvrščenih energijski razred »A«, dostopen na trgu (najvišji energijski razred določi naročnik v skladu z metodologijo glede opredelitve zahtevanih energijskih razredov), kot je določeno v Prilogi II k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/2015, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340.9

3. Za nove ali obnovljene sisteme razsvetljave mora izbrani izvajalec v fazi izvajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila predložiti:
   - navodila za razstavljanje svetilk;
   - navodila za zamenjavo sijalk in navodila o tem, katere sijalke se lahko uporabljajo v svetilkah brez povečanja navedene gostote moči;
   - navodila za delovanje in vzdrževanje krmilnih sistemov za razsvetljavo;
   - za senzorje za zaznavanje zasedenosti navodila za prilagajanje njihove občutljivosti in časovnega zamika in nasvete o tem, kako to najbolje opraviti, da se zadovoljijo potrebe uporabnika brez čezmernega povečanja porabe energije; navodila za ponovno umerjanje in prilagajanje krmilnih sistemov, ki so povezani z dnevno svetlobo, na primer za upoštevanje sprememb ureditve prostora;
   - za časovna stikala navodila za prilagajanje časov izključitve in nasvete o tem, kako to najbolje opraviti, da se zadovoljijo potrebe uporabnika brez čezmernega povečanja porabe energije.

Žig in podpis ponudnika*:



* V primeru kvalificiranega elektronskega podpisa, žig ni potreben.