IZKAZ O ZAŠČITI PRED HRUPOM

Podatki o stavbi

Naziv stavbe: **Dom Dr. Jožeta Potrča**

Lokacija stavbe: **Poljčane**

Investitor: **Dom Dr. Jožeta Potrča, Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane**

Odgovorni vodja projekta: **Polona Lipičnik, udia PA PPN ZAPS 1059**
Izdelovalec elaborata: **Matevž Preglau, inž. gr-**
Datum izdelave projektne dokumentacije: **22.08.2024**
Elaborat izdelan (ustrezno obkroži): a) po smernici,
b) po zadnjem stanju tehnike.

Zaščita pred hrupom v okolju

Izračun, izveden na podlagi (ustrezno obkroži):
a) mejnih ravni hrupa v okolju (preglednica 1 v tehnički smernici),
b) izmerejnih ali izračunanih ravni hrupa v okolju.
Merodajni kazalci hrupa v okolju, uporabljeni v izračunu zvočne izolirnosti ovoja stavbe:

Ldan[dB(A)] = 60		

Zvočna izolacija ovoja stavbe

				Načrtovani ukrepi	**Izvedeni ukrepi**	
Ločilni element ali prostor		**Projektne vrednosti**		**Izračunane vrednosti**	**Izmerjene vrednosti**	
Oznaka		Oznaka veličine				Ustreza (da/ne)
ZUNANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI						
1	Izračun 1Stopnišče	$D_{2m,nT,Atr}$(dB)	min 30	30		

Zaščita pred hrupom v stavbi

Zvočna izolacija notranjih ločilnih elementov

				Načrtovani ukrepi	Izvedeni ukrepi	
Ločilni element ali prostor		**Projektne vrednosti**		**Izračunane vrednosti**	**Izmerjene vrednosti**	
Oznaka/ pozicija		Oznaka veličine (enota)				Ustreza (da/ne)
NOTRANJI POKONČNI LOČILNI ELEMENTI (stene, stene z vrati ipd.)						
1	Stena brez vrat med varovanimi prostori stanovanja in skupnim stopniščem ali hodnikom	R'_w(dB)	min 52	54		
2	Stopnišča, podesti, hodniki	L'_w(dB)	max 58	23		

Opombe izdelovalca izkaza

V elaboratu smo uporabili sestavi za katere razpolagamo z laboratorijskimi meritvami. V kolikor z natančno sestavo ne razpolagamo, smo uporabili najboljši možni približek.

Opombe merilca

Podpis izdelovalca elaborata:

Podpis pooblaščenca akreditirane (pravne ali fizične) osebe:

Datum opravljanja meritev:

Podpis osebe, ki je opravljala meritve:

Podpis odgovornega nadzornika: