A4: 210x297
A: 0.0625 m²

16.12.2016
15088_TmovoObSoci_PZI_Montažni.dwg


MONTAŽNI NAČRT

VOD1, NL100, L=128m

Pri montaži vodovoda preveriti kote priklopa na obst. vodovod in elemente prilagodi obstoječim razmeram. V kolikor se izkaže, da je obstoječi vodovod na bistveno drugačni globini od predvidene, ki znaša 1,2 m nad temenom, obvestiti nazdor in projektanta vodovoda, ki poda ustrezno rešitev.

Navezava - VH ToS


①



F 100	kos	1

Vertikalni lom

⑨②



MMK 100 (22,5°)	kom	1


VJ1: 1,3x1,5x1,8m

3-VJ1

Glej montažni načrt jaška VJ1

Horizontalni lom

④



EU 100	kom	1
FFK 100 (11,25°)	kom	1
FFK 100 (22,5°)	kom	1
FFK 100 (45°)	kom	1
F 100	kom	1

Projektant:

PROJEKT d.d.
NOVA GORICA

Risba: **MONTAŽNI NAČRTI** **Vodovod VOD 1** Merilo: /			Izdelal: **Damir Turk, dipl.inž.grad.** Vrsta načrta: **0/2 - Vodilni načrt-načrt s področja gradbeništva - vodovod in kanalizacija**	
Datum: november 2022	Številka načrta: 15088	Številka projekta: 15088_0/2	Vrsta projektne dokumentacije: **PZI**	Številka lista: 5.1