
A4: 210x297
A: 0.0625 m²

28.03.2023
Tloris (230519).dwg



LEGENDA:

— — — strelovodni vodnik FeZn 25x4mm (temeljsko ozemljilo)

— — — strelovodni vodnik Rf 30x3,5mm (obročasto ozemljilo)

·—·—·—· strelovodni vodnik Al Ø10mm (odvodni sistem)

•MŠ merilna številka za označevanje merilnih spojev, kot npr. HERMI MŠ

•VZ vertikalna zaščita Rf, dolžine 1,5m za izolirane stene, kot npr. HERMI VZ08

spoj ozemljilnega traku na odvodni vodnik, kot npr. HERMI KON01

Projektant:

PROJEKT d.d.
NOVA GORICA

Investitor: **OBČINA KOBARID** **Trg Svobode 2, 5222 Kobarid**			Risba: TLORIS TEMELJEV - OZEMLJILO Merilo: 1:100		
Objekt: **Vodovodno in kanalizacijsko omrežje naselja Trnovo ob Soči - 1. faza**			Odgovorni vodja projekta: Damir Turk, dipl.inž.grad.		Id. št. : IZS G-4648
			Odgovorni projektant: Dean Božič, uni.dipl.inž.el.		Id. št. : IZS E-2040
Vrsta načrta: 3/2 Načrt s področja elektrotehnike			Sodelavci: Mitja Humar, dipl.inž.el., Miha Koder, dipl.inž.el.		Id. št. : /
Vrsta projektne dokumentacije: PZI	Številka načrta: 15088_3/2	Številka projekta: 15088	Datum: november 2022	Spremembe:	Številka lista: 5