Dostopovna omrežja, Operativa
TKO osrednja Slovenija
Podbevškova ulica 17, 8000 Novo Mesto

TelekomSlovenije

09292025022600611

A2O2 ARHITEKTI, D.O.O.
RIMSKA CESTA 12

1000 LJUBLJANA

Številka: 141560 - NM/2184-SH
Vaš znak: 2023_20
Datum: 26.2.2025

Vlagatelj: A2O2 ARHITEKTI, D.O.O., RIMSKA CESTA 12, 1000 LJUBLJANA
Investitor: ZRC SAZU, NOVI TRG 2, 1000 LJUBLJANA
Objekt: UMESTITEV DVIGALA SAZU
Lokacija objekta: LJUBLJANA, Občina: LJUBLJANA
KO: LJUBLJANA MESTO Parc. št.: *217

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom Slovenije), izdaja na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2), na zahtevo vlagatelja, naslednje:

MNENJE K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI št.: 141560- NM/2184-SH

Projekt št.: 2023_20, izdelovalca a2o2 arhitekti, d.o.o., za objekt: UMESTITEV DVIGALA SAZU je izdelan v skladu s predhodno izdanimi projektnimi pogoji št.: 132851 - LJ/2849-MB.

Pred pričetkom gradbenih del v varovalnem pasu TK omrežja Telekoma Slovenije, d.d., izvesti označitev oziroma zakoličbo TK trase. Kontaktni telefon za naročilo storitev je tel. št. 080 1000. Dela v varovalnem pasu izvajati ročno.

Mnenje k projektni dokumentaciji velja eno leto od dneva njegove izdaje.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije:
- Peter Goršič, tel.: 01 500 6113, e-pošta: peter.gorsic@telekom.si

Pripravil:
Srečko Hudoklin

Žig:

Vodja TKO osrednja Slovenija:
Igor Kern

V vednost: naslov, arhiv

TelekomSlovenije 106 d.d.

PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

TelekomSlovenije

naziv mnenja: UMESTITEV DVIGALA SAZU

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Telekom Slovenije, d.d.
naslov	Dostopovna omrežja, Operativa TKO osrednja Slovenija Podbevškova ulica 17, 8000 Novo Mesto
št. mnenja	141560 - NM/2184- SH
Datum	26. 02. 2025
predpis oz. podlaga za mnenje	Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2)
postopek vodil	Srečko Hudoklin
podpis	Hudoklin
odgovorna oseba mnenjedajalca	Igor Kern
podpis	

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	ZRC SAZU
naslov ali poslovni naslov družbe	Novi trg 2, 1000 Ljubljana

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	a2o2 arhitekti, d.o.o.
naslov ali poslovni naslov družbe	Rimska cesta 12, 1000 Ljubljana

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	UMESTITEV DVIGALA SAZU
kratek opis gradnje	

PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	2023_20

datum izdelave	19.02.2025
projektant (naziv družbe)	a2o2 arhitekti, d.o.o.

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja

[X] **JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI	
pogoji za izvajanje gradnje	
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	Pred pričetkom gradbenih del v varovalnem pasu TK omrežja Telekoma Slovenije, d.d., izvesti označitev oziroma zakoličbo TK trase. Kontaktni telefon za naročilo storitev je tel. št. 080 1000. Dela v varovalnem pasu izvajati ročno.

[X] **obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi**

PRILOGA

[X] Obrazložitev