

P



1N



LEGENDA

PS 1	Požarni sektor
	Požarna odpornost 60 min.
	Požarna odpornost R60
	Dvigalo se ne uporablja za evakuacijo (oznaka)


FOJKARFIRE, požarni inženiring d.o.o.
Golnik 6a, 4204 Golnik

T +386 (0)4 2566 860
M +386 (0)31 331 624
andrej@fojkarfire.si www.fojkarfire.si


INVESTITOR	ZRC SAZU Novi trg 2 1000 Ljubljana		
OBJEKT	ZRC SAZU dvigalo		
VRSTA DOK.	PZI		
ŠT. PROJEKTA	2023_20	ŠT. ELABORATA	42/2024
VODJA PROJEKTA	Klara Bohinc, m.i.a. ZAPS 2084 PA		
VRSTA NAČRTA	POŽARNA VARNOST		
VSEBINA RISBE	TLORIS PRITLIČJA IN 1. NADSTROPJA		
POOBLAŠČENI INŽENIR POŽARNE VARNOSTI	Andrej FOJKAR, univ.dipl.inž.kem.inž PI PV 0738 MSc Fire and Explosion Eng.		
DATUM	MAREC 2025	MERILO	ŠT. RISBE
		1:250	01

Janez
3/26/2025 11:28 dop.
NPV_SAZU DVIGALO.dwg

2N



3N



LEGENDA

PS 1	Požarni sektor
	Požarna odpornost 60 min.
	Požarna odpornost R60
	Dvigalo se ne uporablja za evakuacijo (oznaka)

FOJKARFIRE, požarni inženiring d.o.o.
Golnik 6a, 4204 Golnik

T +386 (0)4 2566 860
M +386 (0)31 331 624
andrej@fojkarfire.si www.fojkarfire.si


INVESTITOR	ZRC SAZU Novi trg 2 1000 Ljubljana		
OBJEKT	ZRC SAZU dvigalo		
VRSTA DOK.	PZI		
ŠT. PROJEKTA	2023_20	ŠT. ELABORATA	42/2024
VODJA PROJEKTA	Klara Bohinc, m.i.a. ZAPS 2084 PA		
VRSTA NAČRTA	POŽARNA VARNOST		
VSEBINA RISBE	TLORIS 2. IN 3. NADSTROPJA		
POOBLAŠČENI INŽENIR POŽARNE VARNOSTI	Andrej FOJKAR, univ.dipl.inž.kem.inž PI PV 0738 MSc Fire and Explosion Eng.		
DATUM	MAREC 2025	MERILO	ŠT. RISBE
		1:250	02

Janez
3/26/2025 11:28 dop.
NPV_SAZU DVIGALO.dwg

4N

PS
1


obstoječi ukrepi požarne varnosti so opredeljeni v obstoječem požarnem načrtu in načrtu evakuacije



STREHA

LINIJA DOLOČENA OKVIRNO

oddimljanje dvigala se izvede preko jaška na streho min. 0,16 m^2



LEGENDA

PS 1	Požarni sektor
	Požarna odpornost 60 min.
	Požarna odpornost R60
	Dvigalo se ne uporablja za evakuacijo (oznaka)

FOJKARFIRE, požarni inženiring d.o.o.
Golnik 6a, 4204 Golnik

T +386 (0)4 2566 860
M +386 (0)31 331 624
andrej@fojkarfire.si www.fojkarfire.si

INVESTITOR	ZRC SAZU Novi trg 2 1000 Ljubljana		
OBJEKT	ZRC SAZU dvigalo		
VRSTA DOK.	PZI		
ŠT. PROJEKTA	2023_20	ŠT. ELABORATA	42/2024
VODJA PROJEKTA	Klara Bohinc, m.i.a. ZAPS 2084 PA		
VRSTA NAČRTA	POŽARNA VARNOST		
VSEBINA RISBE	TLORIS 4. NADSTROPJA IN STREHE		
POOBLAŠČENI INŽENIR POŽARNE VARNOSTI	Andrej FOJKAR, univ.dipl.inž.kem.inž PI PV 0738 MSc Fire and Explosion Eng.		
DATUM	MAREC 2025	MERILO	ŠT. RISBE
		1:250	03

Janez
3/26/2025 11:28 dop.
NPV_SAZU DVIGALO.dwg