Številka: ODL3-JN-2025-G1-CIME/1/MF

Zg. Brnik, 29. 4. 2025

V skladu z drugim in tretjim odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F) izdaja naročnik FRAPORT SLOVENIJA, d.o.o., Zg. Brnik 130 A, 4210 Brnik-Aerodrom, v postopku javnega naročanja "Izgradnja nove transformatorske postaje TP – 4 s pripadajočo infrastrukturo" (Razpis objavljen na Portalu javnih naročil pod številko JN001677/2025-SL3/01, dne 14. 3. 2025), naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA.

Kot ponudnika z ekonomsko najugodnejšo dopustno ponudbo za izvedbo javnega naročila "Izgradnja nove transformatorske postaje TP – 4 s pripadajočo infrastrukturo" se izbere:

ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje.

O b r a z l o ž i t e v :

1. Naročnik je na Portalu javnih naročil pod številko JN001677/2025-SL3/01, dne 14. 3. 2025 objavil obvestilo o javnem naročilu za "Izgradnja nove transformatorske postaje TP – 4 s pripadajočo infrastrukturo" po postopku oddaje naročila male vrednosti.

   Skrajni rok za oddajo ponudb je bil določen dne 4. 4. 2025, do 12.00 ure, odpiranje ponudb pa se je izvedlo istega dne ob 14.00 uri.

2. Do skrajnega roka za oddajo ponudb so prispele ponudbe treh (3) ponudnikov, in sicer:
   - ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana,
   - ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje in
   - ENERGOINVEST Gornja Radgona, družba za izvedbo elektromontažnih in gradbenih del, projektiranje in nadzor d.o.o., Apaška cesta 1B, 9250 Gornja Radgona.

3. Naročnik je dne 17. 4. 2025 na Portalu javnih naročil, pod št. JN001677/2025-ODL/01, objavil Odločitev o oddaji javnega naročila št. ODL-JN-2025-G1-CIME/1/MF z dne 17. 4. 2025, s katero je javno naročilo "Izgradnja nove transformatorske postaje TP – 4 s pripadajočo infrastrukturo" oddal ponudniku ENERGOINVEST Gornja Radgona, družba za izvedbo elektromontažnih in gradbenih del, projektiranje in nadzor d.o.o., Apaška cesta 1B, 9250 Gornja Radgona.

4. Naročnik je 24. 4. 2025 prejel zahtevo za popravek izdane odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 17. 4. 2025, z navedbo okoliščin in dokazov, ki bi lahko vplivale na zakonitost sprejete odločitve z dne 17. 4. 2025. Naročnik je po sprejemu Odločitve o oddaji javnega naročila in pred njeno pravnomočnostjo ugotovil, da so nastopile okoliščine, na podlagi katerih je potrebno prejete ponudbe in postopek oddaje javnega naročila ponovno pregledati. Naročnik je zato z namenom, da ponovno preveri utemeljenost svoje odločitve, s katero je odločil o dopustnosti izbrane ponudbe, dne 25. 4. 2025 sprejel in na Portalu javnih naročil pod št. JN001677/2025-ODL/01-P01 objavil Odločitev o

V dokumentih Splošna politika varstva osebnih podatkov in Posebna politika varstva osebnih podatkov za zaposlene in druge sodelavce najdete več informacij iz politike zasebnosti Fraporta Slovenija. / In the General policy of personal data protection and Personal data protection policy for employees and other personnel of the company you can find more information from Privacy Policy Fraport Slovenija.

razveljavitvi odločitve o oddaji javnega naročila št. ODL2-JN-2025-G1-CIME/1/MF in postopek vrnil v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb.

5. Po ponovnem pregledu in ocenjevanju prejetih ponudb naročnik odloča kot sledi.

6. V skladu s četrtim odstavkom 89. člena ZJN-3 je naročnik prejete ponudbe najprej razvrstil glede na merilo za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe, določeno v točki A.03 razpisne dokumentacije, in sicer »najnižja cena«, kot sledi:

I.	ENERGOINVEST Gornja Radgona d.o.o.	287.749,35 EUR brez DDV
II.	ESOTECH, d.d.	317.179,96 EUR brez DDV
III.	ELEKTRO LJUBLJANA d.d.	345.782,69 EUR brez DDV

7. Naročnik je pristopil k pregledu prvouvrščene ponudbe in ugotovil, da ponudba ponudnika ENERGOINVEST, d.o.o. NI DOPUSTNA iz razlogov navedenih v nadaljevanju:

   - Naročnik je v razpisni dokumentaciji v poglavju E. Ugotavljanje sposobnosti: razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje, (pod)poglavju »TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST« ponudnikov med drugim določil 5. pogoj, ki se glasi:
     »Ponudnik mora podati ponudbo, ki je skladna s tehničnimi zahtevami, kot izhaja iz celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, predvsem pa z zahtevami, navedenimi v poglavju "D" te dokumentacije in popisih za ponujeno opremo.
     Dokazilo: Ponudniki izpolnijo, podpišejo in žigosajo izjavo ("E.03.3"):
     a) dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudba vključuje celoten predmet naročila in da ponudnik ponuja opremo, ki je skladna s tehničnimi zahtevami kot izhajajo iz celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, predvsem pa z zahtevami, navedenimi v poglavju "D" te dokumentacije in popisih
     b) o zahtevanih podatkih ponujene bistvene opreme.
     Opomba: Ponudniki za listom "E.03.4" ponudbeni dokumentaciji priložijo:
     dokazno dokumentacijo, iz katere bo razvidno, da ponujena bistvena oprema ustreza tehničnim zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (poglavje "D" te dokumentacije in zahteve iz postavk popisa). Priložena dokumentacija je lahko v slovenskem ali angleškem jeziku.«

   Ponudnik Energoinvest, d.o.o., svoji ponudbi ni priložil nobene dokazne dokumentacije za ponujeno bistveno opremo, in sicer za ponujeni zbiralčni razvod »nVENT FleXbus 1760A, 3P+N«, kot je bilo določeno v 5. pogoju (pod)poglavja »TEHNIČNA in STROKOVNA SPOSOBNOST« razpisne dokumentacije, iz katere bi bilo razvidno, da ponujena bistvena oprema ustreza tehničnim zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudnik tako v svoji ponudbi ni ravnal skladno z naročnikovo zahtevo in ni predložil zahtevane dokazne dokumentacije ponujene bistvene opreme, zaradi česar njegova ponudba ni dopustna, saj ni skladna z zahtevami naročnika, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

V dokumentih Splošna politika varstva osebnih podatkov in Posebna politika varstva osebnih podatkov za zaposlene in druge sodelavce najdete več informacij iz politike zasebnosti Fraporta Slovenija. / In the General policy of personal data protection and Personal data protection policy for employees and other personnel of the company you can find more information from Privacy Policy Fraport Slovenija.

- Naročnik je v razpisni dokumentaciji, v dokumentu »Priloga_4_23213-00_PZI_31_Fraport_TP4-2025.01.16.xlsx« (popis materiala in del), v zavihku »4_3_III.1._TP4-SN«, točka 12 med drugim določil zahtevo:
  »Dobava in montaža tipskega modularnega NN - stikalnega bloka NN BLOK =SBM-0/4.P.1, ki se sestoji iz polj (1, 2 in 3), sestavljen iz treh polj, v skupnih, dimenzijah: 1920 x 2200 x 450 mm, konstrukcija FORM 3b, SIST EN 61439 - 1, nazivni tok glavnih zbiralnic: 1600A, Un = 400V, 50Hz, Icw= 50 kA, vso stikalno opremo je možno montirati ali pa demontirati iz sprednje strani skozi ločena vrata. Vsak odcep ima merilni center z RS485 komunikacijo, ožičen preko merilnih sponk. Dovod je prilagojen za priklop zbiralk nVent Flexbus iz zgornje strani, kabelski prostor za odcepe pa je dostopen iz spodnje strani skozi posebna vrata, kot npr. Enerprom MRO 32.«

  Ponudnik Energoinvest, d.o.o. je v svoji ponudbi ponudil NN stikalni blok (postavka popisa A.3., tč. 12, zavihka 4_3_III.1._TP4-SN) »MRO 16«, proizvajalca »Enerprom«, ki ni enakovreden referenčni opremi (stikalnemu bloku »MRO 32«), ki jo je naročnik določil v popisu materiala in del: »kot npr. Enerprom MRO 32« in PZI projektu oz. dokumentaciji. Ponujeni stikalni blok MRO 16 konstrukcijsko ni enakovreden referenčni opremi (stikalnemu bloku »MRO 32«), določeni v razpisni dokumentaciji, saj ni izveden v industrijski konstrukciji. Ponudba ponudnika zato ni dopustna, saj ne ustreza zahtevam naročnika, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Na podlagi predstavljenih ugotovitev, naročnik ugotavlja, da ponudba ponudnika Energoinvest, d.o.o., ne ustreza zahtevam naročnika, določenim v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jih je določil naročnik, in tudi ne ustreza zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah, pri čemer dopolnjevanje ponudbe v tem delu ni dopustno (šesti odstavek 89. člena ZJN-3), zaradi česar ponudba ponudnika Energoinvest, d.o.o. ni dopustna (prim. 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3) in jo zato naročnik zavrača kot nedopustno.

8. Po pregledu ponudbe drugouvrščenega ponudnika, ESOTECH, d.d., je naročnik ugotovil, da je ponudba ponudnika ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, DOPUSTNA, saj za ponudnika ne obstajajo razlogi za izključitev in izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

9. Naročnik nadalje ugotavlja, da glede na merilo tretjeuvrščena ponudba ponudnika ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, s skupno ponudbeno vrednostjo 345.782,697 EUR brez DDV presega naročnikova zagotovljena sredstva, ki jih ima naročnik predvidena oziroma namenjena za predmetno javno naročilo in ki so v višini 333.000 EUR brez DDV in so v taki višini za predmetno javno naročilo predvidena tudi v sprejetem investicijskem načrtu naročnika.

Glede na navedeno je ponudba ponudnika ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 058, 1000 Ljubljana s skupno ponudbeno vrednostjo 345.782,697 EUR brez DDV nedopustna, saj presega zagotovljena sredstva naročnika v višini 333.000 EUR brez DDV (prim. 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3).

V dokumentih Splošna politika varstva osebnih podatkov in Posebna politika varstva osebnih podatkov za zaposlene in druge sodelavce najdete več informacij iz politike zasebnosti Fraporta Slovenija. / In the General policy of personal data protection and Personal data protection policy for employees and other personnel of the company you can find more information from Privacy Policy Fraport Slovenija.

Ker ponujena skupna ponudbena vrednost navedene ponudbe presega zagotovljena sredstva naročnika, jo naročnik zavrača kot nedopustno.

10. Iz zgoraj navedenih razlogov, ki so v skladu s temeljnimi načeli skupnostnega prava o javnem naročanju in temeljnimi načeli ZJN-3, je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila.

Pravni pouk:

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročila (Ur. l. RS, št. 43/11 in nasl.; ZPVPJN), vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na odločitev o oddaji naročila, se lahko vloži najkasneje v roku 5 delovnih dni od objave te odločitve na Portalu javnih naročil.

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka, ki se nanaša na odločitev o oddaji naročila vplačati takso v znesku 7.739,19 EUR, pri čemer je potrebno zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Taksa se v skladu z 71. členom ZPVPJN vplača na TRR št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, sklic 11 16110-7111290-00167725.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala e-Revizija.

FRAPORT SLOVENIJA, d.o.o.

Dr. Babett STAPEL
Poslovodna direktorica

Fraport Slovenija

Boštjan ŠIJANEC
Prokurist

13