


SHEMA DRUGIH ELEMENTOV — Dr-8

SHEMA ELEMENTA:

REŠETKA V SPUŠČENEM STROPU ZA ZAJEM ZRAKA (VRF)

KOLIČINA:

2 kos.

OPIS:

Na shemi je prikazana rešetka za zajem zraka v medstropovje spuščenega stropa - za potrebe delovanja notranje enote VRF klimatske naprave.

Rešetka je izdelana iz Alu pločevine Ø= 48cm, d=2mm, perforirana z izrezi Ø= 1,5cm na rastru 3cm - skupna površina perforacije dosega 1127 cm². Prašno barvana v belo barvo usklajeno z barvo spruščenega stropa (potrditev na podlagi vzorca).

Zahtevana je izvedba s skritim pritjevanjem in možnostjo demontaže.

Po potrebi se proti krivljenju poršine na zgornji stranici plošče izvedejo ojačitvena rebra.

SPLOŠNE OPOMBE:

- izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi odg. proj. arh.
- vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih
- vključen ves montažni material in podkonstrukcija
- za vsa morebitna neskladja je potrebno pravočasno konzultirati odg. proj.arh.
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v pisno potrditev pooblaščenemu arhitektu

Projektant:

STUDIO RAZVOJ d.o.o.

Kočevarjeva ulica 7
8000 Novo mesto
T +386 7 3379905
E info@studio-razvoj.si

Naziv projekta / gradnje: **VEZNI HODNIK DŠDNM**

Naročnik: **DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO**
Šegova ulica 115, 8000 Novo mesto

Vrsta načrta: **1 NAČRT ARHITEKTURE**
1/1 NAČRT ARHITEKTURE

Vrsta gradnje:	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**	Vrsta projektne dokumentacije:	**PZI**
Številka projekta:	**SR24409**	Številka načrta:	**SR24409 - 1**
Merilo:	**1:10**	Datum:	**april 2025**
Vsebina / naslov risbe:	**SHEME DRUGIH ELEMENTOV**		