



Številka: 4301-0002/2025

JN BR: 2025-061

Datum: 1. 7. 2025

V skladu z drugim in tretjim odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS, Uradni list Evropske unije, št. 1611/23, 1611/23; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik) v postopku javnega naročila sprejme naslednjo

### ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA ZA NAKUP AGREGATOV MOČI 400 kVA

Javno naročilo blaga po odprtem postopku »Nakup agregatov moči 400 kVA«, objavljeno na Portalu javnih naročil dne 8. 4. 2025, pod št. objave JN002436/2025-EUe16/01, z oznako JN 2025-061, v Uradnem listu Evropske unije dne 8. 4. 2025, pod št. objave 227593-2025, popravek na Portalu javnih naročil dne 30. 4. 2025 pod št. objave JN002436/2025-EUe16/01-P01 ter popravek v Uradnem listu Evropske unije dne 30. 4. 2025 pod št. objave 279824-2025 ter dodatni popravek na Portalu javnih naročil dne 8. 5. 2025, pod št. objave JN002436/2025-EUe16/01-P02 ter dodatni popravek v Uradnem listu Evropske unije dne 8. 5. 2025, pod št. objave 296530-2025, **se odda** ponudniku:

**MIDES INTERNATIONAL inženiring sistemov za neprekinjeno napajanje d.o.o., Ljubljana, v skupni vrednosti 897.880,00 EUR brez DDV oziroma 1.095.413,60 EUR z DDV.**

### OBRAZLOŽITEV

#### 1. Uvodne ugotovitve

Naročnik je izvedel predmetno javno naročilo po odprtem postopku skladno s 40. členom ZJN-3. Do roka za predložitev ponudb, to je do 14. 5. 2025 do 10. ure, sta v informacijski sistem e-JN, ki se nahaja na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>, prispeli ponudbi naslednjih dveh ponudnikov:

| Zap. št. | Naziv ponudnika                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | KOLEKTOR SISTEH Sistemi in tehnologije d.o.o., Zasavska cesta 95, Ljubljana, 1231 Ljubljana - Črnuče          |
| 2.       | MIDES INTERNATIONAL inženiring sistemov za neprekinjeno napajanje d.o.o., Kapiteljska ulica 9, 1000 Ljubljana |

Odpiranje ponudb je potekalo samodejno v informacijskem sistemu e-JN dne 14. 5. 2025 ob 12<sup>00</sup> uri. Zapisnik o javnem odpiranju ponudb je ponudnikoma na razpolago v sistemu e-JN pod razdelkom »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

#### 2. Pregled, preverjanje in ocenjevanje ponudb

Naročnik je v nadaljevanju ugotavljal, ali sta ponudnika in njuni podizvajalci predložila dokazila in izpolnila obrazce skladno z navodili, ali pri posameznem ponudniku obstajajo razlogi za

izključitev in ali ponudnika izpolnjujeta pogoje za sodelovanje, kot je to določeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila ter ali ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik je najprej preveril predložitev in ustreznost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (9. točka Finančno zavarovanje za resnost ponudbe obrazca OBR – 2.02 (Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe)). V zvezi s tem je naročnik ugotovil, da sta oba ponudnika predložila finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ki je skladno z zahtevami iz obrazca OBR – 2.02 Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe.

V nadaljevanju je naročnik pri obeh ponudnikih preveril obrazec OBR – 2.19 (Predračun). V zvezi s tem je naročnik ugotovil, da sta oba ponudnika predložila obrazec OBR – 2.19 (Predračun) skladno z navodili, prav tako obrazca OBR – 2.19 (Predračun) ponudnikov ne vsebujeta računskih ali drugih napak.

Nato je naročnik na podlagi četrtega odstavka 89. člena ZJN-3 prispeli ponudbi razvrstil glede na merila iz točke 12. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika obrazca OBR - 2.02 (Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe).

| Zap. št. | Ponudnik                   | Ponudbena cena<br>(v EUR brez DDV) | T <sub>CENA</sub><br>(št. točk) | Garancijski rok | T <sub>GARANCIJA</sub><br>(št. točk) |
|----------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1.       | KOLEKTOR SISTEH d.o.o.     | 574.799,50                         | 90,0                            | 24 mesecev      | 5                                    |
| 2.       | MIDES INTERNATIONAL d.o.o. | 897.880,00                         | 57,6                            | 25 mesecev      | 10                                   |

Na podlagi zgornje razvrstitve je naročnik najprej pri prvouvrščenem ponudniku KOLEKTOR SISTEH d.o.o. preveril, ali pri ponudniku in njegovem podizvajalcu obstajajo razlogi za izključitev, ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje, kot je to določeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega naročila, ter ali ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

#### Ponudnik KOLEKTOR SISTEH d.o.o.

Po pregledu obrazcev in dokazil, predloženih v ponudbi, je naročnik ugotovil, da sta ponudnik in njegov podizvajalec predložila vse zahtevane razpisne obrazce in ESPD. Naročnik je v javno dostopnih evidencah preveril resničnost podanih izjav. Obstoje izključitvenih razlogov je naročnik za ponudnika in podizvajalca preveril v informacijskem sistemu e-Dosje, v okviru katerega se izvede tudi preverba v kazenski evidenci Ministrstva za pravosodje, in na spletnih straneh AJPES.

Na podlagi predloženih obrazcev in dokazil ter opravljenih preverb je naročnik zaključil, da ponudnik in podizvajalec oz. skupaj s podizvajalcem izpolnjuje vse zahtevane pogoje za sodelovanje in da pri njiju ne obstajajo razlogi za izključitev, zato je pristopil k preverjanju izpolnjevanja zahtev, zapisanih v tehničnih specifikacijah OBR - 2.18 (Vrsta in opis predmeta ter tehnična specifikacija) ter preverbi skladnosti ponudb z višino zagotovljenih sredstev naročnika za predmetno javno naročilo.

Pri preverjanju izpolnjevanja zahtev, zapisanih v tehničnih specifikacijah, je naročnik v ponudbi ponudnika KOLEKTOR SISTEH d.o.o. ugotovil več nepravilnosti in pomanjkljivosti ponujene opreme, in sicer:





**a) Pogonski motor - izpušni plini (Poglavje 1.1, alineja 1)**

V ponudbi ni priloženih podatkov o skladnosti emisij izpušnih plinov z normo EU STAGE II, ki predstavlja okoljski minimalni standard za tovrstno opremo in kar je izrecna zahteva naročnika.

**b) Električna črpalka (Poglavje 1.5.1)**

Iz predložene dokumentacije izhaja, da ima ponujena črpalka nazivno moč 500 W. Naročnik je v tehničnih specifikacijah za električno črpalko določil zahtevano nazivno moč 550 W. S tem ponujena električna črpalka ne izpolnjuje naročnikove zahteve po nazivni moči 550 W in je že iz tega razloga neustrezna.

**c) Sonda s stikalom za signalizacijo minimalnega nivoja goriva in merjenje temperature goriva (Poglavje 1.6, priloga 11)**

Ponujena sonda nima funkcije signalizacije minimalnega nivoja goriva, kar je bila zahteva naročnika.

**d) Grelnik pogonskega motorja moči 1500 W s cirkulacijsko črpalko za hladilno tekočino (Poglavje 1.7, priloga 12)**

Iz predložene dokumentacije izhaja, da ima ponujena oprema območje nastavljive temperature 35–50 °C. Naročnik je v tehničnih specifikacijah za grelnik pogonskega motorja določil območje nastavljive temperature 25–55 °C. S tem ponujena oprema ne izpolnjuje naročnikove zahteve po območju nastavljive temperature in je že iz tega razloga neustrezna.

**e) Odklopnik na agregatu (Poglavje 1.12, priloga 14)**

Iz predložene dokumentacije izhaja, da napetost ne ustreza zahtevi (ponujenih 380 V namesto zahtevanih 415 V). S tem ponujena oprema ne izpolnjuje naročnikove zahteve in je že iz tega razloga neustrezna.

Iz zgornjih ugotovitev, in sicer

- (alineja a) EU STAGE II: ni zahtevanega podatka
- (alineja b) električna črpalka: nazivna moč 500 W namesto 550 W;
- (alineja c) sonda s stikalom: manjka funkcija signalizacije minimalnega nivoja goriva;
- (alineja d) grelnik pogonskega motorja: območje nastavljive temperature 35–50 °C namesto 25–55 °C;
- (alineja e) odklopnik na agregatu: napetost 380 V namesto zahtevanih 415 V.

Glede na zgornje ugotovitve naročnika o nedopustnosti prvouvrščene ponudbe je naročnik v nadaljevanju pregledal ponudbo naslednje uvrščenega ponudnika MIDES INTERNATIONAL d.o.o. ter preveril, ali pri ponudniku in njegovem podizvajalcu obstajajo razlogi za izključitev, ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje, kot je to določeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega naročila, ter ali ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudnik MIDES INTERNATIONAL d.o.o.

Po pregledu obrazcev in dokazil, predloženih v ponudbi, je naročnik ugotovil, da sta ponudnik in njegov podizvajalec predložila vse zahtevane razpisne obrazce in ESPD. Naročnik je resničnost podanih izjav preveril v javno dostopnih evidencah. Obstoj izključitvenih razlogov je naročnik za ponudnika in podizvajalca preveril v informacijskem sistemu e-Dosje, v okviru katerega se izvede tudi preverba v kazenski evidenci Ministrstva za pravosodje, in na spletnih straneh AJPES.

Na podlagi predloženih obrazcev in dokazil ter opravljenih preverb je naročnik zaključil, da ponudnik in podizvajalec oz. skupaj s podizvajalcem izpolnjuje vse zahtevane pogoje za sodelovanje in da pri njiju ne obstajajo razlogi za izključitev, zato je pristopil k preverjanju

izpolnjevanja zahtev, zapisanih v tehničnih specifikacijah OBR - 2.18 (Vrsta in opis ali Tehnična specifikacija) ter preverbi skladnosti ponudb z višino zagotovljenih sredstev naročnika za predmetno javno naročilo.

Pri preverjanju izpolnjevanja zahtev, zapisanih v tehničnih specifikacijah, je naročnik ugotovil, da je ponudba oz. ponujena oprema skladna s zahtevami, zapisanimi v tehničnih specifikacijah, in ji je priložena tudi vsa ustrezna dokumentacija. Prav tako ponudba ne presega višine zagotovljenih sredstev naročnika za predmetno javno naročilo.

Glede na vse navedeno je ponudba ponudnika MIDES INTERNATIONAL inženiring sistemov za neprekinjeno napajanje d.o.o., Ljubljana, skladno z 29. točko iz prvega odstavka 2. člena ZJN-3 dopustna.

Na podlagi zgornjih utemeljitev je naročnik odločil, kot izhaja iz izreka te odločitve.

S tem je odločitev naročnika utemeljena.

Pravni pouk:

Zoper to odločitev je možno vložiti zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila v roku 8 (osmih) delovnih dni od prejema te odločitve. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila mora biti vložen pri Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, in sicer preko sistema e-Revizija.

Taksa za vložitev zahtevka za revizijo znaša: 21.908,27 EUR.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,
- ime naročnika,
- oznako odločitve o oddaji oz. neoddaji javnega naročila,
- predmet javnega naročila,
- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem,
- potrdilo o plačilu takse, skladno z 71. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/2011, 63/2013, 60/2017 in 72/2019). Takso mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja. Pri tem mora na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve (referenca oziroma sklic): 11 16110-7111290-00243625;
- vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA BLAGOVNE REZERVE

mag. Andrej KUŽNER  
Direktor



Objaviti:

- portal javnih naročil

V vednost

- člani strokovne komisije

Vložiti:

- arhiv



